

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.24	
Вычислитель: БКТ-7 №102370		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Обратн.тр.(М2): №		Расходомер: Gmax=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр. ГВС(М3): №		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер: Gmax=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Tи	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.11.25	24,00	-	90,76	84,07	6,69	75,14	52,07	23,07	0,78	0,49	5,30	-	5,30	5,44	-	5,44	-	74,93	-	0,59	-	2,45
24.11.25	24,00	-	87,11	81,42	5,69	75,49	51,79	23,70	0,78	0,49	4,34	-	4,34	4,44	-	4,44	-	75,26	-	0,59	-	2,37
25.11.25	24,00	-	89,52	83,55	5,97	75,05	51,84	23,21	0,78	0,49	4,59	-	4,59	4,71	-	4,71	-	74,70	-	0,59	-	2,39
26.11.25	24,00	-	90,25	83,53	6,72	74,60	51,62	22,98	0,78	0,49	5,30	-	5,30	5,45	-	5,45	-	74,13	-	0,59	-	2,43
27.11.25	24,00	-	90,28	83,20	7,08	75,95	52,14	23,81	0,78	0,49	5,70	-	5,70	5,86	-	5,86	-	75,69	-	0,59	-	2,52
28.11.25	24,00	-	89,38	83,63	5,75	74,67	51,54	23,13	0,78	0,49	4,33	-	4,33	4,43	-	4,43	-	74,18	-	0,59	-	2,37
29.11.25	24,00	-	90,49	84,32	6,17	75,03	51,93	23,10	0,78	0,49	4,74	-	4,74	4,87	-	4,87	-	74,36	-	0,59	-	2,42
30.11.25	24,00	-	91,13	84,05	7,08	74,75	51,77	22,98	0,78	0,49	5,72	-	5,72	5,89	-	5,89	-	74,31	-	0,59	-	2,46
01.12.25	24,00	-	91,39	84,58	6,81	75,52	52,39	23,13	0,78	0,49	5,23	-	5,23	5,38	-	5,38	-	75,20	-	0,59	-	2,48
02.12.25	24,00	-	91,05	84,20	6,85	75,28	52,44	22,84	0,78	0,49	5,29	-	5,29	5,41	-	5,41	-	75,08	-	0,59	-	2,44
03.12.25	24,00	-	90,30	83,75	6,55	75,05	52,73	22,32	0,78	0,49	4,75	-	4,75	4,86	-	4,86	-	74,65	-	0,59	-	2,37
04.12.25	24,00	-	90,33	84,01	6,32	75,03	52,74	22,29	0,78	0,49	4,77	-	4,77	4,88	-	4,88	-	74,60	-	0,59	-	2,35
05.12.25	24,00	-	91,11	84,40	6,71	75,20	52,95	22,25	0,78	0,49	5,22	-	5,22	5,36	-	5,36	-	74,86	-	0,59	-	2,39
06.12.25	24,00	-	91,31	84,81	6,50	75,23	53,05	22,18	0,78	0,49	4,98	-	4,98	5,11	-	5,11	-	74,89	-	0,59	-	2,37
07.12.25	24,00	-	91,34	84,65	6,69	74,87	52,90	21,97	0,78	0,49	5,21	-	5,21	5,35	-	5,35	-	74,28	-	0,59	-	2,37
08.12.25	24,00	-	90,52	84,17	6,35	75,22	52,67	22,55	0,78	0,49	4,72	-	4,72	4,84	-	4,84	-	74,88	-	0,59	-	2,38
09.12.25	24,00	-	91,46	84,66	6,80	75,28	52,56	22,72	0,78	0,49	5,21	-	5,21	5,34	-	5,34	-	74,88	-	0,59	-	2,44
10.12.25	24,00	-	90,30	84,28	6,02	74,59	52,26	22,33	0,78	0,49	4,43	-	4,43	4,55	-	4,55	-	74,32	-	0,59	-	2,34
11.12.25	24,00	-	94,11	87,46	6,65	73,66	52,36	21,30	0,78	0,49	5,03	-	5,03	5,16	-	5,16	-	72,96	-	0,59	-	2,36
12.12.25	24,00	-	89,13	83,17	5,96	73,83	51,42	22,41	0,78	0,49	4,52	-	4,52	4,64	-	4,64	-	73,79	-	0,59	-	2,31
13.12.25	24,00	-	88,01	81,89	6,12	77,75	52,83	24,92	0,78	0,49	4,66	-	4,66	4,80	-	4,80	-	77,40	-	0,59	-	2,52
14.12.25	24,00	-	87,53	80,70	6,83	78,56	52,80	25,76	0,78	0,49	5,40	-	5,40	5,55	-	5,55	-	78,21	-	0,59	-	2,62
15.12.25	24,00	-	89,29	82,89	6,40	78,20	52,94	25,26	0,78	0,49	4,90	-	4,90	5,03	-	5,03	-	77,69	-	0,59	-	2,60
16.12.25	24,00	-	90,03	83,74	6,29	78,33	53,66	24,67	0,78	0,49	4,69	-	4,69	4,80	-	4,80	-	77,80	-	0,59	-	2,56
17.12.25	24,00	-	90,05	84,02	6,03	77,26	53,44	23,82	0,78	0,49	4,49	-	4,49	4,60	-	4,60	-	76,81	-	0,59	-	2,47
18.12.25	24,00	-	90,79	84,36	6,43	77,40	53,64	23,76	0,78	0,49	4,90	-	4,90	5,05	-	5,05	-	77,07	-	0,59	-	2,51
19.12.25	24,00	-	89,40	83,95	5,45	76,42	53,22	23,20	0,78	0,49	3,92	-	3,92	4,00	-	4,00	-	76,08	-	0,59	-	2,37
20.12.25	24,00	-	90,44	84,07	6,37	76,51	53,38	23,13	0,78	0,49	4,84	-	4,84	4,98	-	4,98	-	75,99	-	0,59	-	2,44
21.12.25	24,00	-	90,51	83,88	6,63	76,80	53,79	23,01	0,78	0,49	5,08	-	5,08	5,23	-	5,23	-	76,27	-	0,59	-	2,45
22.12.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	90,25	83,84	6,41	75,75	52,58	23,17	0,78	0,49	4,91	-	4,91	5,03	-	5,03	-	75,35	-	0,59	0,00	2,43
Итого	696,00	-	2617,32	2431,41	185,91	-	-	-	-	-	-	-	-	142,26	-	142,26	146,01	-	-	-	-	70,51

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.11.25								-	-	-
	21.12.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 2,43 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 5,03 м3
Период расчета по договору: _____ / _____ /
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 2.24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **72,51** Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **151,04** м3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149
26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD