

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 12, лит. А
Адрес: Ольминского ул, д. 12, лит. А ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор: 36467.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Отопление 125252

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 24.08.2029		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206402		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,3379	Qвент. =	0	Qtex.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qtex.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	106,705	Gвент. =	0	Gtex.гв=	0
						Gгвс. =	0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025	13,00		50,34	50,34	0,00	77,26	47,43	29,83	6,80	4,90												1,50
06.12.2025	24,00		94,86	94,86	0,00	77,76	47,73	30,03	6,80	4,90												2,85
07.12.2025	24,00		93,99	93,99	0,00	77,25	47,43	29,82	6,80	4,90												2,80
08.12.2025	24,00		92,81	92,81	0,00	76,99	46,94	30,05	6,80	4,90												2,79
09.12.2025	24,00		94,23	94,23	0,00	77,95	47,48	30,47	6,80	4,90												2,87
10.12.2025	24,00		95,31	95,31	0,00	77,62	47,79	29,83	6,80	4,90												2,85
11.12.2025	24,00		95,28	95,28	0,00	77,50	47,90	29,60	6,80	4,90												2,82
12.12.2025	24,00		90,57	90,57	0,00	77,96	46,80	31,16	6,80	4,90												2,82
13.12.2025	24,00		89,56	89,56	0,00	82,03	47,65	34,38	6,80	4,90												3,08
14.12.2025	24,00		89,14	89,14	0,00	84,50	48,31	36,19	6,80	4,90												3,23
15.12.2025	24,00		89,85	89,85	0,00	84,38	48,39	35,99	6,80	4,90												3,24
16.12.2025	24,00		94,37	94,37	0,00	82,57	49,12	33,45	6,80	4,90												3,16
17.12.2025	24,00		94,47	94,47	0,00	79,45	48,19	31,26	6,80	4,90												2,96
18.12.2025	24,00		93,35	93,35	0,00	77,65	47,29	30,36	6,80	4,90												2,83
19.12.2025	24,00		93,59	93,59	0,00	77,84	47,54	30,30	6,80	4,90												2,84
20.12.2025	24,00		94,42	94,42	0,00	77,95	47,80	30,15	6,80	4,90												2,85
21.12.2025	24,00		95,09	95,09	0,00	77,79	48,03	29,76	6,80	4,90												2,83
22.12.2025	24,00		90,25	90,25	0,00	77,70	46,50	31,20	6,80	4,90												2,82
Среднее	23,39		93,01	93,01	0,00	79,01	47,68	31,32	6,80	4,90												2,92
Итого	421,00		1631,48	1631,48	0,00																	51,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
06.12.2025	50,34	50,34						1,50	13,00
23.12.2025	1631,48	1631,48						51,15	421,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,69 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 87,52 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

299 час 36,38 Гкал
299 час 0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

Документ подписан электронной подписью
0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD