

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 14, лит. А	Договор:	42660.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:		149108	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	30.06.2026	Режим (схема):					
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131456	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,193	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 60,9474	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		93,14	92,14	1,00	75,42	44,13	31,29	6,10	2,90												2,96
24.11.2025	24,00		93,40	92,39	1,01	76,22	44,60	31,62	6,30	3,10												3,00
25.11.2025	24,00		93,57	92,62	0,95	76,02	44,60	31,42	6,20	3,00												2,99
26.11.2025	24,00		93,56	92,74	0,82	76,70	44,87	31,83	6,20	2,90												3,02
27.11.2025	24,00		91,50	90,74	0,76	76,19	43,92	32,27	6,40	3,30												2,99
28.11.2025	24,00		92,88	92,13	0,75	76,74	44,30	32,44	6,30	3,10												3,05
29.11.2025	24,00		93,96	93,24	0,72	75,82	44,41	31,41	6,40	3,10												2,99
30.11.2025	24,00		93,64	92,94	0,70	75,86	44,44	31,42	6,40	3,10												2,98
01.12.2025	24,00		94,11	93,38	0,73	76,13	44,77	31,36	6,30	3,00												2,99
02.12.2025	24,00		95,08	94,32	0,76	76,47	45,34	31,13	6,40	3,00												3,00
03.12.2025	24,00		93,57	92,79	0,78	76,25	44,94	31,31	6,30	3,10												2,97
04.12.2025	24,00		92,77	92,00	0,77	75,25	44,22	31,03	6,40	3,20												2,92
05.12.2025	24,00		94,73	93,99	0,74	75,91	44,98	30,93	6,40	3,10												2,97
06.12.2025	24,00		94,57	93,86	0,71	75,97	44,92	31,05	6,30	2,90												2,97
07.12.2025	24,00		93,85	93,18	0,67	75,45	44,54	30,91	6,30	3,00												2,93
08.12.2025	24,00		92,61	91,98	0,63	75,24	43,87	31,37	6,30	3,10												2,94
09.12.2025	24,00		94,07	93,38	0,69	76,17	44,51	31,66	6,30	3,00												3,01
10.12.2025	24,00		95,14	94,40	0,74	75,89	45,01	30,88	6,40	3,00												2,98
11.12.2025	24,00		95,03	94,24	0,79	75,94	45,25	30,69	6,50	3,10												2,96
12.12.2025	24,00		90,41	89,66	0,75	76,44	43,87	32,57	6,30	3,30												2,98
13.12.2025	24,00		89,79	89,00	0,79	80,48	44,62	35,86	6,00	3,00												3,26
14.12.2025	24,00		89,49	88,73	0,76	82,73	45,16	37,57	5,90	2,90												3,40
15.12.2025	24,00		90,25	89,50	0,75	82,61	45,36	37,25	6,10	3,10												3,40
16.12.2025	24,00		94,56	93,75	0,81	80,89	46,38	34,51	6,30	3,00												3,31
17.12.2025	24,00		94,20	93,38	0,82	77,77	45,60	32,17	6,30	3,00												3,07
18.12.2025	24,00		93,04	92,24	0,80	76,12	44,75	31,37	6,30	3,00												2,96
19.12.2025	24,00		93,33	92,50	0,83	76,34	45,01	31,33	6,20	3,00												2,97
20.12.2025	24,00		94,10	93,15	0,95	76,45	45,29	31,16	6,50	3,20												2,98
21.12.2025	24,00		94,34	93,31	1,03	76,30	45,51	30,79	6,40	3,10												2,96
22.12.2025	24,00		89,45	88,43	1,02	76,30	43,85	32,45	6,20	3,20												2,95
Среднее	24,00		93,14	92,34	0,80	76,87	44,77	32,10	6,29	3,06												3,03
Итого	720,00		2794,14	2770,11	24,03																	90,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	173189	169520,00						4741,23	58498,30
23.12.2025	176077	172383,00						4835,07	59242,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,69 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 90,86 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD