

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 18, лит. А	Договор:	37473.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 18	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130702
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208257	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1848		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,084		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	143,07	132,47	10,60	76,60	48,31	28,29	6,80	4,90	9,13		9,13	9,36		9,36		76,20				4,57
24.11.2025	24,00	*	141,80	132,56	9,24	77,40	48,94	28,46	6,80	4,90	7,72		7,72	7,93		7,93		76,73				4,49
25.11.2025	24,00	*	141,14	132,39	8,75	77,21	48,72	28,49	6,80	4,90	7,50		7,50	7,69		7,69		76,44				4,45
26.11.2025	24,00	*	141,79	132,05	9,74	77,93	49,04	28,89	6,80	4,90	8,76		8,76	8,98		8,98		77,33				4,58
27.11.2025	24,00	*	138,91	129,62	9,29	77,41	48,21	29,20	6,80	4,90	8,07		8,07	8,27		8,27		76,85				4,51
28.11.2025	24,00	*	139,86	131,27	8,59	77,94	48,62	29,32	6,80	4,90	7,34		7,34	7,53		7,53		77,24				4,52
29.11.2025	24,00	*	141,92	132,42	9,50	77,07	48,65	28,42	6,80	4,90	8,27		8,27	8,47		8,47		76,30				4,50
30.11.2025	24,00	*	141,81	131,89	9,92	77,08	48,63	28,45	6,80	4,90	8,62		8,62	8,86		8,86		76,73				4,52
01.12.2025	24,00	*	142,26	132,61	9,65	77,33	49,00	28,33	6,80	4,90	8,48		8,48	8,70		8,70		76,87				4,51
02.12.2025	24,00	*	142,52	133,47	9,05	77,70	49,53	28,17	6,80	4,90	8,21		8,21	8,42		8,42		77,17				4,47
03.12.2025	24,00	*	141,07	131,86	9,21	77,48	49,08	28,40	6,80	4,90	8,28		8,28	8,50		8,50		76,64				4,46
04.12.2025	24,00	*	140,12	131,12	9,00	76,43	48,54	27,89	6,80	4,90	7,94		7,94	8,14		8,14		75,64				4,35
05.12.2025	24,00	*	142,73	133,76	8,97	77,32	49,45	27,87	6,80	4,90	7,93		7,93	8,13		8,13		76,66				4,43
06.12.2025	24,00	*	144,60	133,34	11,26	77,53	49,64	27,89	6,80	4,90	9,95		9,95	10,22		10,22		77,13				4,60
07.12.2025	24,00	*	142,96	132,60	10,36	77,01	49,32	27,69	6,80	4,90	9,10		9,10	9,33		9,33		76,47				4,47
08.12.2025	24,00	*	141,87	131,37	10,50	76,75	48,78	27,97	6,80	4,90	9,18		9,18	9,40		9,40		76,16				4,49
09.12.2025	24,00	*	143,29	132,85	10,44	77,74	49,50	28,24	6,80	4,90	9,16		9,16	9,40		9,40		77,31				4,57
10.12.2025	24,00	*	142,74	134,01	8,73	77,39	49,80	27,59	6,80	4,90	7,47		7,47	7,66		7,66		76,53				4,38
11.12.2025	24,00	*	143,05	133,90	9,15	77,25	49,91	27,34	6,80	4,90	7,72		7,72	7,93		7,93		76,30				4,37
12.12.2025	24,00	*	137,92	128,58	9,34	77,73	48,75	28,98	6,80	4,90	7,90		7,90	8,10		8,10		77,22				4,46
13.12.2025	24,00	*	138,81	127,68	11,13	81,80	49,62	32,18	6,80	4,90	9,72		9,72	9,99		9,99		81,43				5,02
14.12.2025	24,00	*	137,47	126,19	11,28	84,24	50,96	33,28	6,80	4,90	9,86		9,86	10,14		10,14		83,63				5,16
15.12.2025	24,00	*	121,38	112,26	9,12	84,01	56,69	27,32	6,80	4,90	7,65		7,65	7,88		7,88		83,11				3,85
16.12.2025	24,00	*	142,14	131,94	10,20	82,29	50,99	31,30	6,80	4,90	7,93		7,93	8,15		8,15		81,15				4,98
17.12.2025	24,00	*	144,17	132,12	12,05	79,17	50,27	28,90	6,80	4,90	9,31		9,31	9,56		9,56		78,08				4,78
18.12.2025	24,00	*	141,89	131,20	10,69	77,42	49,25	28,17	6,80	4,90	8,47		8,47	8,71		8,71		76,89				4,53
19.12.2025	24,00	*	142,20	131,99	10,21	77,61	49,49	28,12	6,80	4,90	8,00		8,00	8,21		8,21		76,83				4,51
20.12.2025	24,00	*	142,58	132,77	9,81	77,72	49,76	27,96	6,80	4,90	7,49		7,49	7,69		7,69		76,94				4,48
21.12.2025	24,00	*	145,30	133,00	12,30	77,58	49,99	27,59	6,80	4,90	10,19		10,19	10,44		10,44		77,19				4,63
22.12.2025	24,00	*	138,89	127,98	10,91	77,50	48,53	28,97	6,80	4,90	8,77		8,77	9,00		9,00		77,30				4,56
Среднее	24,00		141,01	131,04	9,97	78,19	49,53	28,66	6,80	4,90	8,47		8,47	8,69		8,69		77,55				4,54
Итого	720,00		4230,26	3931,27	298,99						254,12		254,12	260,79		260,79						136,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	70552,7	64202,00	6199,14		6348,38			2603,76	16997,00
23.12.2025	74927	68266,30	6462,52		6618,66			2765,01	17741,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,69 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 135,1 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 260,79 м.куб.

0 час
0 час
документ

Гкал
куб.м
ОТПРАВЛЕНО

0361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

11 Гкал
УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD