

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А
Адрес: Ольминского ул, д. 24, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Телефон:

Общий

Код УУТЭ:

132582

Схема подключения:

2-х трубная схема

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		28.09.2029		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207204	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	QГВС=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,31	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.= 0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	97,8947	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.= 35,2 Gгвс.м=

		Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
Дата	Ти час	НС	M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025																						
06.12.2025																						
07.12.2025																						
08.12.2025																						
09.12.2025																						
10.12.2025	13.00		57,55	51,25	6,30	76,83	50,47	26,36	6,80	4,90	5,95			5,95	6,12		6,12		76,78			1,84
11.12.2025	24.00	*	110,82	100,10	10,72	76,91	51,44	25,47	6,80	4,90	10,29			10,29	10,56		10,56		76,75			3,38
12.12.2025	24.00	*	108,48	97,57	10,91	77,43	50,19	27,24	6,80	4,90	10,37			10,37	10,63		10,63		77,67			3,51
13.12.2025	24.00	*	103,63	92,36	11,27	81,49	50,47	31,02	6,80	4,90	10,68			10,68	11,00		11,00		81,67			3,79
14.12.2025	24.00	*	102,68	90,66	12,02	83,85	51,25	32,60	6,80	4,90	11,35			11,35	11,68		11,68		83,84			3,97
15.12.2025	24.00		106,06	94,10	11,96	83,70	51,67	32,03	6,80	4,90	11,04			11,04	11,42		11,42		83,52			4,02
16.12.2025	24.00	*	109,26	98,32	10,94	81,85	52,66	29,19	6,80	4,90	10,22			10,22	10,52		10,52		81,52			3,77
17.12.2025	24.00	*	108,97	97,71	11,26	78,81	51,94	26,87	6,80	4,90	10,69			10,69	10,97		10,97		78,51			3,52
18.12.2025	24.00	*	107,74	97,56	10,18	77,06	50,82	26,24	6,80	4,90	9,79			9,79	10,04		10,04		77,03			3,35
19.12.2025	24.00	*	107,73	97,01	10,72	77,26	50,87	26,39	6,80	4,90	10,18			10,18	10,43		10,43		77,23			3,35
20.12.2025	24.00	*	111,13	10																		

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
11.12.2025	57,55	51,25	5,95		6,12			2,28	13,00
23.12.2025	1350.7	1208.73	133.73		137.43			55.53	301.00

419 час 62,13 Гкал

419 час	192,79 куб.м
---------	--------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

- Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

1,26 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

26.12.25 09:56 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

1000

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

http://www.elsevier.com/locate/jmb

представитель теплообеспечивающей организации

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

26.12.25 13:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР