

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 15, лит. А	Договор:	35627.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Поляриков ул, д. 15, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	118359
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 202631	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,403	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 122,43	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		166,83	166,83	0,00	77,81	49,33	28,48	6,80	4,90												4,76
24.11.2025	24,00		170,24	170,24	0,00	77,42	49,58	27,84	6,80	4,90												4,75
25.11.2025	24,00		170,97	170,97	0,00	77,17	49,53	27,64	6,80	4,90												4,73
26.11.2025	24,00		171,92	171,92	0,00	77,22	49,56	27,66	6,80	4,90												4,76
27.11.2025	24,00		168,41	168,41	0,00	76,91	48,83	28,08	6,80	4,90												4,74
28.11.2025	24,00		168,81	168,81	0,00	76,61	48,54	28,07	6,80	4,90												4,74
29.11.2025	24,00		169,46	169,46	0,00	76,93	49,02	27,91	6,80	4,90												4,73
30.11.2025	24,00		167,83	167,83	0,00	76,72	48,95	27,77	6,80	4,90												4,67
01.12.2025	24,00		156,75	156,75	0,00	76,87	48,39	28,48	6,80	4,90												4,47
02.12.2025	24,00		139,61	139,61	0,00	77,21	46,89	30,32	6,80	4,90												4,24
03.12.2025	24,00		166,48	166,48	0,00	76,89	49,14	27,75	6,80	4,90												4,63
04.12.2025	24,00		169,11	169,11	0,00	77,04	49,50	27,54	6,80	4,90												4,66
05.12.2025	24,00		156,18	156,18	0,00	76,11	48,19	27,92	6,80	4,90												4,36
06.12.2025	24,00		141,72	141,72	0,00	77,47	47,80	29,67	6,80	4,90												4,21
07.12.2025	24,00		154,11	154,11	0,00	76,94	48,70	28,24	6,80	4,90												4,36
08.12.2025	24,00		168,60	168,60	0,00	77,51	49,98	27,53	6,80	4,90												4,64
09.12.2025	24,00		148,84	148,84	0,00	77,04	48,36	28,68	6,80	4,90												4,28
10.12.2025	24,00		142,79	142,79	0,00	77,01	47,62	29,39	6,80	4,90												4,20
11.12.2025	24,00		119,93	119,93	0,00	76,76	45,61	31,15	6,80	4,90												3,74
12.12.2025	24,00	*	143,27	143,27	0,00	75,92	48,16	27,76	6,80	4,90												3,98
13.12.2025	24,00		163,47	163,47	0,00	81,97	50,43	31,54	6,80	4,90												5,16
14.12.2025	24,00		163,45	163,45	0,00	82,84	50,63	32,21	6,80	4,90												5,27
15.12.2025	24,00		167,28	167,28	0,00	84,00	51,52	32,48	6,80	4,90												5,44
16.12.2025	24,00		122,88	122,88	0,00	82,32	47,06	35,26	6,80	4,90												4,34
17.12.2025	24,00	*	140,55	140,31	0,24	78,69	47,43	31,26	6,80	4,90												4,40
18.12.2025	24,00		149,78	149,78	0,00	77,14	47,84	29,30	6,80	4,90												4,39
19.12.2025	24,00		155,24	155,24	0,00	76,80	48,21	28,59	6,80	4,90												4,44
20.12.2025	24,00		141,88	141,88	0,00	76,96	47,56	29,40	6,80	4,90												4,17
21.12.2025	24,00		137,36	137,36	0,00	76,88	47,27	29,61	6,80	4,90												4,07
22.12.2025	24,00		167,41	167,41	0,00	78,21	49,70	28,51	6,80	4,90												4,78
Среднее	24,00		155,71	155,70	0,01	77,85	48,64	29,20	6,80	4,90												4,54
Итого	720,00		4671,16	4670,92	0,24																	136,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	268,83	268,83						7,41	38,00
23.12.2025	5112,2	5111,96						148,40	779,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 136,11 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

ОТПРАВЛЕНО
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:51 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD