

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Поляриков ул, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9192.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Отопление**
Код УУТЗ: **28658**
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204739		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,329	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,329	Qвент.=	0	Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	99,9494	Gвент.=	0	Gтех.=	0
		Gот.=	99,9494	Gвент.=	0	Gтех.гвс.	0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		74,98	74,98	0,00	77,90	43,41	34,49	6,80	4,90												2,59
24.11.2025	24,00		74,22	74,22	0,00	77,50	43,22	34,28	6,80	4,90												2,55
25.11.2025	24,00		75,24	75,24	0,00	77,27	43,31	33,96	6,80	4,90												2,56
26.11.2025	24,00		74,99	74,99	0,00	77,31	43,20	34,11	6,80	4,90												2,56
27.11.2025	24,00		73,42	73,42	0,00	76,98	42,45	34,53	6,80	4,90												2,54
28.11.2025	24,00		73,61	73,61	0,00	76,69	42,29	34,40	6,80	4,90												2,53
29.11.2025	24,00		74,34	74,34	0,00	77,02	42,77	34,25	6,80	4,90												2,55
30.11.2025	24,00		74,18	74,18	0,00	76,82	42,76	34,06	6,80	4,90												2,53
01.12.2025	24,00		75,21	75,21	0,00	76,99	43,21	33,78	6,80	4,90												2,54
02.12.2025	24,00		76,73	76,73	0,00	77,43	43,98	33,45	6,80	4,90												2,57
03.12.2025	24,00		74,17	74,17	0,00	77,00	43,24	33,76	6,80	4,90												2,51
04.12.2025	24,00		73,98	73,98	0,00	77,13	43,14	33,99	6,80	4,90												2,52
05.12.2025	24,00		75,32	75,32	0,00	76,32	43,37	32,95	6,80	4,90												2,48
06.12.2025	24,00		76,80	76,80	0,00	77,69	44,26	33,43	6,80	4,90												2,57
07.12.2025	24,00		74,92	74,92	0,00	77,13	43,80	33,33	6,80	4,90												2,50
08.12.2025	24,00		73,79	73,79	0,00	77,58	43,52	34,06	6,80	4,90												2,52
09.12.2025	24,00		75,83	75,83	0,00	77,14	43,88	33,26	6,80	4,90												2,52
10.12.2025	24,00		77,08	77,08	0,00	77,24	44,45	32,79	6,80	4,90												2,53
11.12.2025	24,00		79,69	79,69	0,00	77,15	45,18	31,97	6,80	4,90												2,55
12.12.2025	24,00	*	62,07	62,07	0,00	76,05	42,05	34,00	6,80	4,90												2,11
13.12.2025	24,00		70,63	70,63	0,00	82,09	43,72	38,37	6,80	4,90												2,71
14.12.2025	24,00		70,78	70,78	0,00	82,95	43,75	39,20	6,80	4,90												2,78
15.12.2025	24,00		72,58	72,58	0,00	84,10	44,44	39,66	6,80	4,90												2,88
16.12.2025	24,00		80,92	80,92	0,00	82,59	46,53	36,06	6,80	4,90												2,92
17.12.2025	24,00		80,17	80,17	0,00	79,16	45,46	33,70	6,80	4,90												2,70
18.12.2025	24,00		78,84	78,84	0,00	77,40	44,56	32,84	6,80	4,90												2,59
19.12.2025	24,00		78,40	78,40	0,00	76,98	44,43	32,55	6,80	4,90												2,55
20.12.2025	24,00		79,23	79,23	0,00	77,19	44,95	32,24	6,80	4,90												2,56
21.12.2025	24,00		79,38	79,38	0,00	77,24	45,34	31,90	6,80	4,90												2,53
22.12.2025	24,00		74,49	74,49	0,00	78,31	43,97	34,34	6,80	4,90												2,56
Среднее	24,00		75,20	75,20	0,00	78,01	43,82	34,19	6,80	4,90												2,57
Итого	720,00		2255,99	2255,99	0,00																	77,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	786,76	786,76						23,43	254,00
23.12.2025	3117,24	3117,24						103,12	995,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,24 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **77,11** Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD