

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 19, лит. Б
Адрес: Поляриков ул, д. 19, лит. Б
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 42327.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:
Отопление
146902
график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202641		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$		лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,321	Qвент. =	0	Qtex. =	0	Qtex.гв =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:							0	Qtex.гвс.ср =	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	97,519	Gвент. =	0	Gtex. =	0	Gtex.гв =	0
								Gгвс. =	0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		163,21	163,21	0,00	78,19	49,77	28,42	6,80	4,90												4,64
24.11.2025	24,00		161,49	161,49	0,00	77,78	49,65	28,13	6,80	4,90												4,55
25.11.2025	24,00		163,71	163,71	0,00	77,54	49,70	27,84	6,80	4,90												4,56
26.11.2025	24,00		163,07	163,07	0,00	77,59	49,61	27,98	6,80	4,90												4,57
27.11.2025	24,00		159,68	159,68	0,00	77,28	48,75	28,53	6,80	4,90												4,56
28.11.2025	24,00		160,04	160,04	0,00	76,98	48,57	28,41	6,80	4,90												4,55
29.11.2025	24,00		161,74	161,74	0,00	77,31	49,02	28,29	6,80	4,90												4,58
30.11.2025	24,00		161,37	161,37	0,00	77,11	49,12	27,99	6,80	4,90												4,52
01.12.2025	24,00		163,67	163,67	0,00	77,27	49,64	27,63	6,80	4,90												4,53
02.12.2025	24,00		166,97	166,97	0,00	77,70	50,43	27,27	6,80	4,90												4,56
03.12.2025	24,00		161,31	161,31	0,00	77,28	49,65	27,63	6,80	4,90												4,46
04.12.2025	24,00		160,90	160,90	0,00	77,41	49,58	27,83	6,80	4,90												4,48
05.12.2025	24,00		164,03	164,03	0,00	76,60	49,74	26,86	6,80	4,90												4,41
06.12.2025	24,00		167,12	167,12	0,00	77,97	50,80	27,17	6,80	4,90												4,55
07.12.2025	24,00		162,97	162,97	0,00	77,42	50,23	27,19	6,80	4,90												4,44
08.12.2025	24,00		160,62	160,62	0,00	77,88	49,99	27,89	6,80	4,90												4,48
09.12.2025	24,00		165,05	165,05	0,00	77,42	50,32	27,10	6,80	4,90												4,48
10.12.2025	24,00		167,75	167,75	0,00	77,51	50,79	26,72	6,80	4,90												4,49
11.12.2025	24,00		173,52	173,52	0,00	77,39	51,36	26,03	6,80	4,90												4,53
12.12.2025	24,00	*	149,01	147,09	1,92	75,47	47,78	27,69	6,80	4,90												4,22
13.12.2025	24,00		152,69	152,69	0,00	82,38	50,46	31,92	6,80	4,90												4,88
14.12.2025	24,00		152,77	152,77	0,00	83,27	50,59	32,68	6,80	4,90												5,00
15.12.2025	24,00		156,44	156,44	0,00	84,43	51,62	32,81	6,80	4,90												5,14
16.12.2025	24,00		173,94	173,94	0,00	82,86	53,48	29,38	6,80	4,90												5,12
17.12.2025	24,00		172,10	172,10	0,00	79,42	52,03	27,39	6,80	4,90												4,72
18.12.2025	24,00		169,21	169,21	0,00	77,64	50,65	26,99	6,80	4,90												4,57
19.12.2025	24,00		168,04	168,04	0,00	77,24	50,60	26,64	6,80	4,90												4,48
20.12.2025	24,00		169,84	169,84	0,00	77,45	51,00	26,45	6,80	4,90												4,50
21.12.2025	24,00		170,21	170,21	0,00	77,49	51,31	26,18	6,80	4,90												4,46
22.12.2025	24,00		159,65	159,65	0,00	78,60	50,11	28,49	6,80	4,90												4,55
Среднее	24,00		163,40	163,34	0,06	78,26	50,21	28,05	6,80	4,90												4,59
Итого	720,00		4902,12	4900,20	1,92																	137,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	9518,5	9523,63						194,20	2052,00
23.12.2025	14582,8	14586,00						336,44	2796,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 137,58 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:56 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD