

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 5, лит. В	Договор:	37475.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Поляриков ул, д. 5, лит. В ИТП4	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		128302	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207719	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот. =	0,256	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:							Qтех.гвс.ср =	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	77,7722	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс =	0
							Gгвс. =	0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		67,26	67,26	0,00	77,85	43,76	34,09	6,80	4,90												2,29
24.11.2025	24,00		66,79	66,79	0,00	77,44	43,59	33,85	6,80	4,90												2,26
25.11.2025	24,00		67,68	67,68	0,00	77,21	43,64	33,57	6,80	4,90												2,27
26.11.2025	24,00		67,38	67,38	0,00	77,25	43,51	33,74	6,80	4,90												2,28
27.11.2025	24,00		65,56	65,56	0,00	76,94	42,71	34,23	6,80	4,90												2,24
28.11.2025	24,00		65,72	65,72	0,00	76,65	42,49	34,16	6,80	4,90												2,24
29.11.2025	24,00		66,73	66,73	0,00	76,98	43,11	33,87	6,80	4,90												2,26
30.11.2025	24,00		66,39	66,39	0,00	76,77	43,32	33,45	6,80	4,90												2,22
01.12.2025	24,00		66,93	66,93	0,00	76,94	43,54	33,40	6,80	4,90												2,24
02.12.2025	24,00		67,65	67,65	0,00	77,37	44,16	33,21	6,80	4,90												2,25
03.12.2025	24,00		66,37	66,37	0,00	76,95	43,56	33,39	6,80	4,90												2,22
04.12.2025	24,00		66,28	66,28	0,00	77,08	43,63	33,45	6,80	4,90												2,22
05.12.2025	24,00		67,00	67,00	0,00	76,27	43,63	32,64	6,80	4,90												2,19
06.12.2025	24,00		67,73	67,73	0,00	77,65	44,37	33,28	6,80	4,90												2,26
07.12.2025	24,00		64,80	64,80	0,00	77,13	43,75	33,38	6,80	4,90												2,16
08.12.2025	24,00		64,36	64,36	0,00	77,57	43,64	33,93	6,80	4,90												2,18
09.12.2025	24,00		66,11	66,11	0,00	77,11	44,01	33,10	6,80	4,90												2,19
10.12.2025	24,00		67,02	67,02	0,00	77,21	44,55	32,66	6,80	4,90												2,19
11.12.2025	24,00		68,45	68,45	0,00	77,12	45,13	31,99	6,80	4,90												2,19
12.12.2025	23,00	*	60,51	60,51	0,00	74,98	42,56	32,42	6,80	4,90												1,96
13.12.2025	24,00		65,61	65,61	0,00	81,97	44,86	37,11	6,80	4,90												2,44
14.12.2025	24,00		65,13	65,13	0,00	82,84	44,71	38,13	6,80	4,90												2,48
15.12.2025	24,00		67,84	67,84	0,00	83,98	45,49	38,49	6,80	4,90												2,61
16.12.2025	24,00		75,20	75,20	0,00	82,48	47,12	35,36	6,80	4,90												2,66
17.12.2025	24,00		74,51	74,51	0,00	79,04	46,34	32,70	6,80	4,90												2,44
18.12.2025	24,00		73,53	73,53	0,00	77,26	45,47	31,79	6,80	4,90												2,34
19.12.2025	24,00		73,19	73,19	0,00	76,86	45,30	31,56	6,80	4,90												2,31
20.12.2025	24,00		73,26	73,26	0,00	77,06	45,59	31,47	6,80	4,90												2,31
21.12.2025	24,00		72,98	72,98	0,00	77,12	45,98	31,14	6,80	4,90												2,27
22.12.2025	24,00		69,53	69,53	0,00	78,16	44,77	33,39	6,80	4,90												2,32
Среднее	23,97		68,01	68,01	0,00	77,91	44,28	33,63	6,80	4,90												2,29
Итого	719,00		2037,50	2037,50	0,00																	68,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	3845,52	3845,47						95,21	2028,00
23.12.2025	5950,23	5950,18						166,04	2771,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 68,59 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

1 час 0,1 Гкал
1 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:56 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

26.12.25 13:49 (MSK)