

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 116, лит. Т			Договор:	37693.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 116, лит. Т			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	130739		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	24.08.2029			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205585			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1			0,067	30			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1			0,067	30			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1			0,027	12			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,184	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,099					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,045					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	55,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	18 Gгвс.м=					

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		67,55	60,01	7,54	76,11	43,91	32,20	6,80	4,90	7,52		7,52	7,71		7,71		75,34				2,51
24.11.2025	24,00		67,44	59,63	7,81	76,53	44,10	32,43	6,80	4,90	7,66		7,66	7,86		7,86		76,00				2,53
25.11.2025	24,00		69,98	62,51	7,47	76,06	44,75	31,31	6,80	4,90	7,24		7,24	7,44		7,44		75,18				2,53
26.11.2025	24,00		69,88	61,95	7,93	75,64	44,44	31,20	6,80	4,90	7,73		7,73	7,92		7,92		74,69				2,53
27.11.2025	24,00		68,15	60,85	7,30	76,94	44,20	32,74	6,80	4,90	7,18		7,18	7,38		7,38		76,15				2,56
28.11.2025	24,00		69,85	61,56	8,29	75,66	43,80	31,86	6,80	4,90	8,13		8,13	8,35		8,35		74,73				2,59
29.11.2025	24,00		71,99	63,06	8,93	76,07	44,62	31,45	6,80	4,90	8,73		8,73	8,95		8,95		75,16				2,66
30.11.2025	24,00		71,94	62,67	9,27	75,75	44,61	31,14	6,80	4,90	9,05		9,05	9,28		9,28		74,90				2,66
01.12.2025	24,00		72,26	64,23	8,03	76,56	45,58	30,98	6,80	4,90	7,66		7,66	7,86		7,86		75,81				2,60
02.12.2025	24,00		72,52	64,29	8,23	76,34	46,06	30,28	6,80	4,90	7,84		7,84	8,05		8,05		75,63				2,58
03.12.2025	24,00		71,12	62,96	8,16	76,09	45,26	30,83	6,80	4,90	7,84		7,84	8,06		8,06		75,22				2,56
04.12.2025	24,00		70,62	62,58	8,04	76,07	44,97	31,10	6,80	4,90	7,74		7,74	7,95		7,95		75,23				2,56
05.12.2025	24,00		71,91	64,12	7,79	76,26	45,71	30,55	6,80	4,90	7,45		7,45	7,65		7,65		75,33				2,56
06.12.2025	24,00		73,28	64,36	8,92	76,27	45,78	30,49	6,80	4,90	8,58		8,58	8,80		8,80		75,51				2,64
07.12.2025	24,00		72,40	63,73	8,67	75,93	45,65	30,28	6,80	4,90	8,49		8,49	8,69		8,69		74,96				2,59
08.12.2025	24,00		72,82	65,63	7,19	76,17	45,81	30,36	6,80	4,90	6,80		6,80	7,00		7,00		75,29				2,54
09.12.2025	24,00		75,44	67,35	8,09	76,31	46,38	29,93	6,80	4,90	7,80		7,80	8,00		8,00		75,59				2,64
10.12.2025	24,00		73,61	64,81	8,80	75,61	45,82	29,79	6,80	4,90	8,46		8,46	8,69		8,69		74,89				2,60
11.12.2025	24,00 *		40,01	36,83	3,18	73,38	47,32	26,06	6,80	4,90	9,09		9,09	9,22		9,22		57,22				1,20
12.12.2025	24,00 *		70,54	63,41	7,13	74,17	43,71	30,46	6,80	4,90	7,53		7,53	7,71		7,71		72,88				2,46
13.12.2025	24,00		69,13	59,39	9,74	78,67	44,27	34,40	6,80	4,90	9,65		9,65	9,91		9,91		77,90				2,81
14.12.2025	24,00		67,28	58,27	9,01	79,51	44,11	35,40	6,80	4,90	8,82		8,82	9,05		9,05		78,69				2,78
15.12.2025	24,00		68,92	60,62	8,30	79,18	44,68	34,50	6,80	4,90	8,11		8,11	8,32		8,32		78,13				2,75
16.12.2025	24,00		72,16	64,74	7,42	79,39	46,78	32,61	6,80	4,90	7,11		7,11	7,31		7,31		78,30				2,70
17.12.2025	24,00		73,14	64,80	8,34	78,31	46,92	31,39	6,80	4,90	8,01		8,01	8,24		8,24		77,47				2,69
18.12.2025	24,00		74,38	66,65	7,73	78,42	47,35	31,07	6,80	4,90	7,43		7,43	7,64		7,64		77,64				2,68
19.12.2025	24,00		72,75	64,48	8,27	77,42	46,37	31,05	6,80	4,90	7,95		7,95	8,16		8,16		76,67				2,64
20.12.2025	24,00		72,86	64,49	8,37	77,50	46,54	30,96	6,80	4,90	8,08		8,08	8,28		8,28		76,63				2,64
21.12.2025	24,00		73,14	64,62	8,52	77,83	46,87	30,96	6,80	4,90	8,21		8,21	8,44		8,44		76,95				2,66
22.12.2025	24,00		69,60	61,57	8,03	79,06	45,67	33,39	6,80	4,90	7,87		7,87	8,09		8,09		78,49				2,69
Среднее	24,00		70,22	62,21	8,02	76,77	45,40	31,37	6,80	4,90	7,99		7,99	8,20		8,20		75,42				2,57
Итого	720,00		2106,67	1866,17	240,50						239,76		239,76	246,01		246,01						77,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	2700,56	2404,71	116,93		119,76			94,52	899,00
23.12.2025	4874,43	4330,18	364,46		373,74			192,82	1643,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 76,6 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 246,01 м.куб.

0 час
0 час
0,54 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

Документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD