

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л	Договор:	32800.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 120 ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105380
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-00; МП: СП-00;		
Вычислитель:	СПТ944 № 08203	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Циркуляционный ГВС (M4)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,152	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0606		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,03		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 12	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		61,12	56,80	4,32	73,14	44,94	28,20	5,70	4,30	17,92	14,09	3,83	18,35	14,30	4,05		72,82	55,24	5,40	4,30	1,92
24.11.2025	24,00		60,33	56,82	3,51	73,42	45,23	28,19	5,60	4,20	17,39	14,35	3,04	17,81	14,56	3,25		73,07	55,66	5,30	4,30	1,86
25.11.2025	24,00		63,25	59,83	3,42	73,18	46,01	27,17	5,80	4,30	18,09	15,20	2,89	18,53	15,43	3,10		72,84	56,37	5,50	4,30	1,88
26.11.2025	24,00		62,82	59,28	3,54	72,79	45,69	27,10	5,80	4,30	18,04	15,01	3,03	18,47	15,23	3,24		72,44	56,00	5,40	4,30	1,86
27.11.2025	24,00		61,69	57,93	3,76	73,94	45,52	28,42	5,80	4,30	17,84	14,55	3,29	18,28	14,77	3,51		73,57	56,22	5,50	4,40	1,92
28.11.2025	24,00		62,27	58,73	3,54	72,83	45,18	27,65	5,80	4,30	17,91	14,85	3,06	18,33	15,07	3,26		72,48	55,67	5,40	4,30	1,88
29.11.2025	24,00		64,53	59,99	4,54	73,26	46,02	27,24	5,80	4,20	18,92	14,92	4,00	19,38	15,15	4,23		72,90	56,35	5,40	4,30	1,97
30.11.2025	24,00		64,12	59,55	4,57	72,91	45,98	26,93	5,80	4,20	18,84	14,79	4,05	19,29	15,01	4,28		72,58	56,40	5,40	4,20	1,94
01.12.2025	24,00		65,01	61,67	3,34	73,76	46,97	26,79	5,90	4,20	18,56	15,69	2,87	19,02	15,94	3,08		73,44	57,30	5,50	4,20	1,90
02.12.2025	24,00		65,18	61,79	3,39	73,59	47,10	26,49	5,80	4,20	18,62	15,71	2,91	19,07	15,96	3,11		73,26	57,40	5,50	4,20	1,89
03.12.2025	24,00		63,91	60,35	3,56	73,36	46,58	26,78	5,80	4,20	18,24	15,22	3,02	18,69	15,46	3,23		73,07	56,89	5,40	4,20	1,88
04.12.2025	24,00		63,40	59,90	3,50	73,28	46,31	26,97	5,80	4,20	18,08	15,15	2,93	18,52	15,38	3,14		73,01	56,52	5,40	4,20	1,88
05.12.2025	24,00		65,33	61,42	3,91	73,56	46,90	26,66	5,80	4,20	18,77	15,44	3,33	19,23	15,67	3,56		73,29	57,01	5,40	4,20	1,93
06.12.2025	24,00		65,71	61,44	4,27	73,59	47,02	26,57	5,80	4,20	19,09	15,33	3,76	19,56	15,57	3,99		73,34	56,97	5,50	4,20	1,95
07.12.2025	24,00		64,95	60,90	4,05	73,19	46,78	26,41	5,80	4,20	18,80	15,22	3,58	19,26	15,46	3,80		72,91	56,74	5,40	4,20	1,91
08.12.2025	24,00		66,29	62,83	3,46	73,41	46,80	26,61	5,90	4,20	18,92	15,92	3,00	19,38	16,17	3,21		73,15	57,06	5,50	4,20	1,93
09.12.2025	24,00		68,27	64,76	3,51	73,62	47,44	26,18	5,90	4,10	19,41	16,40	3,01	19,88	16,66	3,22		73,37	57,61	5,50	4,10	1,96
10.12.2025	24,00		66,39	61,89	4,50	72,82	46,76	26,06	5,80	4,10	19,32	15,37	3,95	19,79	15,60	4,19		72,58	56,58	5,40	4,20	1,94
11.12.2025	24,00		35,21	33,50	1,71	72,49	47,53	24,96	5,70	3,90	11,34	8,53	2,81	11,59	8,66	2,93		68,57	57,49	5,00	4,00	0,98
12.12.2025	24,00		62,46	57,62	4,84	71,51	45,56	25,95	5,90	4,00	18,30	14,83	3,47	18,71	15,04	3,67		70,96	55,34	5,50	4,00	1,85
13.12.2025	24,00		60,65	51,49	9,16	75,08	45,17	29,91	5,60	4,20	17,52	14,14	3,38	17,96	14,34	3,62		74,80	55,92	5,30	4,20	2,23
14.12.2025	24,00		59,52	55,35	4,17	75,83	44,81	31,02	5,50	4,20	17,28	13,63	3,65	17,73	13,83	3,90		75,55	55,91	5,20	4,20	2,03
15.12.2025	24,00		61,28	57,72	3,56	75,69	45,47	30,22	5,70	4,30	17,48	14,39	3,09	17,93	14,61	3,32		75,38	56,62	5,40	4,30	2,02
16.12.2025	24,00		65,37	61,83	3,54	76,14	47,62	28,52	5,80	4,20	18,52	15,47	3,05	19,00	15,72	3,28		75,87	58,38	5,50	4,20	2,04
17.12.2025	24,00		65,48	62,05	3,43	75,08	47,66	27,42	5,80	4,20	18,51	15,57	2,94	18,98	15,82	3,16		74,84	58,03	5,50	4,20	1,96
18.12.2025	24,00		67,51	63,58	3,93	75,19	48,03	27,16	5,90	4,20	19,24	15,85	3,39	19,73	16,10	3,63		74,95	58,35	5,50	4,20	2,02
19.12.2025	24,00		65,04	61,86	3,18	74,15	47,34	26,81	5,80	4,20	18,27	15,60	2,67	18,73	15,84	2,89		73,92	57,57	5,50	4,20	1,90
20.12.2025	24,00		65,18	61,60	3,58	74,21	47,49	26,72	5,80	4,20	18,49	15,42	3,07	18,95	15,66	3,29		73,97	57,70	5,50	4,20	1,91
21.12.2025	24,00		65,43	61,77	3,66	74,49	47,85	26,64	5,80	4,20	18,56	15,43	3,13	19,02	15,67	3,35		74,24	57,93	5,50	4,20	1,92
22.12.2025	24,00		62,29	58,77	3,52	75,25	46,69	28,56	5,70	4,20	17,66	14,66	3,00	18,11	14,89	3,22		75,02	56,97	5,40	4,30	1,94
Среднее	24,00		63,00	59,10	3,90	73,83	46,48	27,34	5,78	4,20	18,13	14,89	3,24	18,58	15,12	3,46		73,41	56,81	5,42	4,22	1,91
Итого	720,00		1889,99	1773,02	116,97						543,93	446,73	97,20	557,28	453,57	103,71						57,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	48211,2	45806,60	14166,70	7598,65	14493,20	7713,36		1942,87	20699,50
23.12.2025	50161,8	47635,90	14728,50	8059,33	15068,80	8181,03		2017,05	21443,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 56,94 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 103,71 м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6300111a9a0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,26 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:58 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:45 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации