

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 130, лит. X			Договор:	38395.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 130, лит. X			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	132589		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2029			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207333			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,067 30			КТСП-Н								
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,067 30			КТСП-Н								
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,027 12			КТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		63,62	50,94	12,68	75,76	43,91	31,84	6,80	4,90	10,79		10,79	10,96		10,96		57,22				2,57
24.11.2025	24,00		62,47	52,50	9,97	76,10	44,30	31,80	6,80	4,90	8,07		8,07	8,21		8,21		59,07				2,43
25.11.2025	24,00		65,60	54,31	11,29	75,71	44,83	30,88	6,80	4,90	9,38		9,38	9,57		9,57		60,50				2,55
26.11.2025	24,00		64,85	54,04	10,81	75,32	44,49	30,83	6,80	4,90	8,93		8,93	9,10		9,10		59,87				2,49
27.11.2025	24,00		62,60	51,21	11,39	76,55	44,18	32,37	6,80	4,90	9,55		9,55	9,70		9,70		56,07				2,54
28.11.2025	24,00		64,70	53,22	11,48	75,33	43,75	31,58	6,80	4,90	9,59		9,59	9,75		9,75		57,83				2,54
29.11.2025	24,00 *		66,27	55,20	11,07	75,75	44,86	30,89	6,80	4,90	9,16		9,16	9,33		9,33		61,04				2,56
30.11.2025	24,00 *		66,41	54,83	11,58	75,42	44,98	30,44	6,80	4,90	9,72		9,72	9,88		9,88		61,22				2,54
01.12.2025	24,00		65,24	55,65	9,59	76,22	45,71	30,51	6,80	4,90	7,72		7,72	7,87		7,87		61,25				2,43
02.12.2025	24,00		64,44	53,76	10,68	75,99	45,57	30,43	6,80	4,90	8,81		8,81	8,99		8,99		60,90				2,44
03.12.2025	24,00 *		65,85	55,21	10,64	75,77	45,73	30,05	6,80	4,90	8,73		8,73	8,90		8,90		61,39				2,45
04.12.2025	24,00 *		65,68	54,70	10,98	75,75	45,47	30,27	6,80	4,90	9,15		9,15	9,32		9,32		62,06				2,48
05.12.2025	24,00		66,97	55,85	11,12	75,92	46,02	29,90	6,80	4,90	9,19		9,19	9,37		9,37		61,54				2,51
06.12.2025	24,00		66,26	55,21	11,05	75,90	45,97	29,93	6,80	4,90	9,15		9,15	9,31		9,31		62,02				2,48
07.12.2025	24,00 *		65,87	53,61	12,26	75,60	45,62	29,98	6,80	4,90	10,41		10,41	10,61		10,61		60,65				2,52
08.12.2025	24,00 *		67,67	57,18	10,49	75,82	45,94	29,88	6,80	4,90	8,61		8,61	8,79		8,79		60,98				2,50
09.12.2025	24,00		67,42	56,43	10,99	76,00	46,11	29,88	6,80	4,90	9,03		9,03	9,20		9,20		63,12				2,54
10.12.2025	24,00 *		66,51	54,64	11,87	75,26	45,55	29,71	6,80	4,90	10,01		10,01	10,20		10,20		62,43				2,52
11.12.2025	24,00 *		23,87	26,41	-2,54	52,54	46,39	6,15	6,80	4,90	8,85		8,85	8,91		8,91		49,01				1,16
12.12.2025	24,00 *		62,09	53,62	8,47	71,62	43,02	28,61	6,80	4,90	7,89		7,89	8,04		8,04		59,21				2,32
13.12.2025	24,00		60,08	49,06	11,02	78,26	43,11	35,15	6,80	4,90	9,46		9,46	9,63		9,63		59,89				2,59
14.12.2025	24,00 *		59,50	47,37	12,13	79,09	42,57	36,52	6,80	4,90	10,51		10,51	10,69		10,69		61,92				2,69
15.12.2025	24,00 *		60,63	49,86	10,77	78,80	43,24	35,57	6,80	4,90	9,08		9,08	9,23		9,23		60,04				2,62
16.12.2025	24,00		54,15	43,61	10,54	79,00	42,90	36,10	6,80	4,90	9,05		9,05	9,21		9,21		60,93				2,39
17.12.2025	24,00 *		56,00	45,81	10,19	77,91	43,78	34,13	6,80	4,90	8,53		8,53	8,69		8,69		60,99				2,36
18.12.2025	24,00 *		58,36	48,09	10,27	78,02	44,60	33,42	6,80	4,90	8,61		8,61	8,77		8,77		60,60				2,41
19.12.2025	24,00		61,35	50,19	11,16	77,04	45,12	31,92	6,80	4,90	9,42		9,42	9,61		9,61		61,96				2,44
20.12.2025	24,00 *		56,29	46,90	9,39	77,11	44,34	32,77	6,80	4,90	7,72		7,72	7,86		7,86		62,12				2,25
21.12.2025	24,00		55,76	44,11	11,65	77,42	43,77	33,66	6,80	4,90	10,07		10,07	10,23		10,23		60,98				2,38
22.12.2025	24,00		61,24	50,49	10,75	78,62	45,11	33,51	6,80	4,90	9,03		9,03	9,21		9,21		60,92				2,53
Среднее	24,00		61,59	51,13	10,46	75,65	44,70	30,96	6,80	4,90	9,14		9,14	9,30		9,30		60,26				2,44
Итого	720,00		1847,75	1534,01	313,74						274,22			274,22	279,14		279,14					73,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 72,5 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 279,14 м.куб.

0 час

0 час

документ

0,73 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Гкал

куб.м

ДОК

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD