

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 132, лит. Ц

Адрес: Седова ул. д. 132, лит. Ц

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 38017.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий

Код УУТЭ:

132587

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208344	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qtex.= 0	Qtex.gv= 0	Qgvc.= 0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qtex.gvc.cр 0	Qgvc.cр= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 55,2	Gвент.= 0	Gtex.= 0	Gtex.gv= 0	Grvc.= 15,6 Grvc.m=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)								Гкал			
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Вподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.11.2025	24.00		62,70	52,73	9,97	75,82	41,09	34,73	6,80	4,90	10,00		10,00	10,23		10,23		75,48				2,59
24.11.2025	24,00		59,79	52,57	7,22	76,19	41,43	34,76	6,80	4,90	7,29		7,29	7,47		7,47		75,68				2,38
25.11.2025	24,00		62,99	54,59	8,40	75,76	42,15	33,61	6,80	4,90	7,83		7,83	8,05		8,05		75,13				2,48
26.11.2025	24,00		64,33	54,30	10,03	75,33	41,88	33,45	6,80	4,90	9,79		9,79	10,04		10,04		74,69				2,58
27.11.2025	24,00		61,65	53,35	8,30	76,59	41,48	35,11	6,80	4,90	8,14		8,14	8,36		8,36		75,95				2,51
28.11.2025	24,00*		62,43	54,07	8,36	75,36	41,16	34,20	6,80	4,90	8,23		8,23	8,43		8,43		74,72				2,48
29.11.2025	24,00*		63,02	55,64	7,38	75,75	42,04	33,71	6,80	4,90	7,33		7,33	7,51		7,51		74,79				2,43
30.11.2025	24,00		64,43	55,31	9,12	75,46	42,00	33,46	6,80	4,90	9,03		9,03	9,26		9,26		74,88				2,54
01.12.2025	24,00		66,12	56,95	9,17	76,26	42,88	33,38	6,80	4,90	9,13		9,13	9,36		9,36		75,91				2,60
02.12.2025	24,00		64,93	57,14	7,79	76,04	43,10	32,94	6,80	4,90	7,74		7,74	7,94		7,94		75,51				2,48
03.12.2025	24,00*		62,81	55,65	7,16	75,80	42,48	33,32	6,80	4,90	7,17		7,17	7,35		7,35		75,18				2,40
04.12.2025	24,00		62,96	55,22	7,74	75,76	42,19	33,57	6,80	4,90	7,72		7,72	7,92		7,92		75,08				2,44
05.12.2025	24,00*		64,84	56,89	7,95	75,94	43,06	32,88	6,80	4,90	7,82		7,82	8,05		8,05		75,29				2,48
06.12.2025	24,00		65,55	57,25	8,30	75,94	43,17	32,77	6,80	4,90	8,20		8,20	8,40		8,40		75,45				2,51
07.12.2025	24,00*		64,73	56,39	8,34	75,61	42,67	32,94	6,80	4,90	8,15		8,15	8,37		8,37		74,96				2,48
08.12.2025	24,00*		66,93	58,01	8,92	75,86	42,98	32,88	6,80	4,90	8,82		8,82	9,05		9,05		75,47				2,58
09.12.2025	24,00		70,19	59,80	10,39	76,01	43,76	32,25	6,80	4,90	10,31		10,31	10,57		10,57		75,58				2,72
10.12.2025	24,00*		65,17	57,58	7,59	75,31	43,12	32,19	6,80	4,90	7,43		7,43	7,63		7,63		74,83				2,42
11.12.2025	24,00*		35,64	32,81	2,83	73,56	44,86	28,70	6,80	4,90	8,39		8,39	8,52		8,52		57,22				1,16
12.12.2025	24,00*		65,07	55,60	9,47	73,65	40,87	32,78	6,80	4,90	9,70		9,70	9,95		9,95		71,37				2,52
13.12.2025	24,00*		62,17	51,97	10,20	78,34	41,42	36,92	6,80	4,90	9,75		9,75	10,02		10,02		77,93				2,72
14.12.2025	24,00		60,04	51,19	8,85	79,16	41,17	37,99	6,80	4,90	8,68		8,68	8,90		8,90		78,55				2,64
15.12.2025	24,00*		61,85	53,27	8,58	78,84	41,86	36,98	6,80	4,90	8,55		8,55	8,77		8,77		78,07				2,65
16.12.2025	24,00		65,62	57,86	7,76	79,03	44,23	34,80	6,80	4,90	7,84		7,84	8,05		8,05		78,11				2,63
17.12.2025	24,00*		65,80	57,47	8,33	77,99	44,24	33,75	6,80	4,90	8,39		8,39	8,62		8,62		77,42				2,59
18.12.2025	24,00*		67,13	59,78	7,35	78,09	44,59	33,50	6,80	4,90	7,45		7,45	7,66		7,66		77,55				2,58
19.12.2025	24,00*		63,76	57,49	6,27	77,12	43,68	33,44	6,80	4,90	6,31		6,31	6,51		6,51		76,50				2,41
20.12.2025	24,00*		65,45	57,64	7,81	77,18	43,82	33,36	6,80	4,90	7,90		7,90	8,11		8,11		76,56				2,53
21.12.2025	24,00*		66,18	57,90	8,28	77,51	44,23	33,28	6,80	4,90	8,42		8,42	8,63		8,63		76,75				2,57
22.12.2025	24,00		63,02	54,16	8,86	78,74	42,71	36,03	6,80	4,90	8,85		8,85	9,10		9,10		78,57				2,65
Среднее	24,00		63,24	55,02	8,22	76,47	42,68	33,79	6,80	4,90	8,35		8,35	8,56		8,56		75,31				2,49
Итого			720,00	1897,30	1650,58	246,72					250,36		250,36	256,83		256,83						74,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	3713,05	3245,69	440,87		451,18			152,94	1404,00
23.12.2025	5670,51	4948,43	699,24		716,20			249,52	2148,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 74,2 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 256,83 м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУЮЩЕЙ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яковлевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКХ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ecc75-0a79-4fe6-abfa-f65011a9a0

26.12.25 09:58 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:45 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD