

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ	Договор:	32804.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 144, лит. Щ	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105286
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207107	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ		0,067	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ		0,067	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ		0,027	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0946		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,043		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 17,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		58,64	50,01	8,63	74,72	43,72	31,00	6,80	4,90	9,59		9,59	9,76		9,76		63,24				2,20
24.11.2025	24,00		58,16	51,33	6,83	75,26	44,83	30,43	6,80	4,90	7,82		7,82	7,95		7,95		63,16				2,08
25.11.2025	24,00		60,77	54,26	6,51	74,76	45,36	29,40	6,80	4,90	7,54		7,54	7,69		7,69		62,57				2,08
26.11.2025	24,00	*	62,91	55,14	7,77	74,47	45,76	28,71	6,80	4,90	8,54		8,54	8,70		8,70		62,34				2,16
27.11.2025	24,00		64,47	56,10	8,37	75,74	46,18	29,56	6,80	4,90	8,51		8,51	8,66		8,66		62,78				2,29
28.11.2025	24,00		65,51	58,01	7,50	74,40	45,49	28,91	6,80	4,90	7,41		7,41	7,55		7,55		63,15				2,24
29.11.2025	24,00		68,18	59,85	8,33	74,84	46,54	28,30	6,80	4,90	8,22		8,22	8,37		8,37		63,19				2,32
30.11.2025	24,00		67,84	58,69	9,15	74,63	46,42	28,21	6,80	4,90	9,16		9,16	9,32		9,32		63,47				2,34
01.12.2025	24,00	*	67,39	59,57	7,82	75,42	47,68	27,74	6,80	4,90	7,84		7,84	7,99		7,99		62,49				2,24
02.12.2025	24,00	*	66,47	59,00	7,47	75,20	47,89	27,31	6,80	4,90	7,85		7,85	7,99		7,99		62,75				2,17
03.12.2025	24,00		64,94	58,51	6,43	74,91	47,20	27,71	6,80	4,90	7,24		7,24	7,37		7,37		62,51				2,11
04.12.2025	24,00		64,46	57,89	6,57	74,93	46,61	28,32	6,80	4,90	7,52		7,52	7,67		7,67		62,11				2,13
05.12.2025	24,00		65,57	58,37	7,20	75,17	47,42	27,75	6,80	4,90	8,23		8,23	8,40		8,40		62,15				2,16
06.12.2025	24,00		68,43	61,21	7,22	75,24	48,46	26,78	6,80	4,90	7,69		7,69	7,86		7,86		62,84				2,18
07.12.2025	24,00		67,98	59,33	8,65	74,80	47,81	26,99	6,80	4,90	9,05		9,05	9,23		9,23		63,45				2,25
08.12.2025	24,00		67,78	59,29	8,49	75,08	47,17	27,91	6,80	4,90	8,86		8,86	9,00		9,00		63,33				2,30
09.12.2025	24,00		67,81	60,34	7,47	75,16	47,37	27,79	6,80	4,90	7,68		7,68	7,82		7,82		62,26				2,24
10.12.2025	24,00	*	66,88	59,11	7,77	74,49	47,26	27,23	6,80	4,90	7,80		7,80	7,94		7,94		62,83				2,19
11.12.2025	24,00	*	33,26	35,03	-1,77	74,45	47,52	26,93	6,80	4,90	6,64		6,64	6,69		6,69		47,82				0,82
12.12.2025	24,00		68,55	62,45	6,10	72,89	45,11	27,78	6,80	4,90	6,95		6,95	7,05		7,05		62,67				2,18
13.12.2025	24,00	*	61,21	54,39	6,82	77,31	44,98	32,33	6,80	4,90	7,81		7,81	7,96		7,96		61,91				2,29
14.12.2025	24,00		60,35	52,50	7,85	78,12	44,79	33,33	6,80	4,90	8,77		8,77	8,91		8,91		61,90				2,37
15.12.2025	24,00	*	62,16	54,83	7,33	77,85	45,76	32,09	6,80	4,90	8,12		8,12	8,26		8,26		62,18				2,33
16.12.2025	24,00		41,05	34,46	6,59	77,37	39,99	37,38	6,80	4,90	6,99		6,99	7,11		7,11		61,62				1,80
17.12.2025	24,00	*	45,60	38,03	7,57	76,41	40,80	35,61	6,80	4,90	8,30		8,30	8,42		8,42		62,34				1,93
18.12.2025	24,00	*	47,36	40,08	7,28	76,59	41,89	34,70	6,80	4,90	7,92		7,92	8,06		8,06		61,44				1,95
19.12.2025	24,00		51,35	43,83	7,52	75,79	42,90	32,89	6,80	4,90	8,28		8,28	8,41		8,41		62,85				2,01
20.12.2025	24,00		44,58	38,50	6,08	75,61	41,33	34,28	6,80	4,90	6,72		6,72	6,84		6,84		62,04				1,78
21.12.2025	24,00		46,08	38,49	7,59	75,95	41,96	33,99	6,80	4,90	8,22		8,22	8,38		8,38		62,64				1,89
22.12.2025	24,00		62,37	55,50	6,87	77,71	47,44	30,27	6,80	4,90	7,56		7,56	7,71		7,71		62,19				2,22
Среднее	24,00		59,94	52,80	7,13	75,51	45,45	30,05	6,80	4,90	7,96		7,96	8,10		8,10		62,07				2,11
Итого	720,00		1798,11	1584,10	214,01						238,83		238,83	243,07		243,07						63,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2025	2905,02	2533,75	130,15		132,59			96,25	1283,00
23.12.2025	4644,49	4067,84	359,39		365,90			171,54	1979,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 62,77 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 243,07 м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

048 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:58 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации