Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 17, корп. 3, лит. А** Договор: **38672.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 3, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **132602**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **29.09.2029** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 204683**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**192**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025																						
06.12.2025																						
07.12.2025																						
08.12.2025																						
09.12.2025	12,00		148,49	148,49	0,00	51,86	45,83	6,03	6,80	4,90												0,90
10.12.2025	24,00		302,88	302,88	0,00	53,77	47,52	6,25	6,80	4,90												1,90
11.12.2025	24,00		303,05	303,05	0,00	53,59	47,44	6,15	6,80	4,90												1,87
12.12.2025	24,00		308,74	308,74	0,00	53,87	47,51	6,36	6,80	4,90												1,97
13.12.2025	24,00		313,58	313,58	0,00	56,67	49,55	7,12	6,80	4,90												2,24
14.12.2025	24,00		313,41	313,41	0,00	58,25	50,73	7,52	6,80	4,90												2,37
15.12.2025	24,00		313,62	313,62	0,00	57,91	50,51	7,40	6,80	4,90												2,33
16.12.2025	24,00		313,88	313,88	0,00	56,78	49,90	6,88	6,80	4,90												2,17
17.12.2025	24,00		313,86	313,86	0,00	54,88	48,54	6,34	6,80	4,90												2,00
18.12.2025	23,00	*	302,23	302,23	0,00	53,94	47,82	6,12	6,80	4,90												1,86
19.12.2025	24,00		316,75	316,75	0,00	53,83	47,79	6,04	6,80	4,90												1,92
20.12.2025	24,00		316,99	316,99	0,00	53,78	47,80	5,98	6,80	4,90												1,90
21.12.2025	24,00		317,04	317,04	0,00	53,88	47,93	5,95	6,80	4,90												1,90
22.12.2025	24,00		328,35	328,35	0,00	54,89	48,71	6,18	6,80	4,90												2,04
Среднее	23,07		313,03	313,03	0,00	54,85	48,40	6,45	6,80	4,90												2,03
Итого	**323,00**		**4212,87**	**4212,87**	**0,00**																	**27,37**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
10.12.2025	148,49	148,49						0,90	12,00
23.12.2025	4212,87	4212,87						27,35	323,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **397** час **33,68** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **397** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **4,99** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **61,05** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
/ /
Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **26.12.25** 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **26.12.25** 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD