

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 23, лит. Б	Договор:	32832.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 23, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	106215
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Зубковская ул., 3	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 202252	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот. =	0,23	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	220,8	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	0
					Gтех.гвс	0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.11.2025	24,00		403,19	403,19	0,00	56,84	50,16	6,68	6,80	4,90												2,71
24.11.2025	24,00		403,25	403,25	0,00	57,59	50,77	6,82	6,80	4,90												2,76
25.11.2025	24,00		402,49	402,49	0,00	57,31	50,55	6,76	6,80	4,90												2,73
26.11.2025	24,00		401,10	401,10	0,00	57,51	50,63	6,88	6,80	4,90												2,77
27.11.2025	24,00		401,34	401,34	0,00	59,32	52,01	7,31	6,80	4,90												2,94
28.11.2025	24,00		400,83	400,83	0,00	57,89	50,90	6,99	6,80	4,90												2,81
29.11.2025	24,00		401,12	401,12	0,00	55,47	49,01	6,46	6,80	4,90												2,60
30.11.2025	24,00		401,87	401,87	0,00	54,90	48,58	6,32	6,80	4,90												2,55
01.12.2025	24,00		401,75	401,75	0,00	54,25	48,07	6,18	6,80	4,90												2,50
02.12.2025	24,00		400,84	400,84	0,00	51,74	46,05	5,69	6,80	4,90												2,30
03.12.2025	24,00		401,52	401,52	0,00	54,89	48,52	6,37	6,80	4,90												2,57
04.12.2025	24,00		401,61	401,61	0,00	55,91	49,36	6,55	6,80	4,90												2,64
05.12.2025	24,00		401,75	401,75	0,00	53,43	47,46	5,97	6,80	4,90												2,41
06.12.2025	24,00		401,73	401,73	0,00	52,98	47,09	5,89	6,80	4,90												2,38
07.12.2025	24,00		401,74	401,74	0,00	53,90	47,86	6,04	6,80	4,90												2,44
08.12.2025	24,00		402,45	402,45	0,00	56,78	50,10	6,68	6,80	4,90												2,70
09.12.2025	24,00		402,59	402,59	0,00	54,36	48,22	6,14	6,80	4,90												2,48
10.12.2025	24,00		403,77	403,77	0,00	52,42	46,70	5,72	6,80	4,90												2,32
11.12.2025	24,00		404,07	404,07	0,00	49,84	44,61	5,23	6,80	4,90												2,13
12.12.2025	24,00		403,84	403,84	0,00	60,16	52,84	7,32	6,80	4,90												2,97
13.12.2025	24,00		403,45	403,45	0,00	63,92	55,70	8,22	6,80	4,90												3,33
14.12.2025	24,00		403,52	403,52	0,00	64,46	56,03	8,43	6,80	4,90												3,42
15.12.2025	24,00		403,71	403,71	0,00	62,94	54,88	8,06	6,80	4,90												3,27
16.12.2025	24,00		404,16	404,16	0,00	52,67	46,84	5,83	6,80	4,90												2,37
17.12.2025	24,00		404,23	404,23	0,00	51,73	46,03	5,70	6,80	4,90												2,31
18.12.2025	24,00		404,47	404,47	0,00	52,69	46,87	5,82	6,80	4,90												2,36
19.12.2025	24,00		405,25	405,25	0,00	52,91	47,16	5,75	6,80	4,90												2,35
20.12.2025	24,00		405,90	405,90	0,00	52,09	46,57	5,52	6,80	4,90												2,25
21.12.2025	24,00		405,76	405,76	0,00	51,42	46,00	5,42	6,80	4,90												2,21
22.12.2025																						
Среднее	24,00		402,87	402,87	0,00	55,60	49,16	6,44	6,80	4,90												2,61
Итого	696,00		11683,30	11683,30	0,00																	75,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	12967,2	14424,80						63,18	925,00
22.12.2025	25053,7	26511,30						141,48	1645,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 5,32 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 78,19 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 2,61 Гкал
24 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD