

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А	Договор:	37685.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 28, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130708
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,3684	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		46,75	46,35	0,40	74,18	44,26	29,92	5,40	2,90												1,42
24.11.2025	24,00		46,83	46,43	0,40	74,98	44,76	30,22	5,60	3,10												1,43
25.11.2025	24,00		46,77	46,45	0,32	74,71	44,69	30,02	5,60	3,10												1,42
26.11.2025	24,00		46,73	46,58	0,15	75,52	45,08	30,44	5,50	2,90												1,43
27.11.2025	24,00		45,72	45,65	0,07	74,95	44,14	30,81	5,70	3,30												1,41
28.11.2025	24,00		46,27	46,22	0,05	75,29	44,49	30,80	5,70	3,20												1,43
29.11.2025	24,00		46,77	46,77	0,00	74,72	44,85	29,87	5,70	3,10												1,40
30.11.2025	24,00		46,58	46,61	-0,03	74,56	44,62	29,94	5,70	3,10												1,39
01.12.2025	24,00		44,09	44,10	-0,01	74,44	43,98	30,46	5,60	3,10												1,34
02.12.2025	24,00		47,11	47,04	0,07	75,23	45,39	29,84	5,60	3,00												1,41
03.12.2025	24,00		46,55	46,49	0,06	75,10	45,13	29,97	5,70	3,10												1,40
04.12.2025	24,00		46,21	46,19	0,02	74,05	44,34	29,71	5,70	3,20												1,38
05.12.2025	24,00		47,26	47,19	0,07	74,95	45,19	29,76	5,70	3,10												1,41
06.12.2025	24,00		47,18	47,10	0,08	75,16	45,37	29,79	5,60	3,00												1,41
07.12.2025	24,00		46,87	46,83	0,04	74,68	45,31	29,37	5,60	3,10												1,38
08.12.2025	24,00		46,30	46,30	0,00	74,31	44,70	29,61	5,60	3,10												1,37
09.12.2025	24,00		46,83	46,83	0,00	75,19	45,24	29,95	5,60	3,10												1,40
10.12.2025	24,00		47,28	47,28	0,00	75,05	45,72	29,33	5,70	3,10												1,39
11.12.2025	24,00		47,32	47,34	-0,02	74,87	45,86	29,01	5,70	3,10												1,37
12.12.2025	24,00		45,26	45,27	-0,01	74,96	44,58	30,38	5,70	3,30												1,37
13.12.2025	24,00		45,00	44,84	0,16	78,84	45,17	33,67	5,40	3,00												1,52
14.12.2025	24,00		45,05	44,76	0,29	81,29	45,95	35,34	5,30	3,00												1,61
15.12.2025	24,00		45,38	45,09	0,29	81,22	46,15	35,07	5,40	3,00												1,61
16.12.2025	24,00		47,25	46,87	0,38	79,70	46,75	32,95	5,60	3,00												1,58
17.12.2025	24,00		47,23	46,84	0,39	76,81	46,06	30,75	5,60	3,00												1,47
18.12.2025	24,00		46,63	46,30	0,33	74,86	45,01	29,85	5,60	3,10												1,41
19.12.2025	24,00		46,80	46,40	0,40	75,14	45,16	29,98	5,50	3,00												1,42
20.12.2025	24,00		47,00	46,57	0,43	75,23	45,46	29,77	5,80	3,20												1,42
21.12.2025	24,00		47,21	46,77	0,44	75,13	45,59	29,54	5,70	3,10												1,42
22.12.2025	24,00		45,23	44,85	0,38	74,79	44,23	30,56	5,50	3,20												1,40
Среднее	24,00		46,45	46,28	0,17	75,66	45,11	30,56	5,60	3,09												1,43
Итого	720,00		1393,46	1388,31	5,15																	42,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	12440,5	12359,00						359,87	7105,25
23.12.2025	13881	13793,90						404,14	7849,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,69 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 42,82 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

ОТПРАВЛЕНО
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD