

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 49, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 49, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 37637.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ: 128144
Отопление 128144

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.09.2029		Режим (схема):		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 204684	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот. =	0,24	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	72,9114	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	0
							Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025																						
06.12.2025																						
07.12.2025																						
08.12.2025																						
09.12.2025																						
10.12.2025																						
11.12.2025	14,00	*	75,50	75,13	0,37	76,52	48,35	28,17	6,80	4,90												2,15
12.12.2025	24,00	*	122,78	122,31	0,47	74,94	46,19	28,75	6,80	4,90												3,55
13.12.2025	24,00		128,93	128,93	0,00	81,94	49,92	32,02	6,80	4,90												4,13
14.12.2025	24,00		127,71	127,71	0,00	82,80	49,93	32,87	6,80	4,90												4,20
15.12.2025	24,00		130,52	130,52	0,00	84,05	50,84	33,21	6,80	4,90												4,34
16.12.2025	24,00		139,46	139,46	0,00	82,56	51,96	30,60	6,80	4,90												4,27
17.12.2025	24,00		138,20	138,20	0,00	79,17	50,77	28,40	6,80	4,90												3,93
18.12.2025	24,00		136,07	136,07	0,00	77,30	49,70	27,60	6,80	4,90												3,76
19.12.2025	24,00	*	135,30	134,96	0,34	76,92	49,02	27,90	6,80	4,90												3,80
20.12.2025	24,00		135,43	135,43	0,00	76,97	48,69	28,28	6,80	4,90												3,84
21.12.2025	24,00		135,48	135,48	0,00	77,16	49,06	28,10	6,80	4,90												3,81
22.12.2025	24,00		128,80	128,80	0,00	78,03	48,03	30,00	6,80	4,90												3,87
Среднее	23,17		132,45	132,35	0,10	79,03	49,37	29,66	6,80	4,90												3,94
Итого	278,00		1534,18	1533,00	1,18																	45,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
12.12.2025	75,5	75,13						2,14	14,00
23.12.2025	1534,18	1533,00						45,64	278,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 117,23 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

442 час 71,58 Гкал
442 час 0 куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD