

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 70, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 70, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:

132592

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: БКТ-7.04 № 202697		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,2569	Qвент.=	0	Qtex.=	0	Qtex.гв.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qtex.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	78,0456	Gвент.=	0	Gtex.=	0	Gtex.гв.=	0
								Gгвс.=	0 Gгвс.м=

		Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		T	T	t	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		119,29	119,22	0,07	78,52	49,60	28,92	6,80	4,90												3,42
24.11.2025	24,00		118,35	118,29	0,06	78,14	49,55	28,59	6,80	4,90												3,39
25.11.2025	24,00		119,91	119,83	0,08	77,87	49,49	28,38	6,80	4,90												3,41
26.11.2025	24,00		119,41	119,36	0,05	77,94	49,48	28,46	6,80	4,90												3,40
27.11.2025	24,00		116,73	116,71	0,02	77,65	48,87	28,78	6,80	4,90												3,36
28.11.2025	24,00		117,15	117,09	0,06	77,31	48,58	28,73	6,80	4,90												3,37
29.11.2025	24,00		118,29	118,20	0,09	77,62	49,02	28,60	6,80	4,90												3,39
30.11.2025	24,00		117,81	117,71	0,10	77,42	49,07	28,35	6,80	4,90												3,35
01.12.2025	24,00		118,50	118,37	0,13	77,61	49,48	28,13	6,80	4,90												3,34
02.12.2025	24,00		119,52	119,43	0,09	78,01	49,84	28,17	6,80	4,90												3,37
03.12.2025	24,00		117,63	117,56	0,07	77,60	49,44	28,16	6,80	4,90												3,32
04.12.2025	24,00		117,45	117,33	0,12	77,77	49,56	28,21	6,80	4,90												3,32
05.12.2025	24,00		118,57	118,47	0,10	76,94	49,43	27,51	6,80	4,90												3,27
06.12.2025	24,00		119,56	119,49	0,07	78,33	50,32	28,01	6,80	4,90												3,36
07.12.2025	24,00		117,77	117,70	0,07	77,78	50,02	27,76	6,80	4,90												3,27
08.12.2025	24,00		117,22	117,07	0,15	78,25	49,97	28,28	6,80	4,90												3,32
09.12.2025	24,00		118,60	118,48	0,12	77,80	50,01	27,79	6,80	4,90												3,30
10.12.2025	24,00		120,27	120,20	0,07	77,85	50,35	27,50	6,80	4,90												3,31
11.12.2025	24,00		122,77	122,63	0,14	77,70	50,62	27,08	6,80	4,90												3,34
12.12.2025	24,00		112,59	112,55	0,04	75,72	48,28	27,44	6,80	4,90												3,09
13.12.2025	24,00		118,01	117,96	0,05	82,75	51,22	31,53	6,80	4,90												3,73
14.12.2025	24,00		117,12	117,07	0,05	83,65	51,22	32,43	6,80	4,90												3,80
15.12.2025	24,00		119,41	119,37	0,04	84,82	52,15	32,67	6,80	4,90												

[illegible]

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD