

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б	Договор:	33093.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 72, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106226
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ943.1 № 14866	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,587	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,5016		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,228		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 178,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 91,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	203,65	186,02	17,63	77,89	46,71	31,18	4,90	3,90	15,80		15,80	16,23		16,23		77,52		4,40		7,18
24.11.2025	24,00	*	200,61	184,75	15,86	77,46	46,62	30,84	4,90	3,90	14,07		14,07	14,45		14,45		77,05		4,40		6,93
25.11.2025	24,00	*	204,39	187,08	17,31	77,23	46,60	30,63	4,90	3,90	15,51		15,51	15,93		15,93		76,81		4,40		7,07
26.11.2025	24,00	*	203,18	186,52	16,66	77,25	46,51	30,74	4,90	3,90	14,85		14,85	15,25		15,25		76,94		4,40		7,03
27.11.2025	24,00	*	199,42	182,43	16,99	76,97	45,69	31,28	4,90	3,90	15,19		15,19	15,60		15,60		76,59		4,40		7,02
28.11.2025	24,00	*	198,86	182,60	16,26	76,65	45,59	31,06	4,90	3,90	14,45		14,45	14,83		14,83		76,29		4,40		6,92
29.11.2025	24,00	*	202,02	184,68	17,34	77,00	46,23	30,77	4,90	3,90	15,46		15,46	15,87		15,87		76,63		4,40		7,02
30.11.2025	24,00	*	202,51	183,75	18,76	76,77	46,18	30,59	4,90	3,90	16,88		16,88	17,33		17,33		76,51		4,40		7,07
01.12.2025	24,00	*	203,11	184,85	18,26	76,96	46,62	30,34	4,90	3,90	16,38		16,38	16,82		16,82		76,64		4,40		7,02
02.12.2025	24,00	*	203,28	186,72	16,56	77,37	47,09	30,28	4,90	3,90	14,66		14,66	15,05		15,05		77,02		4,40		6,94
03.12.2025	24,00	*	200,47	183,71	16,76	76,96	46,54	30,42	4,90	3,90	14,88		14,88	15,27		15,27		76,58		4,40		6,89
04.12.2025	24,00	*	199,82	183,46	16,36	77,09	46,45	30,64	4,90	3,90	14,47		14,47	14,86		14,86		76,74		4,40		6,89
05.12.2025	24,00	*	201,54	185,31	16,23	76,24	46,55	29,69	4,90	3,90	14,37		14,37	14,75		14,75		76,05		4,40		6,74
06.12.2025	24,00	*	203,38	186,89	16,49	77,63	47,36	30,27	4,90	3,90	14,54		14,54	14,93		14,93		77,00		4,40		6,94
07.12.2025	24,00	*	202,60	183,60	19,00	77,09	47,11	29,98	4,90	3,90	17,04		17,04	17,50		17,50		76,63		4,40		6,98
08.12.2025	24,00	*	198,72	182,53	16,19	77,54	46,76	30,78	4,90	3,90	14,27		14,27	14,66		14,66		77,16		4,40		6,88
09.12.2025	24,00	*	200,89	184,89	16,00	77,12	46,93	30,19	4,90	3,90	14,04		14,04	14,41		14,41		76,68		4,40		6,82
10.12.2025	24,00	*	204,25	187,52	16,73	77,19	47,44	29,75	4,90	3,90	14,76		14,76	15,15		15,15		76,76		4,40		6,88
11.12.2025	24,00	*	207,84	191,26	16,58	77,05	47,97	29,08	4,90	3,90	14,56		14,56	14,95		14,95		76,61		4,40		6,85
12.12.2025	24,00	*	193,99	176,88	17,11	74,70	45,06	29,64	4,90	3,90	15,31		15,31	15,69		15,69		73,84		4,40		6,52
13.12.2025	24,00	*	199,98	184,06	15,92	81,99	47,82	34,17	4,90	3,90	13,95		13,95	14,36		14,36		81,57		4,40		7,60
14.12.2025	24,00	*	200,55	182,71	17,84	82,82	47,73	35,09	4,90	3,90	15,80		15,80	16,28		16,28		82,42		4,40		7,90
15.12.2025	24,00	*	203,21	186,65	16,56	84,07	48,77	35,30	4,90	3,90	14,44		14,44	14,89		14,89		83,54		4,40		7,99
16.12.2025	24,00	*	214,59	199,04	15,55	82,57	50,16	32,41	4,90	3,90	13,34		13,34	13,74		13,74		81,74		4,40		7,74
17.12.2025	24,00	*	214,20	197,67	16,53	79,15	49,05	30,10	4,90	3,90	14,39		14,39	14,79		14,79		78,42		4,40		7,27
18.12.2025	24,00	*	212,11	195,02	17,09	77,31	48,04	29,27	4,90	3,90	14,99		14,99	15,39		15,39		76,77		4,40		7,04
19.12.2025	24,00	*	209,66	194,12	15,54	76,92	47,83	29,09	4,90	3,90	13,47		13,47	13,83		13,83		76,45		4,40		6,85
20.12.2025	24,00	*	211,60	194,14	17,46	77,04	47,79	29,25	4,90	3,90	15,31		15,31	15,72		15,72		76,78		4,40		7,03
21.12.2025	24,00	*	212,56	194,29	18,27	77,16	48,24	28,92	4,90	3,90	16,11		16,11	16,54		16,54		76,54		4,40		7,04
22.12.2025																						
Среднее	24,00		203,90	187,01	16,89	77,90	47,15	30,75	4,90	3,90	14,94		14,94	15,35		15,35		77,46		4,40		7,07
Итого	696,00		5912,99	5423,15	489,84						433,29		433,29	445,07		445,07						205,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	1711,78	1566,05	131,94		135,05			64,09	206,25
22.12.2025	7826,8	7175,31	579,36		594,64			310,89	926,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 210,98 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 460,42 м.куб.

24 час
24 час
документ
1,14 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

7,07 Гкал
15,35 куб.м
ОАО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОАО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 09:58 (MSK)
26.12.25 13:45 (MSK)
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD