

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 73
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33095.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:

Отопление
106228
график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3938	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,635	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		120,07	119,15	0,92	77,17	46,20	30,97														3,77
24.11.2025	24,00		120,39	119,44	0,95	76,63	46,15	30,48														3,72
25.11.2025	24,00		123,05	122,04	1,01	76,26	46,22	30,04														3,75
26.11.2025	24,00		126,27	125,19	1,08	76,05	46,26	29,79														3,82
27.11.2025	24,00		125,87	124,87	1,00	76,08	46,28	29,80														3,80
28.11.2025	24,00		142,68	141,65	1,03	76,00	47,80	28,20														4,08
29.11.2025	24,00		133,33	132,33	1,00	75,62	46,61	29,01														3,92
30.11.2025	24,00		115,75	114,82	0,93	75,69	44,78	30,91														3,62
01.12.2025	24,00		111,80	110,93	0,87	75,40	44,38	31,02														3,51
02.12.2025	24,00		105,49	104,61	0,88	75,46	43,84	31,62														3,38
03.12.2025	24,00		94,58	93,73	0,85	75,58	42,44	33,14														3,17
04.12.2025	24,00		114,49	113,51	0,98	75,61	44,75	30,86														3,58
05.12.2025	24,00		114,99	114,06	0,93	75,78	45,14	30,64														3,57
06.12.2025	24,00		100,53	99,64	0,89	74,57	43,05	31,52														3,21
07.12.2025	24,00	*	89,69	88,92	0,77	75,88	42,56	33,32														3,02
08.12.2025	24,00		103,05	102,07	0,98	75,48	43,81	31,67														3,31
09.12.2025	24,00		118,10	117,00	1,10	76,27	45,71	30,56														3,67
10.12.2025	24,00		103,47	102,51	0,96	75,59	43,94	31,65														3,32
11.12.2025	24,00		95,66	94,78	0,88	75,41	42,66	32,75														3,17
12.12.2025	24,00	*	71,01	70,54	0,47	74,95	40,94	34,01														2,42
13.12.2025	24,00	*	122,53	122,14	0,39	74,40	45,51	28,89														3,56
14.12.2025	24,00		146,92	146,29	0,63	80,98	50,33	30,65														4,54
15.12.2025	24,00		146,32	145,67	0,65	81,81	50,66	31,15														4,60
16.12.2025	24,00		134,89	134,32	0,57	82,92	50,21	32,71														4,45
17.12.2025	24,00		80,76	80,53	0,23	80,17	42,25	37,92														3,08
18.12.2025	24,00		89,40	89,17	0,23	76,91	42,16	34,75														3,12
19.12.2025	24,00		96,20	95,95	0,25	75,54	42,57	32,97														3,19
20.12.2025	24,00		99,80	99,53	0,27	75,25	42,98	32,27														3,24
21.12.2025	24,00		92,86	92,54	0,32	75,22	42,40	32,82														3,07
22.12.2025	24,00		88,76	88,54	0,22	75,13	41,88	33,25														2,96
Среднее	24,00		110,96	110,22	0,74	76,46	44,82	31,64														3,52
Итого	720,00		3328,71	3306,47	22,24																	105,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	78271,8	78277,40						3145,25	28232,10
23.12.2025	81721,9	81704,30						3254,51	28976,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 105,62 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fec-abba-f6500111a9a0

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD