

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 80, лит. А			Договор:	42325.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 80, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	146897		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 205566			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,16 72			КТСП-Н								
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,16 72			КТСП-Н								
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,067 30			ТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3847			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,3207						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1013						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 116,871			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 40,52 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		144,25	130,38	13,87	78,78	43,51	35,27	6,80	4,90	10,56		10,56	10,83		10,83		78,06				5,69
24.11.2025	24,00		144,92	129,33	15,59	78,38	43,33	35,05	6,80	4,90	12,23		12,23	12,57		12,57		77,84				5,76
25.11.2025	24,00		147,31	130,95	16,36	78,12	43,33	34,79	6,80	4,90	12,97		12,97	13,32		13,32		77,46				5,84
26.11.2025	24,00		145,17	130,50	14,67	78,18	43,20	34,98	6,80	4,90	11,33		11,33	11,63		11,63		77,55				5,72
27.11.2025	24,00		143,84	127,71	16,13	77,89	42,42	35,47	6,80	4,90	12,87		12,87	13,22		13,22		77,36				5,79
28.11.2025	24,00		141,49	127,97	13,52	77,59	42,33	35,26	6,80	4,90	10,32		10,32	10,59		10,59		76,91				5,57
29.11.2025	24,00	*	142,24	129,10	13,14	77,91	42,83	35,08	6,80	4,90	9,83		9,83	10,11		10,11		77,09				5,55
30.11.2025	24,00		141,93	128,67	13,26	77,70	42,89	34,81	6,80	4,90	9,97		9,97	10,24		10,24		77,02				5,51
01.12.2025	24,00		144,39	129,39	15,00	77,87	43,15	34,72	6,80	4,90	11,64		11,64	11,96		11,96		77,24				5,66
02.12.2025	24,00	*	144,72	130,54	14,18	78,29	43,61	34,68	6,80	4,90	10,90		10,90	11,21		11,21		77,70				5,64
03.12.2025	24,00	*	143,24	128,48	14,76	77,87	43,22	34,65	6,80	4,90	11,51		11,51	11,81		11,81		77,27				5,60
04.12.2025	24,00		142,91	128,35	14,56	78,00	43,22	34,78	6,80	4,90	11,33		11,33	11,61		11,61		77,35				5,60
05.12.2025	24,00	*	144,66	129,61	15,05	77,14	43,26	33,88	6,80	4,90	11,88		11,88	12,16		12,16		76,22				5,56
06.12.2025	24,00		144,14	130,73	13,41	78,54	44,06	34,48	6,80	4,90	10,19		10,19	10,46		10,46		77,68				5,57
07.12.2025	24,00		142,97	128,69	14,28	77,99	43,68	34,31	6,80	4,90	11,05		11,05	11,33		11,33		77,25				5,53
08.12.2025	24,00		144,33	127,99	16,34	78,48	43,39	35,09	6,80	4,90	13,04		13,04	13,40		13,40		77,95				5,78
09.12.2025	24,00		144,77	129,59	15,18	78,01	43,58	34,43	6,80	4,90	11,87		11,87	12,18		12,18		77,40				5,65
10.12.2025	24,00		145,74	131,32	14,42	78,09	44,05	34,04	6,80	4,90	11,11		11,11	11,40		11,40		77,49				5,60
11.12.2025	24,00		148,81	133,86	14,95	77,96	44,47	33,49	6,80	4,90	11,51		11,51	11,86		11,86		77,30				5,65
12.12.2025	21,00	*	123,43	111,32	12,11	77,03	42,13	34,90	6,80	4,90	10,10		10,10	10,37		10,37		75,04				4,82
13.12.2025	24,00		141,44	129,06	12,38	83,00	44,35	38,65	6,80	4,90	9,18		9,18	9,46		9,46		82,11				6,02
14.12.2025	24,00		142,81	128,15	14,66	83,91	44,33	39,58	6,80	4,90	11,55		11,55	11,91		11,91		83,15				6,31
15.12.2025	24,00		144,94	130,75	14,19	85,04	45,16	39,88	6,80	4,90	11,26		11,26	11,61		11,61		84,28				6,43
16.12.2025	24,00		152,08	138,40	13,68	83,43	46,29	37,14	6,80	4,90	10,78		10,78	11,09		11,09		82,51				6,29
17.12.2025	24,00	*	150,47	137,27	13,20	79,93	45,20	34,73	6,80	4,90	10,54		10,54	10,83		10,83		78,93				5,83
18.12.2025	24,00		149,46	135,51	13,95	78,17	44,32	33,85	6,80	4,90	11,47		11,47	11,77		11,77		77,40				5,68
19.12.2025	24,00		148,42	134,92	13,50	77,77	44,14	33,63	6,80	4,90	11,21		11,21	11,50		11,50		77,10				5,59
20.12.2025	24,00		146,60	135,16	11,44	78,01	44,45	33,56	6,80	4,90	9,17		9,17	9,41		9,41		77,26				5,43
21.12.2025	24,00		148,33	135,00	13,33	78,00	44,78	33,22	6,80	4,90	10,92		10,92	11,24		11,24		77,16				5,52
22.12.2025																						
Среднее	23,90		145,10	130,86	14,24	78,86	43,75	35,12	6,80	4,90	11,16		11,16	11,47		11,47		78,11				5,72
Итого	693,00		4189,81	3778,70	411,11						322,29			322,29	331,08		331,08					165,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	48718,4	42440,50	4278,91		5262,99			1949,90	8571,00
22.12.2025	53052,7	46349,30	4612,32		5605,49			2146,93	9288,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 170,68 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 343,96 м.куб.

27 час 6,45 Гкал

27 час 12,88 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,96 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:58 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD