

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А
 Адрес: Седова ул, д. 82, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 35027.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
112519

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14862	расходомер: Гmin= 0,1	Гmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3968	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,2527
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1149
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 120,547	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 45,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.11.2025	24.00	*	127,38	114,67	12,71	78,23	43,14	35,09	7,30	3,80	12,83		12,83	13,21			13,21		77,69		4,40		5,02
24.11.2025	24.00	*	125,37	113,81	11,56	77,81	42,99	34,83	7,30	3,80	11,71		11,71	12,03			12,03		77,30		4,40		4,90
25.11.2025	24,00	*	126,59	115,37	11,22	77,57	43,09	34,48	7,30	3,80	11,40		11,40	11,73			11,73		77,00		4,40		4,86
26.11.2025	24,00	*	126,79	114,95	11,84	77,60	43,03	34,57	7,30	3,80	12,03		12,03	12,37			12,37		76,88		4,40		4,90
27.11.2025	24,00	*	123,17	112,48	10,69	77,31	42,42	34,90	7,30	3,80	10,88		10,88	11,21			11,21		76,51		4,40		4,78
28.11.2025	24,00	*	124,75	111,92	12,83	77,00	42,23	34,77	7,30	3,80	12,46		12,46	12,80			12,80		76,35		4,40		4,92
29.11.2025	24,00	*	127,70	113,03	14,67	77,34	42,61	34,73	7,30	3,80	14,37		14,37	14,78			14,78		76,92		4,40		5,08
30.11.2025	24,00	*	125,35	112,66	12,69	77,11	42,63	34,48	7,30	3,80	12,38		12,38	12,72			12,72		76,55		4,40		4,90
01.12.2025	24,00	*	124,82	113,53	11,29	77,30	42,89	34,41	7,30	3,80	10,99		10,99	11,23			11,23		76,72		4,40		4,78
02.12.2025	24,00	*	126,88	114,76	12,12	77,71	43,39	34,32	7,30	3,80	11,81		11,81	12,15			12,15		77,19		4,40		4,89
03.12.2025	24,00	*	124,30	112,63	11,67	77,30	42,97	34,33	7,30	3,80	11,35		11,35	11,66			11,66		76,80		4,40		4,76
04.12.2025	24,00	*	124,90	112,45	12,45	77,44	42,95	34,49	7,30	3,80	12,24		12,24	12,62			12,62		76,88		4,40		4,86
05.12.2025	24,00	*	126,69	113,73	12,96	76,56	42,94	33,62	7,30	3,80	12,87		12,87	13,21			13,21		75,96		4,40		4,84
06.12.2025	24,00	*	127,80	114,90	12,90	77,98	43,73	34,25	7,30	3,80	12,81		12,81	13,18			13,18		77,45		4,40		4,95
07.12.2025	24,00	*	125,45	113,11	12,34	77,42	43,35	34,07	7,30	3,80	12,31		12,31	12,62			12,62		76,87		4,40		4,81
08.12.2025	24,00	*	124,22	112,25	11,97	77,89	43,21	34,68	7,30	3,80	11,91		11,91	12,24			12,24		77,39		4,40		4,80
09.12.2025	7,00	*	33,50	31,47	2,03	77,94	43,32	34,62	7,30	3,80	1,98		1,98	2,02			2,02		77,25		4,40		1,25
10.12.2025	*																						
11.12.2025	*																						
12.12.2025	*																						
13.12.2025	*																						
14.12.2025	*																						
15.12.2025	*																						
16.12.2025	*																						
17.12.2025	*																						
18.12.2025	10,00	*	68,47	61,74	6,73	77,24	51,56	25,68	7,30	3,80	6,66		6,66	6,83			6,83		76,93		4,40		2,10
19.12.2025	24,00	*	165,54	153,64	11,90	77,30	51,80	25,50	7,30	3,80	11,77		11,77	12,07			12,07		76,84		4,40		4,85
20.12.2025	24,00	*	165,88	154,20	11,68	77,44	51,94	25,49	7,30	3,80	11,72		11,72	12,03			12,03		77,01		4,40		4,84
21.12.2025	24,00	*	166,02	154,55	11,47	77,54	52,22	25,33	7,30	3,80	11,54		11,54	11,86			11,86		77,14		4,40		4,83
22.12.2025	24,00	*	157,74	147,67	10,07	78,54	51,78	26,76	7,30	3,80	10,20		10,20	10,47			10,47		78,06		4,40		4,75
Среднее	22,59		133,73	121,67	12,06	77,53	45,01	32,52	7,30	3,80	11,99		11,99	12,32			12,32		76,99		4,40		4,86
Итого	497,00		2769,31	2519,52	249,79						248,22		248,22	255,04			255,04					100,67	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 144,46 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 368,77 м.куб.

223 час 44,6 Гкал

223 час 113,73 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУЮЩЕЙ

0,81 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКХ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

— Идентификатор: 023ecc75-0a79-4fe6-abfa-f650111a9a0

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD