

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д
Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33203.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЗ: 105560
Отопление 105560

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207242		расходомер: Gmin= Gmax=		Термопреобр.: Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ 0,8		120		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ 0,8		120		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 1,0636		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 323,119		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс= 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		53,99	53,99	0,00	78,05	45,51	32,54	6,80	4,90												1,76
24.11.2025	24,00		53,15	53,15	0,00	77,59	44,41	33,18	6,80	4,90												1,76
25.11.2025	24,00		52,68	52,68	0,00	77,35	44,25	33,10	6,80	4,90												1,74
26.11.2025	24,00		55,83	55,83	0,00	77,42	44,94	32,48	6,80	4,90												1,82
27.11.2025	24,00		71,60	71,60	0,00	77,24	48,25	28,99	6,80	4,90												2,08
28.11.2025	24,00		61,43	61,43	0,00	76,90	46,36	30,54	6,80	4,90												1,88
29.11.2025	24,00		47,56	47,56	0,00	77,09	42,70	34,39	6,80	4,90												1,64
30.11.2025	24,00		47,04	47,04	0,00	76,87	42,48	34,39	6,80	4,90												1,62
01.12.2025	24,00		44,52	44,52	0,00	77,03	41,89	35,14	6,80	4,90												1,56
02.12.2025	24,00		41,10	41,10	0,00	77,39	41,04	36,35	6,80	4,90												1,49
03.12.2025	24,00		45,67	45,67	0,00	77,02	42,22	34,80	6,80	4,90												1,59
04.12.2025	24,00		47,92	47,92	0,00	77,19	43,02	34,17	6,80	4,90												1,64
05.12.2025	24,00		43,53	43,53	0,00	76,29	41,48	34,81	6,80	4,90												1,52
06.12.2025	24,00		41,33	41,33	0,00	77,65	41,36	36,29	6,80	4,90												1,50
07.12.2025	24,00		43,43	43,43	0,00	77,10	41,71	35,39	6,80	4,90												1,54
08.12.2025	24,00		48,51	48,51	0,00	77,64	43,24	34,40	6,80	4,90												1,67
09.12.2025	24,00		44,65	44,65	0,00	77,19	42,29	34,90	6,80	4,90												1,56
10.12.2025	24,00		41,84	41,84	0,00	77,18	41,39	35,79	6,80	4,90												1,50
11.12.2025	24,00		35,96	35,96	0,00	76,97	39,73	37,24	6,80	4,90												1,34
12.12.2025	21,00	*	56,04	56,04	0,00	75,84	45,81	30,03	6,80	4,90												1,68
13.12.2025	24,00		72,07	72,07	0,00	82,41	50,65	31,76	6,80	4,90												2,29
14.12.2025	24,00		71,65	71,65	0,00	83,30	50,73	32,57	6,80	4,90												2,33
15.12.2025	24,00		65,39	65,39	0,00	84,44	50,10	34,34	6,80	4,90												2,25
16.12.2025	24,00		37,89	37,89	0,00	82,67	41,65	41,02	6,80	4,90												1,55
17.12.2025	24,00	*	38,02	36,69	1,33	79,04	40,28	38,76	6,80	4,90												1,52
18.12.2025	24,00		40,77	40,77	0,00	77,44	40,77	36,67	6,80	4,90												1,50
19.12.2025	24,00		41,80	41,80	0,00	77,06	40,99	36,07	6,80	4,90												1,51
20.12.2025	24,00		39,58	39,58	0,00	77,25	40,46	36,79	6,80	4,90												1,46
21.12.2025	24,00		39,22	39,22	0,00	77,20	40,46	36,74	6,80	4,90												1,44
22.12.2025	24,00		65,00	65,00	0,00	78,75	47,61	31,14	6,80	4,90												2,02
Среднее	23,90		49,85	49,80	0,04	78,09	43,59	34,49	6,80	4,90												1,70
Итого	717,00		1489,17	1487,84	1,33																	50,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	571,37	571,37						17,31	243,00
23.12.2025	2114,95	2113,62						69,88	984,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 50,97 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

3 час 0,21 Гкал
3 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD