

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д
Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33203.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:
Отопление 105559

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205516		расходомер: Gmin= Gmax=		Термопреобр.: Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2 30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,2 30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,1868		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 56,7494		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс. 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																							
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.11.2025	24,00		50,72	50,72	0,00	76,72	41,26	35,46	6,80	4,90												1,80	
24.11.2025	24,00		50,35	50,35	0,00	76,33	41,05	35,28	6,80	4,90												1,78	
25.11.2025	24,00		51,05	51,05	0,00	76,10	41,04	35,06	6,80	4,90												1,79	
26.11.2025	24,00		50,73	50,73	0,00	76,15	41,00	35,15	6,80	4,90												1,78	
27.11.2025	24,00		49,53	49,53	0,00	75,88	40,36	35,52	6,80	4,90												1,76	
28.11.2025	24,00		49,78	49,78	0,00	75,54	40,08	35,46	6,80	4,90												1,76	
29.11.2025	24,00		50,42	50,42	0,00	75,82	40,51	35,31	6,80	4,90												1,78	
30.11.2025	24,00		50,20	50,20	0,00	75,61	40,53	35,08	6,80	4,90												1,76	
01.12.2025	24,00		50,53	50,53	0,00	75,77	40,79	34,98	6,80	4,90												1,77	
02.12.2025	24,00		50,95	50,95	0,00	76,18	41,19	34,99	6,80	4,90												1,78	
03.12.2025	24,00		50,13	50,13	0,00	75,78	40,80	34,98	6,80	4,90												1,75	
04.12.2025	24,00		50,03	50,03	0,00	75,92	40,79	35,13	6,80	4,90												1,76	
05.12.2025	24,00		50,56	50,56	0,00	75,12	40,82	34,30	6,80	4,90												1,73	
06.12.2025	24,00		51,01	51,01	0,00	76,47	41,55	34,92	6,80	4,90												1,78	
07.12.2025	24,00		50,36	50,36	0,00	75,91	41,19	34,72	6,80	4,90												1,75	
08.12.2025	24,00		50,00	50,00	0,00	76,37	40,97	35,40	6,80	4,90												1,77	
09.12.2025	24,00		50,61	50,61	0,00	75,91	40,90	35,01	6,80	4,90												1,77	
10.12.2025	24,00		51,22	51,22	0,00	76,02	41,38	34,64	6,80	4,90												1,77	
11.12.2025	24,00		52,27	52,27	0,00	75,90	41,81	34,09	6,80	4,90												1,78	
12.12.2025	21,00	*	37,49	37,49	0,00	77,87	43,57	34,30	6,80	4,90												1,29	
13.12.2025	24,00		81,34	81,34	0,00	81,53	50,91	30,62	6,80	4,90												2,49	
14.12.2025	24,00		80,31	80,31	0,00	82,37	51,22	31,15	6,80	4,90												2,51	
15.12.2025	24,00		81,57	81,57	0,00	83,52	52,24	31,28	6,80	4,90												2,55	
16.12.2025	24,00		85,47	85,47	0,00	81,98	53,08	28,90	6,80	4,90												2,47	
17.12.2025	24,00		87,10	87,10	0,00	78,53	51,80	26,73	6,80	4,90												2,33	
18.12.2025	24,00		87,73	87,73	0,00	76,88	51,11	25,77	6,80	4,90												2,26	
19.12.2025	24,00		87,26	87,26	0,00	76,47	50,88	25,59	6,80	4,90												2,24	
20.12.2025	24,00		87,55	87,55	0,00	76,66	51,19	25,47	6,80	4,90												2,23	
21.12.2025																							
22.12.2025																							
Среднее	23,89		60,14	60,14	0,00	77,12	44,07	33,05	6,80	4,90												1,94	
Итого	669,00		1676,27	1676,27	0,00																	53,99	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2025	329,2	329,20						11,08	157,00
21.12.2025	1954,75	1954,75						63,29	802,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 58,13 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

51 час 4,14 Гкал
51 час 0 куб.м
документ подписан электронной подписью
0 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 09:58 (MSK)
26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD