

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП4**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ: **105562**

Отопление
105562
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205568		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,1943	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 59,0278	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		61,16	61,16	0,00	78,12	43,41	34,71	6,80	4,90												2,12
24.11.2025	24,00		60,58	60,58	0,00	77,71	43,27	34,44	6,80	4,90												2,09
25.11.2025	24,00		61,32	61,32	0,00	77,47	43,37	34,10	6,80	4,90												2,09
26.11.2025	24,00		60,90	60,90	0,00	77,52	43,26	34,26	6,80	4,90												2,09
27.11.2025	24,00		59,42	59,42	0,00	77,21	42,54	34,67	6,80	4,90												2,06
28.11.2025	24,00		59,57	59,57	0,00	76,92	42,38	34,54	6,80	4,90												2,06
29.11.2025	24,00		60,18	60,18	0,00	77,25	42,89	34,36	6,80	4,90												2,07
30.11.2025	24,00		59,95	59,95	0,00	77,03	42,90	34,13	6,80	4,90												2,05
01.12.2025	24,00		60,32	60,32	0,00	77,21	43,18	34,03	6,80	4,90												2,05
02.12.2025	24,00		59,27	59,27	0,00	77,62	43,37	34,25	6,80	4,90												2,03
03.12.2025	24,00	*	60,62	60,02	0,60	77,21	43,56	33,65	6,80	4,90												2,07
04.12.2025	24,00		63,37	63,37	0,00	77,36	44,14	33,22	6,80	4,90												2,11
05.12.2025	24,00		61,81	61,81	0,00	76,41	43,68	32,73	6,80	4,90												2,02
06.12.2025	24,00		57,80	57,80	0,00	77,82	43,37	34,45	6,80	4,90												1,99
07.12.2025	24,00	*	61,03	59,46	1,57	77,31	43,84	33,47	6,80	4,90												2,11
08.12.2025	24,00	*	64,80	63,19	1,61	77,83	44,71	33,12	6,80	4,90												2,22
09.12.2025	24,00	*	61,91	61,70	0,21	77,38	44,01	33,37	6,80	4,90												2,08
10.12.2025	24,00		58,45	58,45	0,00	77,38	43,36	34,02	6,80	4,90												1,99
11.12.2025	24,00		53,19	53,19	0,00	77,21	42,43	34,78	6,80	4,90												1,85
12.12.2025	21,00	*	57,66	57,66	0,00	76,31	44,04	32,27	6,80	4,90												1,86
13.12.2025	24,00		69,28	69,28	0,00	82,36	46,97	35,39	6,80	4,90												2,46
14.12.2025	24,00		68,73	68,73	0,00	83,25	46,87	36,38	6,80	4,90												2,50
15.12.2025	24,00		69,57	69,57	0,00	84,40	47,45	36,95	6,80	4,90												2,58
16.12.2025	24,00	*	51,82	51,72	0,10	82,69	43,15	39,54	6,80	4,90												2,06
17.12.2025	24,00		55,12	55,12	0,00	79,09	42,86	36,23	6,80	4,90												2,00
18.12.2025	24,00		58,77	58,77	0,00	77,50	43,38	34,12	6,80	4,90												2,01
19.12.2025	24,00		58,80	58,80	0,00	77,11	43,60	33,51	6,80	4,90												1,97
20.12.2025	24,00	*	57,32	56,48	0,84	77,32	43,59	33,73	6,80	4,90												1,97
21.12.2025	24,00	*	55,41	53,60	1,81	77,27	43,20	34,07	6,80	4,90												1,97
22.12.2025	24,00		66,07	66,07	0,00	78,61	45,43	33,18	6,80	4,90												2,19
Среднее	23,90		60,73	60,50	0,23	78,20	43,81	34,39	6,80	4,90												2,10
Итого	717,00		1814,20	1807,46	6,74																	62,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	590,38	587,06						18,72	253,00
23.12.2025	2465,63	2455,57						83,57	994,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,24 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **62,98** Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

3 час
3 час
0,26 Гкал
0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD