

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9902.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23515
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	64,71	53,47	11,24	73,42	39,89	33,53	6,80	4,90	9,81		9,81	10,04		10,04		73,37				2,62
24.11.2025	24,00	*	61,83	53,37	8,46	73,69	40,07	33,62	6,80	4,90	7,14		7,14	7,32		7,32		73,63				2,42
25.11.2025	24,00		65,30	55,67	9,63	73,39	40,52	32,87	6,80	4,90	8,21		8,21	8,40		8,40		73,08				2,54
26.11.2025	24,00	*	65,93	55,46	10,47	72,98	40,38	32,60	6,80	4,90	9,01		9,01	9,25		9,25		72,46				2,57
27.11.2025	24,00	*	63,94	54,53	9,41	74,11	40,02	34,09	6,80	4,90	7,99		7,99	8,20		8,20		73,70				2,56
28.11.2025	24,00		64,64	55,27	9,37	72,97	39,94	33,03	6,80	4,90	7,90		7,90	8,12		8,12		72,42				2,51
29.11.2025	24,00	*	66,10	56,42	9,68	73,41	40,77	32,64	6,80	4,90	8,27		8,27	8,46		8,46		72,65				2,55
30.11.2025	24,00	*	65,33	56,08	9,25	73,12	40,76	32,36	6,80	4,90	7,83		7,83	8,00		8,00		72,67				2,49
01.12.2025	24,00		66,82	57,24	9,58	73,96	41,56	32,40	6,80	4,90	8,13		8,13	8,32		8,32		73,58				2,56
02.12.2025	24,00	*	65,82	57,32	8,50	73,75	41,84	31,91	6,80	4,90	7,10		7,10	7,27		7,27		73,51				2,46
03.12.2025	24,00	*	66,18	56,50	9,68	73,51	41,55	31,96	6,80	4,90	8,24		8,24	8,45		8,45		72,96				2,52
04.12.2025	24,00	*	65,35	56,16	9,19	73,44	41,29	32,15	6,80	4,90	7,72		7,72	7,93		7,93		72,94				2,48
05.12.2025	24,00	*	67,00	57,36	9,64	73,69	41,88	31,81	6,80	4,90	8,20		8,20	8,40		8,40		73,14				2,54
06.12.2025	24,00	*	67,17	57,58	9,59	73,73	41,85	31,88	6,80	4,90	8,11		8,11	8,30		8,30		73,52				2,54
07.12.2025	24,00		67,01	57,04	9,97	73,36	41,59	31,77	6,80	4,90	8,51		8,51	8,70		8,70		72,91				2,55
08.12.2025	24,00		66,65	57,33	9,32	73,65	41,44	32,21	6,80	4,90	7,83		7,83	8,01		8,01		73,44				2,54
09.12.2025	24,00		67,39	58,37	9,02	73,82	42,02	31,80	6,80	4,90	7,51		7,51	7,70		7,70		73,49				2,52
10.12.2025	24,00		67,33	57,50	9,83	73,12	41,79	31,33	6,80	4,90	8,31		8,31	8,51		8,51		72,96				2,52
11.12.2025	24,00	*	29,05	33,12	-4,07	73,64	43,17	30,47	6,80	4,90	9,36		9,36	9,46		9,46		51,61				0,72
12.12.2025	24,00	*	41,40	36,48	4,92	72,24	37,28	34,96	6,80	4,90	9,50		9,50	9,67		9,67		61,97				1,64
13.12.2025	24,00	*	62,94	54,10	8,84	75,56	39,95	35,61	6,80	4,90	7,11		7,11	7,29		7,29		75,39				2,59
14.12.2025	24,00	*	63,00	53,05	9,95	76,34	39,67	36,67	6,80	4,90	8,29		8,29	8,49		8,49		76,09				2,70
15.12.2025	24,00		65,29	54,92	10,37	76,20	40,41	35,79	6,80	4,90	8,76		8,76	8,97		8,97		75,87				2,76
16.12.2025	24,00		68,75	57,56	11,19	76,64	42,17	34,47	6,80	4,90	9,54		9,54	9,80		9,80		76,18				2,84
17.12.2025	24,00		67,59	57,73	9,86	75,62	42,55	33,07	6,80	4,90	8,28		8,28	8,48		8,48		75,28				2,65
18.12.2025	24,00	*	67,14	58,23	8,91	75,74	42,79	32,95	6,80	4,90	7,31		7,31	7,52		7,52		75,56				2,59
19.12.2025	24,00	*	66,76	57,25	9,51	74,78	42,20	32,58	6,80	4,90	7,93		7,93	8,13		8,13		74,52				2,58
20.12.2025	24,00	*	66,93	57,28	9,65	74,87	42,47	32,40	6,80	4,90	8,12		8,12	8,31		8,31		74,48				2,58
21.12.2025																						
22.12.2025																						
Среднее	24,00		63,69	54,73	8,96	74,10	41,14	32,96	6,80	4,90	8,21		8,21	8,41		8,41		72,62				2,47
Итого	672,00		1783,35	1532,39	250,96						230,02		230,02	235,50		235,50						69,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2025	20905,8	17585,10	3002,45		3910,48			946,30	8024,00
21.12.2025	22624,4	19064,00	3222,66		4135,94			1028,75	8672,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 73,47 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 252,32 м.куб.

48 час
4,94 Гкал
16,82 куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD