

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 05.06.2022 0:00:00		Тхв, гр.С=	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6079							
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ. Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		Т	Т	Т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.11.25	24,00	-	108,09	90,93	17,16	76,52	45,97	30,55	0,72	0,35	17,31	-	17,31	17,74	-	17,74	-	74,29	-	0,37	-	4,10
24.11.25	24,00	-	107,49	90,37	17,11	76,91	46,17	30,75	0,72	0,35	17,07	-	17,07	17,51	-	17,51	-	74,85	-	0,37	-	4,10
25.11.25	24,00	-	111,69	94,48	17,20	76,44	46,63	29,81	0,72	0,35	17,18	-	17,18	17,61	-	17,61	-	74,12	-	0,37	-	4,14
26.11.25	24,00	-	111,89	94,35	17,54	76,05	46,52	29,53	0,72	0,35	17,43	-	17,43	17,87	-	17,87	-	73,85	-	0,37	-	4,13
27.11.25	24,00	-	109,93	92,50	17,44	77,31	46,26	31,05	0,72	0,35	17,32	-	17,32	17,77	-	17,77	-	75,03	-	0,37	-	4,23
28.11.25	24,00	-	110,17	93,32	16,86	76,08	45,90	30,18	0,72	0,35	16,85	-	16,85	17,27	-	17,27	-	73,61	-	0,37	-	4,11
29.11.25	24,00	-	112,58	95,14	17,45	76,51	46,72	29,80	0,72	0,35	17,47	-	17,47	17,91	-	17,91	-	73,90	-	0,37	-	4,18
30.11.25	24,00	-	112,99	94,53	18,47	76,20	46,62	29,58	0,72	0,35	18,35	-	18,35	18,81	-	18,81	-	73,93	-	0,37	-	4,21
01.12.25	24,00	-	114,14	96,20	17,95	77,03	47,46	29,58	0,72	0,35	17,50	-	17,50	17,95	-	17,95	-	74,83	-	0,37	-	4,24
02.12.25	24,00	-	112,76	96,43	16,33	76,80	47,66	29,14	0,72	0,35	15,87	-	15,87	16,28	-	16,28	-	74,56	-	0,37	-	4,07
03.12.25	24,00	-	113,72	95,18	18,54	76,56	47,26	29,30	0,72	0,35	18,10	-	18,10	18,56	-	18,56	-	74,26	-	0,37	-	4,22
04.12.25	24,00	-	110,82	94,57	16,25	76,54	47,03	29,51	0,72	0,35	15,69	-	15,69	16,08	-	16,08	-	74,24	-	0,37	-	4,04
05.12.25	24,00	-	113,01	96,50	16,52	76,72	47,56	29,16	0,72	0,35	15,92	-	15,92	16,33	-	16,33	-	74,52	-	0,37	-	4,09
06.12.25	24,00	-	114,12	96,63	17,49	76,72	47,60	29,12	0,72	0,35	16,89	-	16,89	17,32	-	17,32	-	74,69	-	0,37	-	4,17
07.12.25	24,00	-	113,46	96,25	17,22	76,38	47,46	28,92	0,72	0,35	16,58	-	16,58	17,00	-	17,00	-	74,14	-	0,37	-	4,11
08.12.25	24,00	-	114,15	96,04	18,11	76,71	47,31	29,40	0,72	0,35	17,53	-	17,53	17,98	-	17,98	-	74,64	-	0,37	-	4,22
09.12.25	24,00	-	114,86	97,84	17,03	76,85	47,80	29,06	0,72	0,35	16,45	-	16,45	16,86	-	16,86	-	74,66	-	0,37	-	4,16
10.12.25	24,00	-	114,12	96,63	17,49	76,07	47,62	28,45	0,72	0,35	16,93	-	16,93	17,35	-	17,35	-	74,02	-	0,37	-	4,09
11.12.25	24,00	-	54,13	58,12	-3,98	76,54	48,92	27,61	0,72	0,35	17,96	-	17,96	18,25	-	18,25	-	57,49	-	0,37	-	1,30
12.12.25	24,00	-	67,36	60,41	6,95	75,64	43,63	32,00	0,72	0,35	16,93	-	16,93	17,26	-	17,26	-	63,33	-	0,37	-	2,46
13.12.25	24,00	-	108,92	90,72	18,20	79,21	46,18	33,03	0,72	0,35	18,00	-	18,00	18,48	-	18,48	-	76,89	-	0,37	-	4,45
14.12.25	24,00	-	107,69	89,28	18,41	80,08	45,99	34,09	0,72	0,35	18,30	-	18,30	18,80	-	18,80	-	77,67	-	0,37	-	4,53
15.12.25	24,00	-	109,97	92,09	17,88	79,73	46,76	32,97	0,72	0,35	17,33	-	17,33	17,80	-	17,80	-	77,23	-	0,37	-	4,47
16.12.25	24,00	-	114,31	96,94	17,37	79,92	48,63	31,30	0,72	0,35	17,06	-	17,06	17,52	-	17,52	-	77,40	-	0,37	-	4,43
17.12.25	24,00	-	114,48	97,29	17,19	78,83	48,80	30,04	0,72	0,35	16,82	-	16,82	17,26	-	17,26	-	76,52	-	0,37	-	4,29
18.12.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.12.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.12.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.12.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.12.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	107,87	91,71	16,17	77,13	46,98	30,16	0,72	0,35	17,15	-	17,15	17,58	-	17,58	-	73,79	-	0,37	0,00	4,02
Итого	600,00	-	2696,87	2292,73	404,14	-	-	-	-	-	428,86	-	428,86	439,57	-	439,57	-	-	-	-	-	100,56

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25							-	-	-
	17.12.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **120** час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **120** час
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0
26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD