

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.24	
Вычислитель: БКТ-7 №208368							
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						Общее теплотпогр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.11.25	24,00	-	85,49	75,77	9,72	74,25	45,75	28,50	0,69	0,49	24,58	-	24,58	25,18	-	25,18	-	73,95	-	-	-	2,88
24.11.25	24,00	-	84,29	75,45	8,84	74,60	45,97	28,63	0,69	0,49	23,65	-	23,65	24,23	-	24,23	-	74,33	-	-	-	2,82
25.11.25	24,00	-	88,14	79,97	8,17	74,21	46,64	27,57	0,69	0,49	23,89	-	23,89	24,48	-	24,48	-	73,86	-	-	-	2,81
26.11.25	24,00	-	86,09	78,38	7,71	73,86	46,16	27,70	0,69	0,49	23,20	-	23,20	23,74	-	23,74	-	73,48	-	-	-	2,74
27.11.25	24,00	-	85,42	76,53	8,89	75,01	45,81	29,20	0,69	0,49	23,90	-	23,90	24,50	-	24,50	-	74,62	-	-	-	2,90
28.11.25	24,00	-	86,02	77,88	8,14	73,87	45,78	28,09	0,69	0,49	23,51	-	23,51	24,07	-	24,07	-	73,51	-	-	-	2,79
29.11.25	24,00	-	88,07	80,34	7,73	74,29	46,80	27,49	0,69	0,49	23,56	-	23,56	24,11	-	24,11	-	73,88	-	-	-	2,78
30.11.25	24,00	-	89,16	79,75	9,41	73,95	46,67	27,28	0,69	0,49	25,03	-	25,03	25,65	-	25,65	-	73,58	-	-	-	2,87
01.12.25	24,00	-	91,12	82,35	8,77	74,74	47,60	27,14	0,69	0,49	24,88	-	24,88	25,51	-	25,51	-	74,41	-	-	-	2,89
02.12.25	24,00	-	90,07	82,66	7,41	74,56	47,88	26,68	0,69	0,49	23,60	-	23,60	24,19	-	24,19	-	74,25	-	-	-	2,76
03.12.25	24,00	-	88,20	79,88	8,32	74,35	47,29	27,06	0,69	0,49	23,94	-	23,94	24,53	-	24,53	-	74,00	-	-	-	2,78
04.12.25	24,00	-	87,01	79,35	7,66	74,30	46,96	27,34	0,69	0,49	23,30	-	23,30	23,86	-	23,86	-	73,95	-	-	-	2,74
05.12.25	24,00	-	90,66	81,86	8,80	74,49	48,11	26,38	0,69	0,49	24,74	-	24,74	25,34	-	25,34	-	74,14	-	-	-	2,82
06.12.25	24,00	-	89,91	82,58	7,33	74,47	48,30	26,17	0,69	0,49	23,42	-	23,42	24,02	-	24,02	-	74,14	-	-	-	2,71
07.12.25	24,00	-	90,16	81,13	9,03	74,19	47,59	26,60	0,69	0,49	24,86	-	24,86	25,49	-	25,49	-	73,79	-	-	-	2,83
08.12.25	24,00	-	91,85	83,20	8,65	74,43	47,65	26,78	0,69	0,49	24,89	-	24,89	25,51	-	25,51	-	74,10	-	-	-	2,87
09.12.25	24,00	-	94,59	86,23	8,36	74,62	48,54	26,08	0,69	0,49	25,24	-	25,24	25,88	-	25,88	-	74,30	-	-	-	2,87
10.12.25	24,00	-	91,50	82,98	8,52	73,83	47,93	25,90	0,69	0,49	24,70	-	24,70	25,31	-	25,31	-	73,53	-	-	-	2,78
11.12.25	24,00	-	48,90	46,74	2,16	72,25	48,55	23,70	0,69	0,49	15,99	-	15,99	16,29	-	16,29	-	64,59	-	-	-	1,27
12.12.25	24,00	-	87,74	80,03	7,71	71,70	45,08	26,62	0,69	0,49	24,33	-	24,33	24,89	-	24,89	-	71,10	-	-	-	2,68
13.12.25	24,00	-	83,06	75,07	7,99	76,46	45,53	30,93	0,69	0,49	22,99	-	22,99	23,59	-	23,59	-	76,08	-	-	-	2,93
14.12.25	24,00	-	83,46	73,32	10,14	77,27	45,20	32,07	0,69	0,49	24,64	-	24,64	25,30	-	25,30	-	76,89	-	-	-	3,14
15.12.25	24,00	-	84,35	76,67	7,68	77,06	46,07	30,99	0,69	0,49	23,02	-	23,02	23,64	-	23,64	-	76,63	-	-	-	2,97
16.12.25	24,00	-	93,95	85,09	8,86	77,26	48,87	28,39	0,69	0,49	25,96	-	25,96	26,65	-	26,65	-	76,85	-	-	-	3,10
17.12.25	24,00	-	92,95	85,57	7,38	76,22	48,98	27,24	0,69	0,49	24,72	-	24,72	25,34	-	25,34	-	75,87	-	-	-	2,90
18.12.25	24,00	-	96,09	88,52	7,57	76,33	49,59	26,74	0,69	0,49	25,47	-	25,47	26,14	-	26,14	-	76,00	-	-	-	2,95
19.12.25	24,00	-	92,47	84,21	8,26	75,41	48,44	26,97	0,69	0,49	25,09	-	25,09	25,76	-	25,76	-	75,09	-	-	-	2,90
20.12.25	24,00	-	92,37	84,84	7,53	75,45	48,29	27,16	0,69	0,49	24,63	-	24,63	25,25	-	25,25	-	75,09	-	-	-	2,87
21.12.25	24,00	-	94,38	85,26	9,12	75,74	48,84	26,90	0,69	0,49	26,24	-	26,24	26,90	-	26,90	-	75,36	-	-	-	2,99
22.12.25	24,00	-	85,53	77,39	8,14	76,86	46,87	29,99	0,69	0,49	23,58	-	23,58	24,20	-	24,20	-	76,53	-	-	-	2,95
Среднее	24,00	-	87,77	79,63	8,13	74,87	47,26	27,61	0,69	0,49	24,05	-	24,05	24,65	-	24,65	-	74,26	-	-	0,00	2,81
Итого	720,00	-	2633,00	2389,00	244,00	-	-	-	-	-	721,55	-	721,55	739,55	-	739,55	-	-	-	-	-	84,34

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25							-	-	-
	22.12.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD