

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района

Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЭ:

Схема подключения: CO+ГВС 2- трубная. CO открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №205591

Подачащ.тр.(M1): №

Обратн.тр.(M2): №

Тр. ГВС(M3): №

Тр.цирк.ГВС(M4): №

Тр.подпитки(V5):

Расходомер:

Расходомер:

Расходомер:

Расходомер:

Расходомер:

Режим (схема):

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Txb, гр.С = 2.24

№

Преобр.давления:

№

Преобр.давления:

№

Преобр.давления:

№

Преобр.давления:

№

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Got=

Gвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Gтех.пот.=

Grгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																			Общее теплопотр-е			
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Гкал	
			M1	M2	dM	T	T	°C	T	°C	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.11.25	24,00	-	110,37	103,99	6,38	76,36	53,70	22,66	0,69	0,49	52,75	-	52,75	54,13	-	54,13	-	76,44	-	-	-	2,85
24.11.25	24,00	-	109,53	103,81	5,72	76,78	54,01	22,77	0,69	0,49	52,23	-	52,23	53,60	-	53,60	-	76,86	-	-	-	2,81
25.11.25	24,00	-	113,88	108,77	5,11	76,33	54,42	21,91	0,69	0,49	54,10	-	54,10	55,54	-	55,54	-	76,41	-	-	-	2,78
26.11.25	24,00	-	113,80	108,22	5,58	75,86	54,07	21,79	0,69	0,49	54,13	-	54,13	55,57	-	55,57	-	75,93	-	-	-	2,78
27.11.25	24,00	-	111,67	106,47	5,20	77,21	54,33	22,88	0,69	0,49	53,10	-	53,10	54,54	-	54,54	-	77,29	-	-	-	2,84
28.11.25	24,00	-	112,99	107,50	5,49	75,94	53,80	22,14	0,69	0,49	53,76	-	53,76	55,20	-	55,20	-	76,02	-	-	-	2,80
29.11.25	24,00	-	115,55	109,88	5,67	76,33	54,81	21,52	0,69	0,49	55,05	-	55,05	56,49	-	56,49	-	76,40	-	-	-	2,80
30.11.25	24,00	-	115,23	108,76	6,47	76,03	54,52	21,51	0,69	0,49	55,01	-	55,01	56,46	-	56,46	-	76,11	-	-	-	2,83
01.12.25	24,00	-	116,68	111,80	4,88	76,81	55,28	21,53	0,69	0,49	55,39	-	55,39	56,85	-	56,85	-	76,89	-	-	-	2,79
02.12.25	24,00	-	116,89	111,72	5,17	76,58	55,33	21,25	0,69	0,49	55,58	-	55,58	57,03	-	57,03	-	76,67	-	-	-	2,78
03.12.25	24,00	-	115,46	110,24	5,22	76,34	54,92	21,42	0,69	0,49	54,91	-	54,91	56,36	-	56,36	-	76,42	-	-	-	2,76
04.12.25	24,00	-	114,60	110,00	4,60	76,31	54,81	21,50	0,69	0,49	54,35	-	54,35	55,79	-	55,79	-	76,39	-	-	-	2,72
05.12.25	24,00	-	117,07	111,42	5,65	76,49	55,31	21,18	0,69	0,49	55,73	-	55,73	57,19	-	57,19	-	76,57	-	-	-	2,80
06.12.25	24,00	-	116,95	112,59	4,36	76,51	55,46	21,05	0,69	0,49	55,32	-	55,32	56,77	-	56,77	-	76,59	-	-	-	2,71
07.12.25	24,00	-	117,25	110,57	6,68	76,14	54,66	21,48	0,69	0,49	56,05	-	56,05	57,49	-	57,49	-	76,22	-	-	-	2,89
08.12.25	24,00	-	116,68	111,51	5,17	76,49	54,69	21,80	0,69	0,49	55,47	-	55,47	56,94	-	56,94	-	76,58	-	-	-	2,83
09.12.25	24,00	-	118,31	113,71	4,60	76,56	55,17	21,39	0,69	0,49	56,13	-	56,13	57,59	-	57,59	-	76,65	-	-	-	2,79
10.12.25	24,00	-	117,33	111,85	5,48	75,86	54,90	20,96	0,69	0,49	55,80	-	55,80	57,26	-	57,26	-	75,94	-	-	-	2,76
11.12.25	24,00	-	54,83	58,33	3,50	76,33	55,54	20,79	0,69	0,49	27,76	-	27,76	28,43	-	28,43	-	73,87	-	-	-	0,96
12.12.25	24,00	-	68,32	65,42	2,90	75,13	51,67	23,46	0,69	0,49	33,40	-	33,40	34,24	-	34,24	-	74,49	-	-	-	1,76
13.12.25	24,00	-	111,66	106,50	5,16	78,99	55,25	23,74	0,69	0,49	53,29	-	53,29	54,74	-	54,74	-	79,06	-	-	-	2,94
14.12.25	24,00	-	110,14	103,47	6,67	79,82	55,21	24,61	0,69	0,49	52,91	-	52,91	54,36	-	54,36	-	79,89	-	-	-	3,09
15.12.25	24,00	-	113,30	108,12	5,18	79,47	55,52	23,95	0,69	0,49	54,13	-	54,13	55,67	-	55,67	-	79,53	-	-	-	3,01
16.12.25	24,00	-	118,40	113,87	4,53	79,65	56,95	22,70	0,69	0,49	56,27	-	56,27	57,90	-	57,90	-	79,72	-	-	-	2,95
17.12.25	24,00	-	118,99	113,62	5,37	78,56	56,52	22,04	0,69	0,49	56,74	-	56,74	58,37	-	58,37	-	78,65	-	-	-	2,93
18.12.25	24,00	-	119,53	115,27	4,26	78,69	56,83	21,86	0,69	0,49	56,76	-	56,76	58,37	-	58,37	-	78,77	-	-	-	2,86
19.12.25	24,00	-	117,80	113,64	4,16	77,70	56,07	21,63	0,69	0,49	55,94	-	55,94	57,42	-	57,42	-	77,79	-	-	-	2,79
20.12.25	24,00	-	118,42	113,03	5,39	77,80	56,11	21,69	0,69	0,49	56,51	-	56,51	58,03	-	58,03	-	77,88	-	-	-	2,88
21.12.25	24,00	-	119,06	112,07	6,99	78,10	56,32	21,78	0,69	0,49	57,11	-	57,11	58,66	-	58,66	-	78,18	-	-	-	2,99
22.12.25	24,00	-	115,00	109,65	5,35	79,42	56,25	23,17	0,69	0,49	54,86	-	54,86	56,39	-	56,39	-	79,51	-	-	-	2,97
Среднее	24,00	-	111,86	106,86	5,00	77,15	55,08	22,07	0,69	0,49	53,35	-	53,35	54,78	-	54,78	-	77,12	-	-	0,00	2,75
Итого	720,00	-	3355,69	3205,80	149,89	-	-	-	-	-	1600,54	-	1600,54	1643,38	-	1643,38	-	-	-	-	82,43	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
	22.11.25	4852,360	4602,790	2062,320		2110,920	-	148,457	1093,000	
	22.12.25	8208,050	7808,590	3662,860		3754,300	-	272,083	1813,000	

Количество тепловой энергии Qобщ: рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"