

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: ВКТ-7 №205536					Режим (схема):					Приборы УУТЭ поверены до:					Txv, гр.С= 2.24				
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр.цир.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Тр.подпитки(М5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№												
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$										лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=					Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=					Gтех.пот. =					Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																Общее теплопотр-е						
			Учет СЦО (ТВ-1)								Контроль СЦО (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.25	24,00	-	69,81	69,81	0,00	78,18	46,68	31,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
24.11.25	24,00	-	72,67	72,67	0,00	77,77	47,00	30,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
25.11.25	24,00	-	73,77	73,77	0,00	77,52	46,93	30,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
26.11.25	24,00	-	74,32	74,32	0,00	77,57	46,90	30,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
27.11.25	24,00	-	78,38	78,38	0,00	77,28	47,32	29,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
28.11.25	24,00	-	77,16	77,16	0,00	77,00	46,93	30,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
29.11.25	24,00	-	69,65	69,65	0,00	77,29	45,82	31,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
30.11.25	24,00	-	69,46	69,46	0,00	77,07	45,86	31,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
01.12.25	24,00	-	66,94	66,94	0,00	77,24	45,50	31,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
02.12.25	24,00	-	61,49	61,49	0,00	77,61	44,65	32,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
03.12.25	24,00	-	66,91	66,91	0,00	77,23	45,41	31,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
04.12.25	24,00	-	68,47	68,47	0,00	77,38	45,85	31,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
05.12.25	24,00	-	62,74	62,74	0,00	76,39	44,40	31,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
06.12.25	24,00	-	59,17	59,17	0,00	77,84	44,30	33,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
07.12.25	24,00	-	61,72	61,72	0,00	77,30	44,66	32,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
08.12.25	24,00	-	66,56	66,56	0,00	77,82	45,81	32,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
09.12.25	24,00	-	62,07	62,07	0,00	77,37	44,75	32,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
10.12.25	24,00	-	59,08	59,08	0,00	77,38	44,09	33,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
11.12.25	24,00	-	53,77	53,77	0,00	77,22	43,00	34,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84
12.12.25	24,00	-	63,42	63,42	0,00	76,02	45,55	30,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
13.12.25	24,00	-	78,72	78,72	0,00	82,38	49,64	32,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
14.12.25	24,00	-	78,12	78,12	0,00	83,26	49,81	33,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
15.12.25	24,00	-	77,02	77,02	0,00	84,45	50,29	34,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
16.12.25	24,00	-	51,91	51,91	0,00	82,68	43,85	38,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
17.12.25	24,00	-	56,62	56,62	0,00	79,09	43,58	35,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
18.12.25	24,00	-	59,91	59,91	0,00	77,49	43,92	33,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
19.12.25	24,00	-	61,73	61,73	0,00	77,12	44,19	32,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
20.12.25	24,00	-	58,72	58,72	0,00	77,31	43,85	33,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
21.12.25	24,00	-	56,91	56,91	0,00	77,27	43,48	33,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
22.12.25	24,00	-	74,00	74,00	0,00	78,65	47,14	31,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
Среднее	24,00	-	66,37	66,37	0,00	78,21	45,71	32,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
Итого	720,00	-	1991,22	1991,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,49

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Отопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
	22.11.25	830,920	830,920					22,885	-	277,000
	22.12.25	2822,140	2822,140					87,373	-	994,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

2.24

час

Гкал

час

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ / /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f650011a9a0

Представитель теплоснабжающей организации

64,49 Гкал

/ / /

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яковлевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:58 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:45 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FF