

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 18/20, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36984.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
126847

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	24.08.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205588	расходомер: Гmin= 0,3	Гmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,2	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1554	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,0925
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 47,2101	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Grвс.= 16,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)															
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.11.2025	24.00	*	82,43	64,18	18,25	78,19	39,93	38,26	6,80	4,90	11,33		11,33	11,62		11,62		78,00					3,88	
24.11.2025	24,00	*	81,73	63,61	18,12	77,78	39,71	38,07	6,80	4,90	11,14		11,14	11,43		11,43		77,53					3,83	
25.11.2025	24,00	*	82,36	64,48	17,88	77,54	39,77	37,77	6,80	4,90	10,88		10,88	11,17		11,17		77,26					3,82	
26.11.2025	24,00		81,42	64,24	17,18	77,58	39,84	37,74	6,80	4,90	10,10		10,10	10,38		10,38		77,39					3,76	
27.11.2025	24,00	*	79,93	62,60	17,33	77,28	39,07	38,21	6,80	4,90	10,25		10,25	10,51		10,51		77,02					3,74	
28.11.2025	24,00		79,69	62,78	16,91	76,98	39,07	37,91	6,80	4,90	9,83		9,83	10,09		10,09		76,75					3,68	
29.11.2025	24,00	*	81,70	63,46	18,24	77,31	39,57	37,74	6,80	4,90	11,24		11,24	11,53		11,53		77,08					3,81	
30.11.2025	24,00	*	82,73	63,16	19,57	77,10	39,62	37,48	6,80	4,90	12,55		12,55	12,89		12,89		76,98					3,88	
01.12.2025	24,00	*	81,06	63,33	17,73	77,27	39,96	37,31	6,80	4,90	10,42		10,42	10,68		10,68		77,03					3,74	
02.12.2025	24,00	*	81,29	64,23	17,06	77,69	40,52	37,17	6,80	4,90	9,99		9,99	10,25		10,25		77,46					3,71	
03.12.2025	24,00	*	80,83	63,02	17,81	77,27	40,06	37,21	6,80	4,90	10,71		10,71	11,00		11,00		77,00					3,72	
04.12.2025	24,00	*	79,98	62,99	16,99	77,41	39,95	37,46	6,80	4,90	9,98		9,98	10,25		10,25		77,17					3,68	
05.12.2025	24,00		80,05	63,69	16,36	76,59	40,06	36,53	6,80	4,90	9,28		9,28	9,51		9,51		76,53					3,58	
06.12.2025	24,00		83,58	64,32	19,26	77,92	40,71	37,21	6,80	4,90	12,24		12,24	12,57		12,57		77,49					3,90	
07.12.2025	24,00	*	81,14	63,07	18,07	77,39	40,49	36,90	6,80	4,90	10,88		10,88	11,16		11,16		77,01					3,73	
08.12.2025	24,00	*	79,96	62,79	17,17	77,87	40,34	37,53	6,80	4,90	10,05		10,05	10,32		10,32		77,61					3,70	
09.12.2025	24,00	*	82,04	67,42	14,62	77,40	40,92	36,48	6,80	4,90	9,59		9,59	9,85		9,85		76,86					3,59	
10.12.2025	24,00		92,97	82,36	10,61	77,52	42,93	34,59	6,80	4,90	9,82		9,82	10,08		10,08		77,22					3,67	
11.12.2025	24,00	*	93,74	83,71	10,03	77,40	43,43	33,97	6,80	4,90	9,29		9,29	9,55		9,55		77,12					3,62	
12.12.2025	21,00	*	79,80	69,49	10,31	76,05	41,11	34,94	6,80	4,90	10,56		10,56	10,85		10,85		74,87					3,21	
13.12.2025	24,00	*	91,62	80,09	11,53	82,36	43,16	39,20	6,80	4,90	10,74		10,74	11,05		11,05		82,00					4,09	
14.12.2025	24,00		91,02	79,53	11,49	83,24	43,13	40,11	6,80	4,90	10,63		10,63	10,96		10,96		82,96					4,15	
15.12.2025	24,00		91,67	81,16	10,51	84,42	43,90	40,52	6,80	4,90	9,74		9,74	10,03		10,03		84,04					4,18	
16.12.2025	24,00	*	96,18	85,94	10,24	82,87	44,94	37,93	6,80	4,90	9,39		9,39	9,67		9,67		82,25					4,11	
17.12.2025	24,00		94,58	85,16	9,42	79,40	44,03	35,37	6,80	4,90	8,53		8,53	8,77		8,77		78,68					3,76	
18.12.2025	24,00	*	94,91	83,94	10,97	77,64	43,20	34,44	6,80	4,90	10,18		10,18	10,43		10,43		77,25					3,74	
19.12.2025	24,00	*	93,13	83,49	9,64	77,23	43,09	34,14	6,80	4,90	8,84		8,84	9,09		9,09		76,85					3,60	
20.12.2025	24,00		95,12	83,60	11,52	77,44	43,22	34,22	6,80	4,90	10,64		10,64	10,92		10,92		76,86					3,76	
21.12.2025	24,00	*	94,80	83,22	11,58	77,47	43,52	33,95	6,80	4,90	10,74		10,74	11,01		11,01		75,94					3,72	
22.12.2025	24,00	*	90,95	79,07	11,88	78,59	42,55	36,04	6,80	4,90	10,99		10,99	11,24		11,24		76,81					3,79	
Среднее			23,90	86,44	71,77	14,67	78,27	41,39	36,88	6,80	4,90	10,39		10,39	10,67		10,67		77,83					3,79
Итого			717,00	2582,41	2144,13	438,28					310,55		310,55	318,86		318,86							113,15	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	845,49		663,68		110,59		113,12		43,18
23.12.2025	3509,01		2871,88		431,20		442,32		185,12

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 112,63 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 320,19 м.куб.

3 час 0,47 Гкал

3 час 1,33 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,99 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 023ecc75-79-4fe6-abfa-f650111a9a0

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD