

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 22, лит. Ш			Договор:	35031.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 22, лит. Ш			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	112521		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205802				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,167				Qтех.= 0				Qгвс.= 0,1342			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qвент.= 0				Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0,061			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 50,7342				Gтех.= 0				Gгвс.= 24,4 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		79,48	76,92	2,56	78,00	52,19	25,81	6,80	4,90	4,48		4,48	4,62		4,62		77,33				2,19
24.11.2025	24,00	*	79,19	76,84	2,35	77,59	51,99	25,60	6,80	4,90	4,79		4,79	4,92		4,92		76,94				2,15
25.11.2025	24,00		79,68	76,93	2,75	77,36	51,86	25,50	6,80	4,90	4,33		4,33	4,44		4,44		76,65				2,18
26.11.2025	24,00	*	79,07	76,91	2,16	77,39	52,06	25,33	6,80	4,90	4,04		4,04	4,14		4,14		76,68				2,12
27.11.2025	24,00	*	77,77	76,69	1,08	77,09	51,09	26,00	6,80	4,90	4,23		4,23	4,34		4,34		76,33				2,08
28.11.2025	24,00	*	77,69	76,74	0,95	76,79	50,83	25,96	6,80	4,90	3,99		3,99	4,08		4,08		76,03				2,06
29.11.2025	24,00	*	78,75	76,85	1,90	77,12	51,44	25,68	6,80	4,90	4,48		4,48	4,59		4,59		76,47				2,13
30.11.2025	24,00		78,55	76,81	1,74	76,91	51,34	25,57	6,80	4,90	4,59		4,59	4,70		4,70		76,35				2,10
01.12.2025	24,00		78,92	76,82	2,10	77,08	51,71	25,37	6,80	4,90	4,42		4,42	4,54		4,54		76,39				2,11
02.12.2025	24,00	*	79,50	76,95	2,55	77,51	52,24	25,27	6,80	4,90	4,42		4,42	4,52		4,52		76,81				2,14
03.12.2025	24,00	*	77,95	76,88	1,07	77,09	51,69	25,40	6,80	4,90	4,09		4,09	4,18		4,18		76,46				2,04
04.12.2025	24,00	*	78,26	76,75	1,51	77,22	51,77	25,45	6,80	4,90	4,30		4,30	4,43		4,43		76,55				2,07
05.12.2025		*																				
06.12.2025		*																				
07.12.2025		*																				
08.12.2025																						
09.12.2025																						
10.12.2025		*																				
11.12.2025		*																				
12.12.2025		*																				
13.12.2025																						
14.12.2025		*																				
15.12.2025																						
16.12.2025		*																				
17.12.2025		*																				
18.12.2025	24,00		81,88	76,59	5,29	77,45	53,29	24,16	6,80	4,90	4,41		4,41	4,50		4,50		76,71				2,26
19.12.2025	24,00	*	80,95	76,25	4,70	77,03	52,87	24,16	6,80	4,90	3,83		3,83	3,92		3,92		76,22				2,21
20.12.2025	24,00	*	81,71	76,35	5,36	77,23	52,92	24,31	6,80	4,90	4,47		4,47	4,61		4,61		76,59				2,27
21.12.2025	24,00		82,13	76,21	5,92	77,27	53,20	24,07	6,80	4,90	4,96		4,96	5,10		5,10		76,44				2,29
22.12.2025	24,00		78,12	72,89	5,23	78,35	52,17	26,18	6,80	4,90	4,37		4,37	4,50		4,50		78,07				2,32
Среднее	24,00		79,39	76,49	2,90	77,32	52,04	25,28	6,80	4,90	4,36		4,36	4,48		4,48		76,65				2,16
Итого	408,00		1349,60	1300,38	49,22						74,20		74,20	76,13		76,13						36,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	4820,9	6222,90	375,51		381,26			46,37	2077,00
23.12.2025	7280,67	7782,04	509,08		518,39			167,47	2821,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 64,61 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 134,37 м.куб.

312 час 28,08 Гкал
312 час 58,24 куб.м
документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0,19 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

26.12.25 09:58 (MSK)

26.12.25 13:45 (MSK)