

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 28, лит. Е	Договор:	37769.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	129449
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208240	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,227	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1012		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,046		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,962	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		109,38	99,38	10,00	77,90	49,75	28,15	6,80	4,90	9,29		9,29	9,54		9,54		77,47				3,58
24.11.2025	24,00		109,12	98,62	10,50	77,49	49,58	27,91	6,80	4,90	9,79		9,79	10,03		10,03		77,14				3,57
25.11.2025	24,00		109,75	99,90	9,85	77,24	49,71	27,53	6,80	4,90	9,12		9,12	9,35		9,35		76,82				3,51
26.11.2025	24,00		110,01	99,56	10,45	77,29	49,69	27,60	6,80	4,90	9,69		9,69	9,94		9,94		76,93				3,56
27.11.2025	24,00		107,82	97,35	10,47	77,00	49,06	27,94	6,80	4,90	9,78		9,78	10,01		10,01		76,61				3,53
28.11.2025	24,00		108,44	97,52	10,92	76,70	48,87	27,83	6,80	4,90	10,20		10,20	10,47		10,47		76,37				3,55
29.11.2025	24,00		107,89	98,50	9,39	77,03	49,24	27,79	6,80	4,90	8,69		8,69	8,90		8,90		76,61				3,46
30.11.2025	24,00		108,43	98,05	10,38	76,81	49,14	27,67	6,80	4,90	9,62		9,62	9,87		9,87		76,43				3,52
01.12.2025	24,00		109,62	98,67	10,95	76,99	49,37	27,62	6,80	4,90	10,22		10,22	10,49		10,49		76,64				3,57
02.12.2025	24,00		111,10	99,57	11,53	77,41	49,93	27,48	6,80	4,90	10,78		10,78	11,07		11,07		77,09				3,63
03.12.2025	24,00		108,62	97,98	10,64	76,99	49,51	27,48	6,80	4,90	9,95		9,95	10,18		10,18		76,61				3,51
04.12.2025	24,00		108,98	97,83	11,15	77,13	49,43	27,70	6,80	4,90	10,40		10,40	10,68		10,68		76,78				3,57
05.12.2025	24,00		109,41	98,90	10,51	76,28	49,34	26,94	6,80	4,90	9,84		9,84	10,10		10,10		75,88				3,47
06.12.2025	24,00		109,36	99,76	9,60	77,66	50,16	27,50	6,80	4,90	8,97		8,97	9,19		9,19		77,09				3,49
07.12.2025	24,00		108,61	98,22	10,39	77,11	49,70	27,41	6,80	4,90	9,70		9,70	9,94		9,94		76,54				3,50
08.12.2025	24,00		108,93	97,65	11,28	77,58	49,60	27,98	6,80	4,90	10,57		10,57	10,85		10,85		77,24				3,61
09.12.2025	24,00		109,82	98,84	10,98	77,14	49,76	27,38	6,80	4,90	10,28		10,28	10,52		10,52		76,70				3,56
10.12.2025	24,00		110,89	100,17	10,72	77,22	50,03	27,19	6,80	4,90	10,05		10,05	10,29		10,29		76,85				3,55
11.12.2025	24,00		112,61	102,27	10,34	77,09	50,56	26,53	6,80	4,90	9,63		9,63	9,89		9,89		76,68				3,51
12.12.2025	24,00		104,58	94,30	10,28	75,00	48,04	26,96	6,80	4,90	9,72		9,72	9,97		9,97		74,13				3,31
13.12.2025	24,00		107,31	98,50	8,81	82,01	51,01	31,00	6,80	4,90	8,14		8,14	8,38		8,38		81,49				3,78
14.12.2025	24,00		107,46	97,76	9,70	82,88	51,18	31,70	6,80	4,90	9,00		9,00	9,25		9,25		82,42				3,91
15.12.2025	24,00		110,40	99,62	10,78	84,08	52,12	31,96	6,80	4,90	10,07		10,07	10,39		10,39		83,61				4,09
16.12.2025	24,00		115,86	105,38	10,48	82,53	52,88	29,65	6,80	4,90	9,62		9,62	9,90		9,90		81,79				3,99
17.12.2025	24,00		115,76	104,54	11,22	79,09	51,72	27,37	6,80	4,90	10,38		10,38	10,66		10,66		78,31				3,75
18.12.2025	24,00		113,70	103,15	10,55	77,33	50,63	26,70	6,80	4,90	9,80		9,80	10,05		10,05		76,81				3,57
19.12.2025	24,00		113,65	102,66	10,99	76,92	50,34	26,58	6,80	4,90	10,25		10,25	10,48		10,48		76,47				3,58
20.12.2025	24,00		113,54	102,84	10,70	77,11	50,48	26,63	6,80	4,90	9,95		9,95	10,22		10,22		76,78				3,57
21.12.2025	24,00		113,34	102,75	10,59	77,15	50,76	26,39	6,80	4,90	9,78		9,78	10,04		10,04		76,49				3,53
22.12.2025	24,00		109,18	98,26	10,92	78,22	49,87	28,35	6,80	4,90	10,09		10,09	10,36		10,36		77,96				3,64
Среднее	24,00		110,12	99,62	10,50	77,95	50,05	27,90	6,80	4,90	9,78		9,78	10,03		10,03		77,49				3,60
Итого	720,00		3303,57	2988,50	315,07						293,37			293,37	301,01		301,01					107,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	7093,99	6200,37	847,99		865,55			248,46	2052,00
23.12.2025	10505,3	9288,15	1149,17		1174,56			383,29	2796,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 107,26 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 301,01 м.куб.

0 час
0 час
0,71 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 023ccc75-0a79-4fe6-abba-f6500111a9a0

Документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD