

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А  
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36990.046.6

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Отопление  
 126852

график: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2026		Режим (схема): ОП: А32-00;	
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 131886	расходомер: ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,085	Gmax= 21,23	Термопреобр.: Взлет ТПС	Преобр. давления: СДВ-И-1,60
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)				
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)				лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 55,5949	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Учет ГВС (TB-2)															
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.11.2025	24.00	*	65,77	66,62	-0,85	76,96	49,21	27,75	6,30	0,00													1,79	
24.11.2025	24.00	*	64,45	65,30	-0,85	76,55	49,07	27,48	6,30	0,00													1,74	
25.11.2025	24,00	*	65,93	66,81	-0,88	76,33	49,09	27,24	6,30	0,00													1,76	
26.11.2025	24,00	*	66,18	67,11	-0,93	76,36	49,03	27,33	6,30	0,00													1,77	
27.11.2025	24,00	*	65,02	66,00	-0,98	76,04	48,31	27,73	6,30	0,00													1,76	
28.11.2025	24,00	*	64,18	65,16	-0,98	75,74	48,10	27,64	6,30	0,00													1,73	
29.11.2025	24,00	*	65,66	66,69	-1,03	76,08	48,52	27,56	6,30	0,00													1,77	
30.11.2025	24,00	*	64,51	65,56	-1,05	75,85	48,40	27,45	6,30	0,00													1,73	
01.12.2025	24,00	*	64,60	65,68	-1,08	76,05	48,88	27,17	6,40	0,00													1,71	
02.12.2025	24,00	*	65,99	67,13	-1,14	76,47	49,50	26,97	6,40	0,00													1,73	
03.12.2025	24,00	*	64,04	65,16	-1,12	76,04	49,06	26,98	6,30	0,00													1,68	
04.12.2025	24,00	*	64,28	65,44	-1,16	76,17	49,10	27,07	6,30	0,00													1,69	
05.12.2025	24,00	*	65,58	66,76	-1,18	75,34	48,92	26,42	6,40	0,00													1,68	
06.12.2025	24,00	*	65,02	66,22	-1,20	76,73	49,86	26,87	6,40	0,00													1,69	
07.12.2025	24,00	*	63,99	65,18	-1,19	76,16	49,42	26,74	6,40	0,00													1,66	
08.12.2025	24,00	*	64,30	65,50	-1,20	76,62	49,47	27,15	6,30	0,00													1,69	
09.12.2025	24,00	*	64,98	66,19	-1,21	76,22	49,55	26,67	6,40	0,00													1,68	
10.12.2025	24,00	*	65,69	66,94	-1,25	76,30	49,90	26,40	6,40	0,00													1,68	
11.12.2025	24,00	*	67,23	68,51	-1,28	76,18	50,35	25,83	6,40	0,00													1,68	
12.12.2025	24,00	*	62,59	63,59	-1,00	73,59	47,56	26,03	6,30	0,00													1,60	
13.12.2025	24,00	*	63,90	64,84	-0,94	80,95	50,83	30,12	6,30	0,00													1,88	
14.12.2025	24,00	*	65,39	66,28	-0,89	81,77	50,85	30,92	6,30	0,00													1,98	
15.12.2025	24,00	*	66,25	67,10	-0,85	83,03	51,82	31,21	6,30	0,00													2,03	
16.12.2025	24,00	*	69,27	70,13	-0,86	81,62	52,53	29,09	6,50	0,00													1,98	
17.12.2025	24,00	*	68,77	69,57	-0,80	78,21	51,20	27,01	6,50	0,00													1,83	
18.12.2025	24,00	*	68,93	69,72	-0,79	76,41	50,29	26,12	6,40	0,00													1,77	
19.12.2025	24,00	*	67,00	67,76	-0,76	76,02	49,98	26,04	6,40	0,00													1,71	
20.12.2025	24,00	*	67,10	67,85	-0,75	76,18	50,05	26,13	6,40	0,00													1,72	
21.12.2025	24,00	*	68,17	68,94	-0,77	76,26	50,27	25,99	6,40	0,00													1,74	
22.12.2025	24,00	*	64,88	65,66	-0,78	77,19	49,65	27,54	6,20	0,00													1,75	
Среднее	24,00		65,66	66,65	-0,99	76,98	49,63	27,36	6,35	0,00													1,75	
Итого	720,00		1969,65	1999,40	-29,75																			52,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	151555	152544,00						3482,68	57490,10
23.12.2025	153591	154611,00						3537,13	58234,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 52,61 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал  
0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 023ecc75-0a79-4fe6-abfa-f650011a9a0

0 Гкал  
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

26.12.25 09:58 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

26.12.25 13:45 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР