

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 30, лит. А
 Адрес: Цимбалина ул, д. 30, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Договор: 36461.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 123417

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):		график:	
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 130792 расходомер:		Гmin= 0,085		Гmax= 21,23		Термопреобр.:		ОП: А32-00;	
Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(Л/Ф)		Гmin= 0,085		Гmax= 21,23		Преобр.давления:			
Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(Л/Ф)						СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (М3)						Взлет ТПС			
Циркуляционный ГВС (М4)						Взлет ТПС			
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)									
Договорные нагрузки, Гкал/час: Got.= 0,1893		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв= 0		Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв.ср= 0		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.= 75,72		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gгвс.= 0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)						Учет ГВС (TB-2)						Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.11.2025	24.00		160,48	162,80	-2,32	68,00	56,50	11,50	6,20	3,90											1,72
24.11.2025	24.00		161,48	163,80	-2,32	68,07	56,73	11,34	6,20	3,90											1,70
25.11.2025	24.00		161,22	163,56	-2,34	68,47	56,89	11,58	6,20	3,90											1,74
26.11.2025	24.00		160,23	162,54	-2,31	67,71	56,35	11,36	6,20	3,90											1,70
27.11.2025	24.00		157,30	159,51	-2,21	65,16	54,22	10,94	6,10	3,90											1,60
28.11.2025	24.00		160,52	162,78	-2,26	64,84	54,10	10,74	6,20	3,90											1,61
29.11.2025	24.00		160,50	162,74	-2,24	64,86	54,22	10,64	6,20	3,90											1,59
30.11.2025	24.00		161,39	163,67	-2,28	65,97	55,13	10,84	6,20	3,90											1,63
01.12.2025	24.00		160,93	163,23	-2,30	67,90	56,65	11,25	6,20	3,90											1,69
02.12.2025	24.00		159,93	162,22	-2,29	67,91	56,67	11,24	6,20	3,90											1,67
03.12.2025	24.00	*	158,06	160,26	-2,20	64,31	53,83	10,48	6,10	3,90											1,54
04.12.2025	24.00		157,08	159,31	-2,23	67,04	55,73	11,31	6,10	3,90											1,66
05.12.2025	24.00	*	159,88	162,10	-2,22	63,57	53,44	10,13	6,20	3,90											1,51
06.12.2025	24.00		159,75	162,02	-2,27	67,02	55,99	11,03	6,20	3,90											1,64
07.12.2025	24.00		159,43	161,71	-2,28	67,76	56,58	11,18	6,10	3,90											1,66
08.12.2025	24.00		159,30	161,57	-2,27	66,91	55,81	11,10	6,10	3,90											1,65
09.12.2025	24.00		159,09	161,33	-2,24	65,67	55,02	10,65	6,10	3,90											1,58
10.12.2025	24.00	*	159,95	162,22	-2,27	66,49	55,77	10,72	6,10	3,90											1,59
11.12.2025	24.00		161,06	163,33	-2,27	66,80	56,18	10,62	6,20	3,90											1,59
12.12.2025	24.00		157,26	159,49	-2,23	68,22	56,57	11,65	6,10	3,90											1,71
13.12.2025	24.00		157,13	159,43	-2,30	72,01	59,05	12,96	6,10	3,90											1,91
14.12.2025	24.00		159,26	161,61	-2,35	74,14	60,65	13,49	6,20	3,90											2,01
15.12.2025	24.00		160,69	163,05	-2,36	73,57	60,45	13,12	6,20	3,90											1,97
16.12.2025	24.00		156,58	158,83	-2,25	71,67	59,22	12,45	6,00	3,90											1,82
17.12.2025	24.00		154,44	156,62	-2,18	68,75	57,07	11,68	6,00	3,90											1,68
18.12.2025	24.00		154,43	156,61	-2,18	69,46	57,50	11,96	6,00	3,80											1,73
19.12.2025	24.00		154,36	156,52	-2,16	68,46	56,80	11,66	6,00	3,80											1,68
20.12.2025	24.00		154,11	156,24	-2,13	66,11	55,18	10,93	5,90	3,80											1,57
21.12.2025	24.00		153,81	155,93	-2,12	66,84	55,84	11,00	5,90	3,80											1,58
22.12.2025	24.00		154,47	156,61	-2,14	66,40	55,09	11,31	6,00	3,90											1,63
Среднее	24.00		158,47	160,72	-2,25	67,67	56,31	11,36	6,12	3,89											1,68
Итого			720,00	4754,12	4821,64	-67,52															50,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	8695,44	15914,20						-267,47	1550,40
23.12.2025	13609,8	20898,30						-215,47	2294,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,84 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 50,36 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d224ac7b1b

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:59 (МСК)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

26.12.25 13:44 (МСК)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD