

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 54, лит. Е			Договор:	35039.046.6		Телефон:			Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Цимбалина ул, д. 54, лит. Е			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	112601		
Обслуживающая организация:				Телефон:									
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 149/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		25.08.2029		Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.03 № 207134				расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ		0,2		30		КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ		0,2		30		КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)													
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,263		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 79,8987		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 0	
												Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																							
			Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.11.2025		*																					
24.11.2025		*																					
25.11.2025		*																					
26.11.2025		*																					
27.11.2025		*																					
28.11.2025		*																					
29.11.2025		*																					
30.11.2025		*																					
01.12.2025		*																					
02.12.2025		*																					
03.12.2025		*																					
04.12.2025		*																					
05.12.2025		*																					
06.12.2025		*																					
07.12.2025		*																					
08.12.2025		*																					
09.12.2025		*																					
10.12.2025		*																					
11.12.2025	13,00		57,76	57,76	0,00	76,29	47,14	29,15	6,80	4,90												1,68	
12.12.2025	24,00		104,39	104,39	0,00	74,66	45,35	29,31	6,80	4,90												3,06	
13.12.2025	24,00		109,26	109,26	0,00	81,71	48,28	33,43	6,80	4,90												3,66	
14.12.2025	24,00		107,56	107,56	0,00	82,53	47,73	34,80	6,80	4,90												3,74	
15.12.2025	24,00		108,75	108,75	0,00	83,78	48,45	35,33	6,80	4,90												3,85	
16.12.2025	24,00		110,81	110,81	0,00	82,28	49,02	33,26	6,80	4,90												3,69	
17.12.2025	24,00		109,45	109,45	0,00	78,86	47,94	30,92	6,80	4,90												3,39	
18.12.2025	24,00		108,62	108,62	0,00	77,03	47,04	29,99	6,80	4,90												3,26	
19.12.2025	24,00		108,27	108,27	0,00	76,64	46,86	29,78	6,80	4,90												3,23	
20.12.2025	24,00		108,66	108,66	0,00	76,73	47,18	29,55	6,80	4,90												3,22	
21.12.2025	24,00		108,80	108,80	0,00	76,88	47,61	29,27	6,80	4,90												3,18	
22.12.2025	24,00		106,67	106,67	0,00	77,82	46,86	30,96	6,80	4,90												3,30	
Среднее	23,08		108,22	108,22	0,00	78,77	47,46	31,31	6,80	4,90												3,40	
Итого	277,00		1249,00	1249,00	0,00																	39,26	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	0	0,00						0,00	0,00
23.12.2025	1249	1249,00						39,25	277,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 101,76 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

443 час
443 час

62,5 Гкал
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d724acb7b1b

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
0 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:44 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD