

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д	Договор:	38005.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 12, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	131763
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	08.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 204780	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3158	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,193		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0536		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,74	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 21,44	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025																						
06.12.2025																						
07.12.2025																						
08.12.2025	12,00	*	67,66	62,19	5,47	76,09	46,00	30,09	6,80	4,90	6,35		6,35	6,51		6,51		75,41				2,29
09.12.2025	24,00	*	139,73	127,00	12,73	75,89	46,37	29,52	6,80	4,90	11,75		11,75	12,06		12,06		75,57				4,72
10.12.2025	24,00		139,14	126,17	12,97	75,16	46,20	28,96	6,80	4,90	11,48		11,48	11,80		11,80		75,01				4,63
11.12.2025	24,00	*	53,35	49,56	3,79	75,89	47,11	28,78	6,80	4,90	3,14		3,14	3,21		3,21		75,35				1,71
12.12.2025	24,00	*	81,01	71,48	9,53	74,39	41,86	32,53	6,80	4,90	8,88		8,88	9,11		9,11		73,38				3,04
13.12.2025	24,00		130,68	117,51	13,17	78,18	44,87	33,31	6,80	4,90	11,24		11,24	11,53		11,53		77,84				4,95
14.12.2025	24,00		129,59	115,53	14,06	79,00	44,74	34,26	6,80	4,90	12,41		12,41	12,74		12,74		78,66				5,07
15.12.2025	24,00		133,37	120,36	13,01	78,67	45,37	33,30	6,80	4,90	11,41		11,41	11,71		11,71		78,10				5,04
16.12.2025	24,00		138,77	126,40	12,37	78,85	46,98	31,87	6,80	4,90	10,92		10,92	11,21		11,21		78,26				5,01
17.12.2025	24,00		139,34	126,90	12,44	77,73	47,06	30,67	6,80	4,90	10,69		10,69	10,98		10,98		77,40				4,86
18.12.2025	24,00		140,86	127,51	13,35	77,85	47,25	30,60	6,80	4,90	11,33		11,33	11,63		11,63		77,60				4,95
19.12.2025	24,00		137,52	125,98	11,54	76,93	46,81	30,12	6,80	4,90	9,77		9,77	10,00		10,00		76,66				4,68
20.12.2025	24,00		138,29	126,26	12,03	77,02	47,03	29,99	6,80	4,90	10,61		10,61	10,88		10,88		76,70				4,72
21.12.2025	24,00		139,03	126,10	12,93	77,30	47,24	30,06	6,80	4,90	11,72		11,72	12,02		12,02		76,94				4,80
22.12.2025	24,00		133,99	122,57	11,42	78,63	46,61	32,02	6,80	4,90	10,16		10,16	10,41		10,41		78,71				4,83
Среднее	23,20		127,06	115,28	11,78	77,17	46,10	31,07	6,80	4,90	10,47		10,47	10,74		10,74		76,77				4,50
Итого	348,00		1842,33	1671,52	170,81						151,86		151,86	155,80		155,80						65,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
09.12.2025	67,66	62,19	6,35		6,51			2,75	12,00
23.12.2025	1842,33	1671,52	151,86		155,80			76,95	348,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 134,35 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 320,92 м.куб.

372 час 69,84 Гкал
372 час 165,12 куб.м
докуМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0,79 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d7224acb7b1b
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

26.12.25 09:59 (MSK) 26.12.25 13:44 (MSK)