

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.26, лит. Л	Договор:	36950.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 26, лит. Л	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	124665
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 219193	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1214		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0552		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 22,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		217,25	205,90	11,35	76,97	61,51	15,46	6,80	4,90	87,27	79,31	7,96	89,63	81,05	8,58		77,08	69,70	5,80	4,90	4,07
24.11.2025	24,00		213,75	204,81	8,94	77,42	61,59	15,83	6,80	4,90	84,69	79,06	5,63	87,00	80,82	6,18		77,52	69,99	5,80	4,90	3,94
25.11.2025	24,00		223,01	213,63	9,38	76,92	61,41	15,51	6,80	4,90	88,50	82,34	6,16	90,88	84,25	6,63		77,03	69,85	5,80	4,90	4,05
26.11.2025	24,00		222,11	213,27	8,84	76,44	61,08	15,36	6,80	4,90	87,82	82,18	5,64	90,15	84,05	6,10		76,53	69,45	5,80	4,90	3,96
27.11.2025	24,00		218,75	209,50	9,25	77,86	61,60	16,26	6,80	4,90	86,69	80,68	6,01	89,07	82,55	6,52		77,93	70,44	5,80	4,90	4,14
28.11.2025	24,00		220,53	211,89	8,64	76,55	60,94	15,61	6,80	4,90	87,13	81,76	5,37	89,40	83,55	5,85		76,64	69,38	5,80	4,90	3,98
29.11.2025	24,00		225,68	216,37	9,31	76,91	61,68	15,23	6,80	4,90	89,44	83,42	6,02	91,86	85,34	6,52		77,01	69,98	5,80	4,90	4,02
30.11.2025	24,00		225,60	215,05	10,55	76,62	61,47	15,15	6,80	4,90	90,19	82,82	7,37	92,61	84,72	7,89		76,71	69,77	5,80	4,90	4,08
01.12.2025	24,00		228,66	219,09	9,57	77,39	62,31	15,08	6,80	4,90	90,79	84,50	6,29	93,26	86,42	6,84		77,50	70,52	5,80	4,90	4,06
02.12.2025	24,00		228,85	219,35	9,50	77,16	62,24	14,92	6,80	4,90	90,75	84,53	6,22	93,20	86,45	6,75		77,27	70,40	5,80	4,90	4,01
03.12.2025	24,00		225,19	216,52	8,67	76,92	61,85	15,07	6,80	4,90	88,86	83,44	5,42	91,26	85,36	5,90		77,03	70,08	5,80	4,90	3,94
04.12.2025	24,00		224,44	215,26	9,18	76,90	61,74	15,16	6,80	4,90	88,89	82,91	5,98	91,29	84,83	6,46		76,99	70,00	5,80	4,90	3,98
05.12.2025	24,00		227,60	219,40	8,20	77,07	62,16	14,91	6,80	4,90	89,58	84,57	5,01	91,99	86,49	5,50		77,16	70,30	5,80	4,90	3,91
06.12.2025	24,00		229,51	220,38	9,13	77,08	62,26	14,82	6,80	4,90	90,67	84,92	5,75	93,11	86,84	6,27		77,18	70,40	5,80	4,90	3,98
07.12.2025	24,00		228,88	218,64	10,24	76,71	61,95	14,76	6,80	4,90	91,07	84,14	6,93	93,51	86,06	7,45		76,79	70,09	5,80	4,90	4,02
08.12.2025	24,00		228,06	218,78	9,28	77,08	61,99	15,09	6,80	4,90	90,25	84,23	6,02	92,69	86,15	6,54		77,19	70,25	5,80	4,90	4,02
09.12.2025	24,00		230,73	222,33	8,40	77,12	62,34	14,78	6,80	4,90	90,66	85,71	4,95	93,11	87,63	5,48		77,22	70,46	5,80	4,90	3,94
10.12.2025	24,00		229,18	219,73	9,45	76,42	61,77	14,65	6,80	4,90	90,77	84,60	6,17	93,19	86,52	6,67		76,53	69,86	5,80	4,90	3,95
11.12.2025	24,00	*	123,17	124,79	-1,62	75,53	61,03	14,50	6,80	4,90	45,27	44,07	1,20	46,46	45,06	1,40		76,82	69,97	5,80	4,90	1,70
12.12.2025		*																				
13.12.2025		*																				
14.12.2025		*																				
15.12.2025		*																				
16.12.2025		*																				
17.12.2025		*																				
18.12.2025	24,00		232,86	224,17	8,69	79,29	64,04	15,25	6,80	4,90	91,83	86,20	5,63	94,41	88,28	6,13		79,39	72,28	5,80	4,90	4,12
19.12.2025	24,00		229,48	221,01	8,47	78,30	63,22	15,08	6,80	4,90	90,33	85,03	5,30	92,82	86,95	5,87		78,41	71,41	5,80	4,90	4,01
20.12.2025	24,00		230,50	221,42	9,08	78,38	63,38	15,00	6,80	4,90	91,13	85,22	5,91	93,67	87,19	6,48		78,48	71,58	5,80	4,90	4,04
21.12.2025	24,00		231,79	221,31	10,48	78,69	63,72	14,97	6,80	4,90	92,41	85,08	7,33	94,98	87,10	7,88		78,79	71,92	5,80	4,90	4,15
22.12.2025																						
Среднее	24,00		221,55	212,72	8,83	77,21	62,06	15,15	6,80	4,90	87,61	81,77	5,84	89,98	83,64	6,34		77,36	70,35	5,80	4,90	3,92
Итого	552,00		5095,58	4892,60	202,98						2014,99	1880,72	134,27	2069,55	1923,66	145,89						90,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2025	13287,8	12510,40	7017,96	6497,37	7182,22	6625,23		281,11	2075,00
22.12.2025	19500,8	18478,10	8988,45	8790,18	9206,12	8977,41		382,81	2745,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 116,91 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 190,27 м.куб.

168 час 27,44 Гкал
168 час 44,38 куб.м
документ подписан электронной подписью
0,6 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d724acb7b1b
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:44 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD