

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 8, лит. Б

Адрес: Шелгунова ул, д. 8, лит. Б

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 37903.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий

Код УУТЭ:

131757

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	08.09.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208338	расходомер: Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 33,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)														
	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Вподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
23.11.2025																							
24.11.2025																							
25.11.2025																							
26.11.2025																							
27.11.2025	12,00		65,53	54,78	10,75	76,82	48,46	28,36	6,80	4,90	20,40	11,41	8,99	20,94	11,63	9,31		76,14	59,78	5,80	4,90	2,38	
28.11.2025	24,00		130,58	111,07	19,51	76,00	48,43	27,57	6,80	4,90	41,06	25,64	15,42	42,01	26,01	16,00		70,68	56,86	5,80	4,90	4,55	
29.11.2025	24,00		125,19	106,77	18,42	76,33	48,54	27,79	6,80	4,90	39,69	25,19	14,50	40,50	25,43	15,07		65,91	52,48	5,80	4,90	4,37	
30.11.2025	24,00		127,01	105,95	21,06	76,05	48,63	27,42	6,80	4,90	42,28	25,17	17,11	43,12	25,41	17,71		66,00	52,99	5,80	4,90	4,51	
01.12.2025	24,00		127,22	106,47	20,75	76,82	49,23	27,59	6,80	4,90	41,95	25,15	16,80	42,80	25,39	17,41		65,95	53,12	5,80	4,90	4,54	
02.12.2025	24,00		126,60	106,12	20,48	76,59	49,52	27,07	6,80	4,90	41,66	25,13	16,53	42,51	25,37	17,14		65,76	52,95	5,80	4,90	4,44	
03.12.2025	24,00		124,92	106,72	18,20	76,35	49,18	27,17	6,80	4,90	39,48	25,16	14,32	40,25	25,40	14,85		65,68	52,75	5,80	4,90	4,29	
04.12.2025	24,00		124,67	105,90	18,77	76,32	48,84	27,48	6,80	4,90	40,05	25,17	14,88	40,85	25,41	15,44		65,99	52,81	5,80	4,90	4,35	
05.12.2025	24,00		127,27	106,26	21,01	76,50	49,39	27,11	6,80	4,90	41,72	25,14	16,58	42,55	25,38	17,17		65,98	52,94	5,80	4,90	4,49	
06.12.2025	24,00		126,44	107,20	19,24	76,52	49,46	27,06	6,80	4,90	40,45	25,19	15,26	41,28	25,43	15,85		65,56	52,86	5,80	4,90	4,38	
07.12.2025	24,00		128,46	105,88	22,58	76,13	49,47	26,66	6,80	4,90	43,69	25,18	18,51	44,57	25,42	19,15		66,30	53,44	5,80	4,90	4,54	
08.12.2025	24,00		124,47	106,69	17,78	76,51	48,79	27,72	6,80	4,90	38,95	25,23	13,72	39,74	25,47	14,27		65,66	52,46	5,80	4,90	4,32	
09.12.2025	24,00		126,98	107,28	19,70	76,55	49,04	27,51	6,80	4,90	40,84	25,21	15,63	41,67	25,45	16,22		66,03	52,69	5,80	4,90	4,46	
10.12.2025	24,00		127,64	107,00	20,64	75,87	49,28	26,59	6,80	4,90	41,69	25,17	16,52	42,54	25,41	17,13		65,84	52,98	5,80	4,90	4,42	
11.12.2025	24,00	*	37,52	33,32	4,20	76,36	47,57	28,79	6,80	4,90	12,73	9,73	3,00	13,00	9,82	3,18		66,07	53,01	5,80	4,90	1,28	
12.12.2025	24,00	*	61,24	47,48	13,76	75,59	45,68	29,91	6,80	4,90	24,02	11,03	12,99	24,48	11,16	13,32		64,68	56,53	5,80	4,90	2,46	
13.12.2025	24,00		117,96	97,48	20,48	79,15	47,96	31,19	6,80	4,90	41,46	24,37	17,09	42,27	24,61	17,66		65,77	53,52	5,80	4,90	4,67	
14.12.2025	24,00		117,43	94,27	23,16	79,94	48,11	31,83	6,80	4,90	44,37	24,74	19,63	45,24	24,98	20,26		65,66	53,02	5,80	4,90	4,86	
15.12.2025	24,00		120,55	98,86	21,69	79,54	48,41	31,13	6,80	4,90	42,71	24,65	18,06	43,56	24,89	18,67		65,38	52,42	5,80	4,90	4,81	
16.12.2025	24,00		111,47	92,67	18,80	79,64	48,78	30,86	6,80	4,90	40,09	24,72	15,37	40,86	24,96	15,90		65,58	52,43	5,80	4,90	4,36	
17.12.2025	24,00		117,74	97,46	20,28	78,53	49,46	29,07	6,80	4,90	41,56	24,82	16,74	42,36	25,06	17,30		65,15	52,78	5,80	4,90	4,43	
18.12.2025	24,00		119,13	100,83	18,30	78,70	50,02	28,68	6,80	4,90	39,64	24,89	14,75	40,41	25,13	15,28		65,66	52,57	5,80	4,90	4,34	
19.12.2025	24,00		121,83	104,03	17,80	77,77	50,03	27,74	6,80	4,90	39,03	24,90	14,13	39,80	25,14	14,66		65,65	52,91	5,80	4,90	4,27	
20.12.2025	24,00		119,57	99,51	20,06	77,82	49,86	27,96	6,80	4,90	41,30	24,88	16,42	42,10	25,12	16,98		65,57	52,99	5,80	4,90	4,35	
21.12.2025	24,00		115,47	94,11	21,36	78,06	49,31	28,75	6,80	4,90	42,45	24,64	17,81	43,29	24,89	18,40		65,64	52,98	5,80	4,90	4,38	
22.12.2025																							
Среднее	23,52		117,26	98,13	19,13	77,22	48,86	28,36	6,80	4,90	39,32	23,78	15,54	40,11	24,02	16,10		66,33	53,45	5,80	4,90	4,26	
Итого	588,00		2872,89	2404,11	468,78						963,27	582,51	380,76	982,70	588,37	394,33							104,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч
28.11.2025	65,53	54,78	20,40	11,41	20,94	11,63		3,25	12,00
22.12.2025	2872,89	2404,11	963,27	582,51	982,70	588,37	136,96		588,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 126,28 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 482,55 м.куб.

132 час 23,32 Гкал

132 час 88,22 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМОЮ

1.29 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКХ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d224ac7b1b1

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB366843B577B81715D6F7

26.12.25 13:44 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD