

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 14
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №1787		Режим (схема):	
Подающ.тр.(М1): №		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00	
Обратн.тр.(М2): №		Тхв, гр.С=	
Тр. ГВС(М3): №		Термопреобр.: №	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Термопреобр.: №	
Тр.подпитки(V5):		Термопреобр.: №	
Расчетный алгоритм:		Термопреобр.: №	
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						Общее теплотпотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.11.25	24,00	-	195,94	191,99	3,95	76,59	59,61	16,98	0,78	0,29	86,77	-	86,77	88,98	-	88,98	-	74,81	-	0,49	-	
24.11.25	24,00	-	193,12	190,11	3,00	77,00	59,90	17,10	0,78	0,29	85,04	-	85,04	87,23	-	87,23	-	75,19	-	0,49	-	
25.11.25	24,00	-	201,21	198,10	3,11	76,53	59,99	16,54	0,78	0,29	88,67	-	88,67	90,92	-	90,92	-	74,72	-	0,49	-	
26.11.25	24,00	-	200,71	197,59	3,12	76,08	59,74	16,34	0,78	0,29	88,32	-	88,32	90,54	-	90,54	-	74,29	-	0,49	-	
27.11.25	24,00	-	197,12	193,78	3,34	77,42	59,94	17,48	0,78	0,29	86,76	-	86,76	89,01	-	89,01	-	75,50	-	0,49	-	
28.11.25	24,00	-	198,75	195,70	3,05	76,15	59,27	16,88	0,78	0,29	87,22	-	87,22	89,42	-	89,42	-	74,35	-	0,49	-	
29.11.25	24,00	-	203,81	200,27	3,54	76,55	60,05	16,49	0,78	0,29	89,66	-	89,66	91,94	-	91,94	-	74,77	-	0,49	-	
30.11.25	24,00	-	203,57	199,45	4,12	76,23	59,85	16,38	0,78	0,29	90,16	-	90,16	92,44	-	92,44	-	74,50	-	0,49	-	
01.12.25	24,00	-	205,66	203,10	2,56	77,02	60,67	16,35	0,78	0,29	90,30	-	90,30	92,62	-	92,62	-	75,27	-	0,49	-	
02.12.25	24,00	-	206,04	203,40	2,64	76,79	60,85	15,94	0,78	0,29	90,47	-	90,47	92,79	-	92,79	-	75,06	-	0,49	-	
03.12.25	24,00	-	203,67	201,09	2,58	76,55	60,28	16,28	0,78	0,29	89,44	-	89,44	91,71	-	91,71	-	74,81	-	0,49	-	
04.12.25	24,00	-	202,65	199,65	3,00	76,53	60,19	16,34	0,78	0,29	89,27	-	89,27	91,54	-	91,54	-	74,78	-	0,49	-	
05.12.25	24,00	-	206,67	203,43	3,24	76,70	60,71	15,99	0,78	0,29	91,19	-	91,19	93,52	-	93,52	-	74,95	-	0,49	-	
06.12.25	24,00	-	208,17	204,25	3,92	76,71	60,90	15,81	0,78	0,29	93,05	-	93,05	95,43	-	95,43	-	74,97	-	0,49	-	
07.12.25	24,00	-	215,85	210,81	5,05	76,35	61,49	14,85	0,78	0,29	101,03	-	101,03	103,59	-	103,59	-	74,62	-	0,49	-	
08.12.25	24,00	-	214,76	209,99	4,77	76,68	61,60	15,09	0,78	0,29	100,43	-	100,43	102,99	-	102,99	-	74,94	-	0,49	-	
09.12.25	24,00	-	218,38	213,41	4,97	76,80	62,31	14,49	0,78	0,29	102,16	-	102,16	104,78	-	104,78	-	75,08	-	0,49	-	
10.12.25	24,00	-	215,75	211,86	3,89	76,05	61,90	14,14	0,78	0,29	100,63	-	100,63	103,17	-	103,17	-	74,32	-	0,49	-	
11.12.25	24,00	-	118,18	120,98	-2,80	75,28	61,47	13,81	0,78	0,29	55,99	-	55,99	57,37	-	57,37	-	73,05	-	0,49	-	
12.12.25	24,00	-	215,79	212,19	3,60	74,72	59,89	14,83	0,78	0,29	99,51	-	99,51	101,92	-	101,92	-	72,79	-	0,49	-	
13.12.25	24,00	-	200,64	196,96	3,69	79,22	62,39	16,82	0,78	0,29	93,23	-	93,23	95,74	-	95,74	-	77,19	-	0,49	-	
14.12.25	24,00	-	199,72	193,67	6,04	80,07	62,84	17,24	0,78	0,29	94,23	-	94,23	96,83	-	96,83	-	78,14	-	0,49	-	
15.12.25	24,00	-	204,69	201,94	2,75	79,72	63,16	16,55	0,78	0,29	95,30	-	95,30	97,91	-	97,91	-	77,84	-	0,49	-	
16.12.25	24,00	-	213,91	211,34	2,57	79,90	64,43	15,47	0,78	0,29	99,06	-	99,06	101,79	-	101,79	-	78,05	-	0,49	-	
17.12.25	24,00	-	214,41	211,99	2,42	78,80	63,65	15,15	0,78	0,29	99,00	-	99,00	101,66	-	101,66	-	77,02	-	0,49	-	
18.12.25	24,00	-	215,87	213,43	2,44	78,92	63,51	15,41	0,78	0,29	99,63	-	99,63	102,31	-	102,31	-	77,04	-	0,49	-	
19.12.25	24,00	-	212,79	210,84	1,96	77,91	62,58	15,32	0,78	0,29	98,05	-	98,05	100,63	-	100,63	-	76,14	-	0,49	-	
20.12.25	24,00	-	214,59	210,90	3,70	78,00	62,74	15,26	0,78	0,29	99,76	-	99,76	102,39	-	102,39	-	76,25	-	0,49	-	
21.12.25	24,00	-	214,89	211,14	3,75	78,32	63,11	15,21	0,78	0,29	99,89	-	99,89	102,54	-	102,54	-	76,49	-	0,49	-	
22.12.25	24,00	-	207,76	205,28	2,48	79,55	62,91	16,64	0,78	0,29	96,23	-	96,23	98,85	-	98,85	-	77,51	-	0,49	-	
Среднее	24,00	-	204,17	200,96	3,21	77,30	61,40	15,91	0,78	0,29	92,68	-	92,68	95,08	-	95,08	-	75,48	-	0,49	0,00	
Итого	720,00	-	6125,08	6028,65	96,43	-	-	-	-	-	2780,46	-	2780,46	2852,54	-	2852,54	-	-	-	-	104,04	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25								-	-	-
	22.12.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

2,24

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

/

26.12.25 09:59 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d224acb7b1b

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:44 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD