

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №96100		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2023 0:00:00		Тхв, гр.С= 2.24	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ. Гкал
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.11.25	24,00	-	120,54	114,42	6,12	76,68	54,11	22,57	0,78	0,29	56,75	-	56,75	58,25	-	58,25	-	76,52	-	0,49	-	3,06
24.11.25	24,00	-	119,10	113,87	5,24	77,05	54,37	22,68	0,78	0,29	55,72	-	55,72	57,21	-	57,21	-	76,89	-	0,49	-	3,00
25.11.25	24,00	-	123,77	118,69	5,08	76,60	54,67	21,93	0,78	0,29	57,48	-	57,48	59,00	-	59,00	-	76,44	-	0,49	-	3,01
26.11.25	24,00	-	123,28	118,89	4,38	76,19	54,42	21,77	0,78	0,29	57,04	-	57,04	58,54	-	58,54	-	76,03	-	0,49	-	2,94
27.11.25	24,00	-	121,49	116,30	5,19	77,46	54,52	22,94	0,78	0,29	56,57	-	56,57	58,10	-	58,10	-	77,28	-	0,49	-	3,08
28.11.25	24,00	-	122,61	117,82	4,79	76,21	54,07	22,14	0,78	0,29	57,05	-	57,05	58,54	-	58,54	-	76,05	-	0,49	-	2,99
29.11.25	24,00	-	125,05	120,02	5,03	76,61	54,79	21,82	0,78	0,29	57,86	-	57,86	59,40	-	59,40	-	76,43	-	0,49	-	3,02
30.11.25	24,00	-	125,75	118,98	6,77	76,26	54,55	21,71	0,78	0,29	58,96	-	58,96	60,50	-	60,50	-	76,10	-	0,49	-	3,11
01.12.25	24,00	-	125,96	121,01	4,95	77,08	55,25	21,84	0,78	0,29	58,02	-	58,02	59,58	-	59,58	-	76,93	-	0,49	-	3,04
02.12.25	24,00	-	126,24	121,17	5,06	76,85	55,32	21,53	0,78	0,29	58,15	-	58,15	59,70	-	59,70	-	76,70	-	0,49	-	3,01
03.12.25	24,00	-	124,92	120,04	4,89	76,63	54,90	21,73	0,78	0,29	57,63	-	57,63	59,16	-	59,16	-	76,47	-	0,49	-	3,00
04.12.25	24,00	-	124,24	119,18	5,05	76,60	54,73	21,86	0,78	0,29	57,50	-	57,50	59,02	-	59,02	-	76,43	-	0,49	-	3,01
05.12.25	24,00	-	126,39	121,23	5,16	76,76	55,16	21,59	0,78	0,29	58,24	-	58,24	59,79	-	59,79	-	76,60	-	0,49	-	3,03
06.12.25	24,00	-	126,15	121,54	4,60	76,73	55,19	21,55	0,78	0,29	57,85	-	57,85	59,39	-	59,39	-	76,58	-	0,49	-	2,99
07.12.25	24,00	-	126,68	120,77	5,91	76,43	55,02	21,42	0,78	0,29	58,65	-	58,65	60,19	-	60,19	-	76,27	-	0,49	-	3,05
08.12.25	24,00	-	126,03	120,56	5,47	76,73	54,90	21,83	0,78	0,29	58,24	-	58,24	59,79	-	59,79	-	76,58	-	0,49	-	3,07
09.12.25	24,00	-	127,52	122,49	5,03	76,93	55,30	21,63	0,78	0,29	58,48	-	58,48	60,04	-	60,04	-	76,78	-	0,49	-	3,05
10.12.25	24,00	-	126,07	121,64	4,43	76,10	54,90	21,20	0,78	0,29	57,80	-	57,80	59,31	-	59,31	-	75,96	-	0,49	-	2,93
11.12.25	24,00	-	72,22	73,84	-1,62	75,09	55,04	20,05	0,78	0,29	33,63	-	33,63	34,48	-	34,48	-	74,42	-	0,49	-	1,37
12.12.25	24,00	-	127,57	122,99	4,57	74,36	53,36	21,00	0,78	0,29	57,97	-	57,97	59,43	-	59,43	-	74,16	-	0,49	-	2,94
13.12.25	24,00	-	120,09	114,49	5,59	79,23	54,94	24,29	0,78	0,29	55,30	-	55,30	56,86	-	56,86	-	79,04	-	0,49	-	3,24
14.12.25	24,00	-	118,30	112,39	5,90	80,12	55,04	25,07	0,78	0,29	54,73	-	54,73	56,30	-	56,30	-	79,92	-	0,49	-	3,30
15.12.25	24,00	-	121,30	116,12	5,18	79,78	55,43	24,34	0,78	0,29	55,64	-	55,64	57,23	-	57,23	-	79,58	-	0,49	-	3,25
16.12.25	24,00	-	125,73	121,05	4,68	79,99	56,70	23,29	0,78	0,29	56,84	-	56,84	58,47	-	58,47	-	79,81	-	0,49	-	3,21
17.12.25	24,00	-	126,79	121,61	5,17	78,87	56,49	22,37	0,78	0,29	57,63	-	57,63	59,24	-	59,24	-	78,71	-	0,49	-	3,14
18.12.25	24,00	-	126,98	122,59	4,40	79,01	56,57	22,44	0,78	0,29	57,33	-	57,33	58,93	-	58,93	-	78,85	-	0,49	-	3,11
19.12.25	24,00	-	125,41	121,52	3,90	77,95	55,89	22,06	0,78	0,29	56,72	-	56,72	58,27	-	58,27	-	77,80	-	0,49	-	3,00
20.12.25	24,00	-	127,05	121,08	5,97	78,04	56,02	22,02	0,78	0,29	58,26	-	58,26	59,86	-	59,86	-	77,89	-	0,49	-	3,15
21.12.25	24,00	-	126,58	121,15	5,43	78,39	56,36	22,04	0,78	0,29	57,70	-	57,70	59,30	-	59,30	-	78,23	-	0,49	-	3,11
22.12.25	24,00	-	122,94	118,09	4,85	79,49	55,96	23,53	0,78	0,29	56,09	-	56,09	57,68	-	57,68	-	79,33	-	0,49	-	3,18
Среднее	24,00	-	122,76	117,85	4,91	77,34	55,13	22,21	0,78	0,29	56,53	-	56,53	58,05	-	58,05	-	77,16	-	0,49	0,00	3,01
Итого	720,00	-	3682,74	3535,56	147,18	-	-	-	-	-	1695,82	-	1695,82	1741,57	-	1741,57	-	-	-	-	-	90,36

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25							-	-	-
	22.12.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d224acb7b1b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:59 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:44 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD