

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025  
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:  
Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										часовые и суточн. архивы в файлах:											
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6101										Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00											
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Темп.пребр.:	№	Тхв, гр.С=	2.24			Преобр.давления:	№										
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Темп.пребр.:	№	Преобр.давления:	№			Преобр.давления:	№										
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Темп.пребр.:	№	Преобр.давления:	№			Преобр.давления:	№										
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Темп.пребр.:	№	Преобр.давления:	№			Преобр.давления:	№										
Тр.подпитки(М5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Темп.пребр.:	№	Преобр.давления:	№			Преобр.давления:	№										
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)																			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=																	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=																	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025															Общее теплопотр-е							
Учет ГВС (ТВ-1)															Контроль ГВС (ТВ-2)							
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Уподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.25	24,00	-	187,93	169,73	18,20	76,86	55,72	21,15	0,72	0,35	18,63	-	18,63	19,08	-	19,08	-	73,22	-	0,37	-	5,01
24.11.25	24,00	-	183,50	169,28	14,22	77,24	56,06	21,18	0,72	0,35	20,04	-	20,04	20,54	-	20,54	-	73,34	-	0,37	-	4,70
25.11.25	24,00	-	192,69	177,65	15,04	76,78	56,30	20,48	0,72	0,35	21,49	-	21,49	22,02	-	22,02	-	72,87	-	0,37	-	4,81
26.11.25	24,00	-	180,20	170,79	9,41	76,41	56,00	20,41	0,72	0,35	24,12	-	24,12	24,70	-	24,70	-	72,10	-	0,37	-	4,22
27.11.25																						
28.11.25																						
29.11.25																						
30.11.25																						
01.12.25																						
02.12.25																						
03.12.25																						
04.12.25																						
05.12.25																						
06.12.25	24,00	-	113,21	94,57	18,64	76,84	50,27	26,58	0,72	0,35	15,59	-	15,59	15,97	-	15,97	-	72,99	-	0,37	-	3,96
07.12.25	24,00	-	116,09	94,02	22,07	76,51	49,93	26,58	0,72	0,35	18,94	-	18,94	19,40	-	19,40	-	72,58	-	0,37	-	4,20
08.12.25	24,00	-	160,81	142,20	18,61	76,95	54,65	22,29	0,72	0,35	67,30	-	67,30	68,96	-	68,96	-	73,38	-	0,37	-	4,62
09.12.25	24,00	-	209,35	192,69	16,65	77,09	57,73	19,36	0,72	0,35	117,83	-	117,83	120,74	-	120,74	-	73,49	-	0,37	-	5,03
10.12.25	24,00	-	206,55	190,22	16,33	76,28	57,40	18,88	0,72	0,35	116,16	-	116,16	118,96	-	118,96	-	72,65	-	0,37	-	4,86
11.12.25																						
12.12.25																						
13.12.25	24,00	-	197,46	180,92	16,54	79,45	57,61	21,84	0,72	0,35	109,40	-	109,40	112,24	-	112,24	-	75,49	-	0,37	-	5,28
14.12.25	24,00	-	195,02	177,16	17,86	80,34	57,89	22,46	0,72	0,35	109,07	-	109,07	111,97	-	111,97	-	76,43	-	0,37	-	5,43
15.12.25	24,00	-	198,80	183,99	14,81	79,99	58,30	21,69	0,72	0,35	110,19	-	110,19	113,10	-	113,10	-	76,19	-	0,37	-	5,19
16.12.25	24,00	-	207,75	192,96	14,79	80,18	59,66	20,52	0,72	0,35	115,06	-	115,06	118,11	-	118,11	-	76,35	-	0,37	-	5,16
17.12.25	24,00	-	209,08	193,14	15,94	79,06	59,39	19,67	0,72	0,35	116,04	-	116,04	119,04	-	119,04	-	75,33	-	0,37	-	5,08
18.12.25	24,00	-	210,84	194,66	16,18	79,19	59,41	19,78	0,72	0,35	117,21	-	117,21	120,25	-	120,25	-	75,59	-	0,37	-	5,15
19.12.25	24,00	-	207,19	191,89	15,30	78,14	58,53	19,61	0,72	0,35	115,14	-	115,14	118,06	-	118,06	-	74,65	-	0,37	-	4,98
20.12.25	24,00	-	207,77	191,90	15,88	78,24	58,67	19,57	0,72	0,35	115,77	-	115,77	118,72	-	118,72	-	74,77	-	0,37	-	5,02
21.12.25	24,00	-	208,98	191,67	17,30	78,58	59,02	19,56	0,72	0,35	116,96	-	116,96	119,95	-	119,95	-	74,99	-	0,37	-	5,13
22.12.25	24,00	-	201,92	186,54	15,38	79,74	58,75	20,99	0,72	0,35	112,42	-	112,42	115,39	-	115,39	-	76,13	-	0,37	-	5,16
Среднее	24,00	-	189,22	172,95	16,27	78,10	56,91	21,19	0,72	0,35	81,97	-	81,97	84,06	-	84,06	-	74,35	-	0,37	0,00	4,89
Итого	456,00	-	3595,13	3285,97	309,15	-	-	-	-	-	1557,36	-	1557,36	1597,19	-	1597,19	-	-	-	-	92,98	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Отопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)
	22.11.25									
	22.12.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 264 час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 264 час

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

с ДОКУМЕНТОМ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Представитель теплоснабжающей организации	Идентификатор: e898d3cf-2087-4029-ac62-3d224ac7b1b
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна	Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.12.25 09:59 (MSK)
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	26.12.25 13:44 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7