

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В	Договор:	24167.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	67683
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3201	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0702		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0319		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,03	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 12,76	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	128,57	123,16	5,41	81,38	52,02	29,36	5,80	3,90	7,95		7,95	8,19		8,19		81,18		4,90		4,06
24.12.2025	24,00	*	129,49	123,37	6,12	81,00	51,85	29,15	5,80	3,90	8,56		8,56	8,81		8,81		80,68		4,90		4,10
25.12.2025	24,00	*	128,61	124,09	4,52	80,51	51,73	28,78	5,80	3,90	6,93		6,93	7,14		7,14		80,27		4,90		3,94
26.12.2025	24,00	*	128,32	123,80	4,52	80,74	51,94	28,80	5,80	3,90	6,90		6,90	7,10		7,10		80,55		4,90		3,94
27.12.2025	24,00	*	128,70	123,54	5,16	80,42	51,83	28,59	5,80	3,90	7,61		7,61	7,83		7,83		80,14		4,90		3,96
28.12.2025	24,00	*	129,96	123,66	6,30	80,68	51,94	28,74	5,80	3,90	8,69		8,69	8,94		8,94		80,38		4,90		4,07
29.12.2025	24,00	*	127,33	123,21	4,12	83,18	52,98	30,20	5,80	3,90	6,56		6,56	6,76		6,76		82,73		4,90		4,07
30.12.2025	24,00	*	128,36	123,14	5,22	83,77	53,21	30,56	5,80	3,90	7,66		7,66	7,90		7,90		83,43		4,90		4,21
31.12.2025	24,00	*	130,07	122,22	7,85	84,58	53,10	31,48	5,80	3,90	10,27		10,27	10,59		10,59		84,55		4,90		4,52
01.01.2026	24,00	*	126,19	122,76	3,43	86,48	53,55	32,93	5,80	3,90	5,90		5,90	6,09		6,09		86,47		4,90		4,35
02.01.2026	24,00	*	126,62	122,78	3,84	89,18	54,92	34,26	5,80	3,90	6,29		6,29	6,51		6,51		88,81		4,90		4,56
03.01.2026	24,00	*	125,71	122,00	3,71	90,30	55,37	34,93	5,80	3,90	6,15		6,15	6,36		6,36		89,43		4,90		4,61
04.01.2026	24,00	*	126,80	122,74	4,06	89,94	55,66	34,28	5,80	3,90	6,49		6,49	6,72		6,72		88,88		4,90		4,58
05.01.2026	24,00	*	125,47	121,04	4,43	89,74	54,90	34,84	5,80	3,90	6,96		6,96	7,21		7,21		89,48		4,90		4,62
06.01.2026	24,00	*	126,14	121,50	4,64	90,18	54,79	35,39	5,80	3,90	7,24		7,24	7,50		7,50		89,75		4,90		4,73
07.01.2026	24,00	*	127,08	122,56	4,52	90,46	55,25	35,21	5,80	3,90	7,27		7,27	7,53		7,53		90,11		4,90		4,73
08.01.2026	24,00	*	126,63	122,21	4,42	89,96	55,02	34,94	5,80	3,90	7,20		7,20	7,46		7,46		89,26		4,90		4,68
09.01.2026	24,00	*	125,81	121,96	3,85	89,15	54,52	34,63	5,80	3,90	6,67		6,67	6,90		6,90		88,75		4,90		4,58
10.01.2026	24,00	*	127,35	122,63	4,72	89,40	54,75	34,65	5,80	3,90	7,60		7,60	7,87		7,87		88,84		4,90		4,68
11.01.2026	24,00	*	128,72	122,14	6,58	89,57	54,83	34,74	5,80	3,90	9,41		9,41	9,74		9,74		89,18		4,90		4,84
12.01.2026	24,00	*	125,15	120,78	4,37	89,39	54,48	34,91	5,80	3,90	7,14		7,14	7,39		7,39		89,08		4,90		4,62
13.01.2026	24,00	*	126,47	121,66	4,81	90,03	54,95	35,08	5,80	3,90	7,59		7,59	7,86		7,86		89,52		4,90		4,71
14.01.2026	24,00	*	126,27	122,18	4,09	90,07	55,17	34,90	5,80	3,90	6,86		6,86	7,10		7,10		89,65		4,90		4,64
15.01.2026	24,00	*	126,17	122,06	4,11	89,98	55,23	34,75	5,80	3,90	6,90		6,90	7,14		7,14		89,43		4,90		4,62
16.01.2026	24,00	*	125,14	121,21	3,93	89,77	54,76	35,01	5,80	3,90	6,75		6,75	6,99		6,99		89,54		4,90		4,61
17.01.2026	24,00	*	124,84	120,24	4,60	88,75	54,06	34,69	5,80	3,90	7,39		7,39	7,64		7,64		87,41		4,90		4,59
18.01.2026	24,00	*	129,13	122,63	6,50	88,99	54,78	34,21	5,80	3,90	9,37		9,37	9,70		9,70		88,79		4,90		4,78
19.01.2026	24,00	*	128,19	123,33	4,86	89,24	55,38	33,86	5,80	3,90	7,70		7,70	7,97		7,97		88,90		4,90		4,62
20.01.2026	24,00	*	127,79	123,62	4,17	89,56	55,88	33,68	5,80	3,90	6,98		6,98	7,23		7,23		89,16		4,90		4,55
21.01.2026	24,00	*	126,31	121,49	4,82	85,23	53,59	31,64	5,80	3,90	7,53		7,53	7,77		7,77		83,81		4,90		4,26
22.01.2026	24,00	*	126,70	122,52	4,18	91,37	56,12	35,25	5,80	3,90	7,10		7,10	7,36		7,36		90,85		4,90		4,71
Среднее	24,00		127,23	122,46	4,77	87,19	54,15	33,05	5,80	3,90	7,41		7,41	7,65		7,65		86,74		4,90		4,47
Итого	744,00		3944,09	3796,23	147,86						229,62		229,62	237,30		237,30						138,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	28775,9	27142,70	2359,85		2407,47			825,62	6997,55
23.01.2026	32847,6	31061,90	2596,68		2652,16			988,50	7765,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 138,48 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 237,3 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,06 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖДЕНО

ООО "ТЭК СПб", НЕВСКОГО РАЙОНА, ОРЛОВ ИВАН

И ОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета тепловой энергии (от Абонента)

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD