

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д	Договор:	24201.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	67802
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.1 № 33268	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,15	15	КТПТР-05			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1399		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0636		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 25,44	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	76,56	66,49	10,07	80,94	48,49	32,45	5,80	3,90	11,42		11,42	11,76		11,76		79,65		4,90		2,97
24.12.2025	24,00	*	78,13	64,52	13,61	80,67	48,52	32,15	5,80	3,90	13,04		13,04	13,45		13,45		79,72		4,90		3,20
25.12.2025	24,00	*	78,64	62,56	16,08	80,20	48,81	31,38	5,80	3,90	13,36		13,36	13,74		13,74		79,50		4,90		3,24
26.12.2025	21,00	*	66,49	57,22	9,27	80,25	49,41	30,84	5,80	3,90	9,35		9,35	9,61		9,61		79,02		4,90		2,52
27.12.2025	5,00	*	16,11	13,31	2,80	79,94	49,30	30,64	5,80	3,90	2,99		2,99	3,08		3,08		79,32		4,90		0,63
28.12.2025	4,00	*	13,15	10,94	2,21	79,99	48,98	31,01	5,80	3,90	2,37		2,37	2,44		2,44		79,35		4,90		0,51
29.12.2025	3,00	*	9,74	7,56	2,18	84,50	50,92	33,58	5,80	3,90	1,60		1,60	1,64		1,64		83,69		4,90		0,44
30.12.2025	6,00	*	18,27	15,29	2,98	83,11	49,92	33,19	5,80	3,90	3,53		3,53	3,62		3,62		82,44		4,90		0,74
31.12.2025	5,00	*	15,80	9,67	6,13	84,74	50,09	34,66	5,80	3,90	3,83		3,83	3,94		3,94		84,10		4,90		0,86
01.01.2026	2,00	*	6,32	5,52	0,80	87,28	50,44	36,84	5,80	3,90	0,93		0,93	0,96		0,96		86,13		4,90		0,27
02.01.2026	4,00	*	11,69	9,89	1,80	89,34	51,29	38,05	5,80	3,90	2,12		2,12	2,21		2,21		88,45		4,90		0,53
03.01.2026	2,00	*	6,32	5,54	0,78	88,44	51,19	37,25	5,80	3,90	0,91		0,91	0,93		0,93		87,28		4,90		0,27
04.01.2026	4,00	*	12,85	10,99	1,86	88,09	51,94	36,14	5,80	3,90	2,13		2,13	2,21		2,21		87,26		4,90		0,57
05.01.2026	4,00	*	11,43	9,05	2,38	89,90	51,43	38,47	5,80	3,90	3,00		3,00	3,12		3,12		89,22		4,90		0,56
06.01.2026	4,00	*	12,53	10,45	2,08	89,20	50,49	38,71	5,80	3,90	2,36		2,36	2,44		2,44		88,29		4,90		0,60
07.01.2026		*																				
08.01.2026	1,00	*	3,21	2,74	0,47	88,75	51,09	37,66	5,80	3,90	0,55		0,55	0,57		0,57		87,82		4,90		0,15
09.01.2026		*																				
10.01.2026		*																				
11.01.2026		*																				
12.01.2026		*																				
13.01.2026		*																				
14.01.2026		*																				
15.01.2026		*																				
16.01.2026	10,00	*	31,59	26,12	5,47	89,88	51,75	38,13	5,80	3,90	6,13		6,13	6,35		6,35		88,97		4,90		1,48
17.01.2026	24,00	*	75,41	65,17	10,24	88,28	50,64	37,64	5,80	3,90	11,71		11,71	12,09		12,09		86,80		4,90		3,34
18.01.2026	24,00	*	78,38	66,40	11,98	88,59	51,56	37,03	5,80	3,90	13,41		13,41	13,88		13,88		87,47		4,90		3,53
19.01.2026	24,00	*	75,83	66,71	9,12	88,84	52,38	36,46	5,80	3,90	10,54		10,54	10,89		10,89		87,72		4,90		3,25
20.01.2026	24,00	*	76,45	66,84	9,61	89,17	52,92	36,24	5,80	3,90	11,02		11,02	11,41		11,41		87,97		4,90		3,29
21.01.2026	24,00	*	76,67	65,76	10,91	84,60	50,47	34,13	5,80	3,90	12,32		12,32	12,70		12,70		83,70		4,90		3,17
22.01.2026	24,00	*	76,27	66,30	9,97	90,84	52,52	38,32	5,80	3,90	11,42		11,42	11,83		11,83		89,34		4,90		3,46
Среднее	12,65		76,52	64,75	11,78	85,89	50,63	35,26	5,80	3,90	12,37		12,37	12,77		12,77		84,92		4,90		3,26
Итого	291,00		927,84	785,04	142,80						150,04		150,04	154,87		154,87						39,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 99,12 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 394,03 м.куб.

453 час
453 м.куб.
час

59,7 Гкал
239,16 куб.м
час

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0,16 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:39 (MSK)
27.01.26 14:23 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f
Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКП" (от абонента)