

за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖК №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: _____ Телефон: _____
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1 Телефон: _____
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:			
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34094		Режим (схема):		Приборы УУТ поверены до:	
Подводящ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Тхв, гр.С= 0.43
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:		лето: $Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$			
зима: $Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qtex.от.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.). т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gtex.от.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																					Общее	
		НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								теплотопотр-е			
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	117,52	103,48	14,03	80,91	47,36	33,55	0,59	0,39	15,56	-	15,56	16,01	-	16,01	-	80,32	-	0,49	-	4,61
24.12.25	24,00	-	119,72	103,58	16,14	80,55	47,05	33,50	0,59	0,39	17,75	-	17,75	18,26	-	18,26	-	79,99	-	0,49	-	4,78
25.12.25	24,00	-	118,34	104,12	14,22	80,05	47,19	32,87	0,59	0,39	15,74	-	15,74	16,19	-	16,19	-	79,49	-	0,49	-	4,57
26.12.25	24,00	-	119,14	103,82	15,32	80,32	47,82	32,50	0,59	0,39	16,90	-	16,90	17,39	-	17,39	-	79,82	-	0,49	-	4,61
27.12.25	24,00	-	117,36	103,60	13,76	80,01	47,91	32,10	0,59	0,39	15,29	-	15,29	15,72	-	15,72	-	79,44	-	0,49	-	4,43
28.12.25	24,00	-	119,84	103,75	16,09	80,26	47,88	32,38	0,59	0,39	17,72	-	17,72	18,22	-	18,22	-	79,64	-	0,49	-	4,66
29.12.25	24,00	-	117,94	102,22	15,72	82,76	48,25	34,51	0,59	0,39	17,31	-	17,31	17,83	-	17,83	-	82,21	-	0,49	-	4,84
30.12.25	24,00	-	116,96	100,69	16,27	83,38	48,30	35,08	0,59	0,39	17,82	-	17,82	18,37	-	18,37	-	82,95	-	0,49	-	4,90
31.12.25	24,00	-	118,86	100,03	18,83	84,15	47,93	36,22	0,59	0,39	20,43	-	20,43	21,07	-	21,07	-	83,84	-	0,49	-	5,22
01.01.26	24,00	-	111,19	100,58	10,61	86,01	47,90	38,11	0,59	0,39	11,98	-	11,98	12,37	-	12,37	-	85,62	-	0,49	-	4,75
02.01.26	24,00	-	113,04	100,38	12,66	88,84	48,63	40,21	0,59	0,39	14,09	-	14,09	14,58	-	14,58	-	88,37	-	0,49	-	5,17
03.01.26	24,00	-	115,49	100,51	14,98	89,75	49,37	40,38	0,59	0,39	16,49	-	16,49	17,07	-	17,07	-	88,92	-	0,49	-	5,41
04.01.26	24,00	-	115,03	101,07	13,95	89,38	50,38	39,00	0,59	0,39	15,41	-	15,41	15,94	-	15,94	-	88,25	-	0,49	-	5,20
05.01.26	24,00	-	113,79	99,62	14,16	89,20	49,77	39,43	0,59	0,39	15,61	-	15,61	16,15	-	16,15	-	88,72	-	0,49	-	5,20
06.01.26	24,00	-	113,87	100,07	13,80	89,60	49,10	40,50	0,59	0,39	15,27	-	15,27	15,80	-	15,80	-	88,91	-	0,49	-	5,30
07.01.26	24,00	-	115,72	100,91	14,80	89,93	49,58	40,35	0,59	0,39	16,25	-	16,25	16,82	-	16,82	-	89,40	-	0,49	-	5,41
08.01.26	24,00	-	113,82	100,63	13,19	89,38	49,51	39,87	0,59	0,39	14,57	-	14,57	15,07	-	15,07	-	88,44	-	0,49	-	5,20
09.01.26	24,00	-	113,84	100,26	13,58	88,62	49,06	39,56	0,59	0,39	14,94	-	14,94	15,45	-	15,45	-	88,00	-	0,49	-	5,18
10.01.26	24,00	-	114,78	100,78	14,00	88,87	49,49	39,37	0,59	0,39	15,32	-	15,32	15,85	-	15,85	-	88,16	-	0,49	-	5,22
11.01.26	24,00	-	116,49	100,49	15,99	89,02	49,62	39,40	0,59	0,39	17,34	-	17,34	17,94	-	17,94	-	88,35	-	0,49	-	5,39
12.01.26	24,00	-	113,58	99,35	14,23	88,85	49,19	39,65	0,59	0,39	15,47	-	15,47	16,00	-	16,00	-	88,18	-	0,49	-	5,21
13.01.26	24,00	-	115,35	100,33	15,02	89,48	49,56	39,91	0,59	0,39	16,28	-	16,28	16,85	-	16,85	-	88,79	-	0,49	-	5,36
14.01.26	24,00	-	115,34	101,80	13,54	89,53	50,16	39,38	0,59	0,39	14,76	-	14,76	15,27	-	15,27	-	88,82	-	0,49	-	5,23
15.01.26	24,00	-	117,47	102,87	14,60	89,45	50,61	38,84	0,59	0,39	15,85	-	15,85	16,40	-	16,40	-	88,73	-	0,49	-	5,31
16.01.26	24,00	-	117,44	101,91	15,53	89,26	50,16	39,10	0,59	0,39	16,80	-	16,80	17,39	-	17,39	-	88,74	-	0,49	-	5,38
17.01.26	24,00	-	116,26	100,88	15,38	88,19	49,13	39,06	0,59	0,39	16,61	-	16,61	17,16	-	17,16	-	87,10	-	0,49	-	5,31
18.01.26	24,00	-	118,33	103,04	15,29	88,49	50,13	38,36	0,59	0,39	16,54	-	16,54	17,11	-	17,11	-	87,92	-	0,49	-	5,31
19.01.26	24,00	-	117,59	103,49	14,09	88,75	50,82	37,93	0,59	0,39	15,28	-	15,28	15,80	-	15,80	-	88,21	-	0,49	-	5,19
20.01.26	24,00	-	117,39	103,72	13,67	89,08	51,19	37,89	0,59	0,39	14,87	-	14,87	15,38	-	15,38	-	88,50	-	0,49	-	5,16
21.01.26	24,00	-	116,18	101,54	14,63	84,78	48,93	35,85	0,59	0,39	15,82	-	15,82	16,31	-	16,31	-	83,74	-	0,49	-	4,89
22.01.26	24,00	-	114,84	102,60	12,24	90,83	50,88	39,96	0,59	0,39	13,34	-	13,34	13,82	-	13,82	-	90,10	-	0,49	-	5,22
Среднее	24,00	-	116,21	101,68	14,53	86,70	49,12	37,57	0,59	0,39	15,92	-	15,92	16,44	-	16,44	-	86,05	-	0,49	0,00	5,08
Итого	744,00	-	3602,49	3152,14	450,35	-	-	-	-	-	493,39	-	493,39	509,60	-	509,60	-	-	-	-	-	157,61

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тн (°C)
	22.12.25							-	-	-
	22.01.26							-	-	-

**Отрегулировать температуру на
линии ГВС.**

Количество тепловой энергии $Q_{\text{общ}}$, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя $V_{\text{изл}}$, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t_2 :
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объём потреблённого теплоносителя $V_{\text{вс изл}}$:

час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
час	м3	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

157.42
ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна /
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27/01/26 11:39 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6E7

27.01.26 14:22 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD