

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 2, лит. А				Договор:	33932.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий																		
Адрес:	Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	109705																		
Обслуживающая организация:					Телефон:																													
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70																		
Установленные приборы:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):					ОП: СП-0; МП: СП-0;																			
Вычислитель: СПТ 943.2 № 15805					расходомер: Gmin=					Термопреобр.:					Преобр.давления:																			
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ 0,16					72					КТПТР-05																			
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ 0,16					72					КТПТР-05																			
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ 0,067					30					КТПТР-05																			
Циркуляционный ГВС (М4)					ПРЭМ 0,027					12					КТПТР-05																			
Подпиточный трубопровод (Vп)					ВСГ-15 0,08					2																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)																								
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,561					Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гв= 0					Qгвс.= 0,2527									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																				Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,1149									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 168,3					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гв= 0					Gгвс.= 45,96					Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.12.2025	24,00		326,24	313,20	13,04	80,51	56,04	24,47	7,70	3,70	115,62	104,17	11,45	118,96	106,18	12,78		80,08	64,31	3,80	3,60	8,75
24.12.2025	24,00		329,48	315,29	14,19	80,17	55,96	24,21	7,70	3,70	117,45	104,89	12,56	120,82	106,91	13,91		79,75	64,26	3,80	3,60	8,81
25.12.2025	24,00		336,21	322,45	13,76	79,71	56,01	23,70	7,70	3,70	118,81	106,82	11,99	122,18	108,87	13,31		79,31	64,15	3,80	3,60	8,77
26.12.2025	24,00		336,44	323,87	12,57	79,96	55,96	24,00	7,70	3,70	118,05	107,22	10,83	121,42	109,28	12,14		79,55	64,19	3,80	3,60	8,81
27.12.2025	24,00		334,45	320,42	14,03	79,64	55,76	23,88	7,70	3,70	118,38	106,20	12,18	121,73	108,23	13,50		79,24	64,01	3,80	3,60	8,80
28.12.2025	24,00		334,62	318,59	16,03	79,88	55,77	24,11	7,70	3,70	119,45	105,53	13,92	122,85	107,55	15,30		79,46	64,04	3,80	3,60	9,00
29.12.2025	24,00		328,97	315,95	13,02	82,29	56,85	25,44	7,70	3,70	115,93	105,25	10,68	119,42	107,34	12,08		81,85	65,39	3,80	3,60	9,14
30.12.2025	24,00		330,81	315,94	14,87	82,88	57,20	25,68	7,70	3,70	117,46	104,93	12,53	121,04	107,05	13,99		82,45	65,94	3,80	3,60	9,38
31.12.2025	24,00		326,17	307,08	19,09	83,62	57,07	26,55	7,70	3,70	118,79	102,06	16,73	122,47	104,15	18,32		83,20	66,40	3,80	3,60	9,79
01.01.2026	24,00		318,18	307,51	10,67	85,39	57,40	27,99	7,70	3,70	111,33	103,16	8,17	114,91	105,28	9,63		84,89	66,65	3,80	3,60	9,55
02.01.2026	24,00		321,02	309,48	11,54	88,20	58,80	29,40	7,70	3,70	112,58	103,47	9,11	116,41	105,72	10,69		87,67	68,46	3,80	3,60	10,15
03.01.2026	24,00		323,98	312,34	11,64	89,17	59,46	29,71	7,70	3,70	113,26	104,21	9,05	117,20	106,51	10,69		88,61	69,17	3,80	3,60	10,36
04.01.2026	24,00		333,31	320,49	12,82	88,93	60,11	28,82	7,70	3,70	116,08	105,92	10,16	120,10	108,29	11,81		88,39	69,63	3,80	3,60	10,41
05.01.2026	24,00		323,30	309,61	13,69	88,61	59,15	29,46	7,70	3,70	113,90	102,87	11,03	117,81	105,12	12,69		88,10	68,80	3,80	3,60	10,37
06.01.2026	24,00		320,21	306,83	13,38	89,03	58,82	30,21	7,70	3,70	113,07	102,26	10,81	116,98	104,48	12,50		88,48	68,60	3,80	3,60	10,50
07.01.2026	24,00		325,90	313,19	12,71	89,34	59,35	29,99	7,70	3,70	114,06	104,01	10,05	118,04	106,30	11,74		88,79	69,05	3,80	3,60	10,56
08.01.2026	24,00		325,67	312,40	13,27	88,90	59,24	29,66	7,70	3,70	114,42	103,77	10,65	118,37	106,04	12,33		88,35	68,87	3,80	3,60	10,48
09.01.2026	24,00		324,07	309,04	15,03	88,07	58,03	30,04	7,70	3,70	115,12	102,79	12,33	119,04	105,00	14,04		87,54	68,16	3,80	3,60	10,64
10.01.2026	24,00		326,30	312,41	13,89	88,32	58,21	30,11	7,70	3,70	115,06	103,73	11,33	118,99	105,98	13,01		87,76	68,44	3,80	3,60	10,67
11.01.2026	24,00		325,85	311,81	14,04	88,48	58,94	29,54	7,70	3,70	114,85	103,29	11,56	118,78	105,54	13,24		87,93	68,61	3,80	3,60	10,49
12.01.2026	24,00		321,93	307,06	14,87	88,28	58,47	29,81	7,70	3,70	114,20	101,89	12,31	118,10	104,08	14,02		87,73	68,25	3,80	3,60	10,51
13.01.2026	24,00		414,15	400,74	13,41	89,18	62,13	27,05	7,70	3,70	108,88	98,26	10,62	112,66	100,38	12,28		88,61	68,44	3,80	3,60	12,09
14.01.2026	24,00		590,45	576,78	13,67	89,71	67,28	22,43	7,70	3,70	97,47	86,13	11,34	100,90	87,93	12,97		89,13	67,07	3,80	3,60	14,23
15.01.2026	24,00		591,21	578,31	12,90	89,62	67,70	21,92	7,70	3,70	97,29	86,78	10,51	100,70	88,61	12,09		89,07	67,37	3,80	3,60	13,90
16.01.2026	24,00		577,11	564,60	12,51	89,37	67,29	22,08	7,70	3,70	95,44	85,58	9,86	98,78	87,35	11,43		88,85	66,92	3,80	3,60	13,65
17.01.2026	24,00		564,17	549,65	14,52	88,44	66,31	22,13	7,70	3,70	96,14	84,19	11,95	99,43	85,90	13,53		87,83	66,02	3,80	3,60	13,51
18.01.2026	24,00		594,45	579,74	14,71	88,62	67,58	21,04	7,70	3,70	99,04	86,99	12,05	102,45	88,80	13,65		88,14	67,07	3,80	3,60	13,57
19.01.2026	24,00		589,19	575,40	13,79	88,87	68,68	20,19	7,70	3,70	66,49	54,96	11,53	68,78	56,04	12,74		88,00	64,75	3,80	3,60	12,91
20.01.2026	24,00		577,35	561,44	15,91	89,19	69,48	19,71	7,70	3,70	28,21	14,01	14,20	29,16	14,14	15,02		87,54	42,94	3,80	3,60	12,55
21.01.2026	24,00	*	571,97	556,68	15,29	85,15	66,13	19,02	7,70	3,70	38,98	24,88	14,10	40,18	25,16	15,02		82,83	48,59	3,80	3,60	11,94
22.01.2026	18,00	*	415,67	405,98	9,69	87,61	67,32	20,29	7,70	3,70	37,17	29,27	7,90	38,46	29,72	8,74		85,95	55,53	3,80	3,60	9,56
Среднее	23,81		401,91	388,11	13,81	86,29	60,73	25,57	7,70	3,70	103,84	92,34	11,50	107,22	94,24	12,98		85,65	65,16	3,80	3,60	10,86
Итого	738,00		12358,80	11934,30	424,55						3192,98	2839,49	353,49	3297,12	2897,93	399,19						333,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	21048,3	20132,40	7880,44	6745,73	8062,19	6855,92		664,11	1622,43
23.01.2026	33737	32383,70	11192,80	9692,30	11482,00	9862,91		1094,80	2390,43

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 335,16 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 403,55 м.куб.

22 час 1,49 Гкал

22 час 4,36 куб.м

Документ подписан электронной подписью

0,18 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01