

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 1
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема): Часовые и суточн. архивы в файлах:										Приборы УУТЭ поверены до:		Техн. гр.С= 0.43	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№						
Подачащ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№						
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№						
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№						
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№						
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:		№						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=											
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=													
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=											

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	192,64	181,26	11,38	80,65	57,70	22,96	0,78	0,29	80,95	-	80,95	83,31	-	80,67	-	0,49	-	5,10		
24.12.25	24,00	-	194,94	182,46	12,48	80,30	57,57	22,73	0,78	0,29	82,30	-	82,30	84,69	-	80,31	-	0,49	-	5,17		
25.12.25	24,00	-	199,50	187,41	12,09	79,81	57,85	21,95	0,78	0,29	84,11	-	84,11	86,53	-	79,83	-	0,49	-	5,10		
26.12.25	24,00	-	199,53	189,07	10,46	80,07	58,49	21,58	0,78	0,29	83,51	-	83,51	85,92	-	80,10	-	0,49	-	4,94		
27.12.25	24,00	-	198,72	185,70	13,02	79,77	58,09	21,67	0,78	0,29	84,18	-	84,18	86,60	-	79,79	-	0,49	-	5,09		
28.12.25	24,00	-	198,23	184,41	13,82	79,96	58,11	21,85	0,78	0,29	84,27	-	84,27	86,69	-	79,99	-	0,49	-	5,16		
29.12.25	24,00	-	195,70	183,37	12,32	82,41	59,09	23,32	0,78	0,29	82,50	-	82,50	85,01	-	82,43	-	0,49	-	5,31		
30.12.25	24,00	-	195,72	183,53	12,20	82,99	59,48	23,50	0,78	0,29	82,39	-	82,39	84,93	-	83,01	-	0,49	-	5,35		
31.12.25	24,00	-	193,50	176,04	17,46	83,73	59,18	24,55	0,78	0,29	83,49	-	83,49	86,11	-	83,76	-	0,49	-	5,81		
01.01.26	24,00	-	187,62	178,91	8,71	85,47	59,58	25,90	0,78	0,29	77,43	-	77,43	79,94	-	85,47	-	0,49	-	5,40		
02.01.26	24,00	-	190,85	181,02	9,84	88,37	61,43	26,93	0,78	0,29	79,01	-	79,01	81,73	-	88,35	-	0,49	-	5,77		
03.01.26	24,00	-	194,09	183,56	10,53	89,32	62,34	26,98	0,78	0,29	80,40	-	80,40	83,23	-	89,28	-	0,49	-	5,92		
04.01.26	24,00	-	199,32	189,54	9,78	89,08	63,20	25,88	0,78	0,29	82,06	-	82,06	84,93	-	89,04	-	0,49	-	5,80		
05.01.26	24,00	-	192,16	181,29	10,87	88,73	62,41	26,32	0,78	0,29	79,44	-	79,44	82,21	-	88,72	-	0,49	-	5,76		
06.01.26	24,00	-	191,29	179,45	11,84	89,18	61,83	27,35	0,78	0,29	80,01	-	80,01	82,81	-	89,15	-	0,49	-	5,99		
07.01.26	24,00	-	194,50	183,82	10,68	89,47	62,50	26,97	0,78	0,29	80,71	-	80,71	83,56	-	89,45	-	0,49	-	5,94		
08.01.26	24,00	-	194,29	183,83	10,46	89,05	62,36	26,69	0,78	0,29	80,66	-	80,66	83,48	-	89,02	-	0,49	-	5,86		
09.01.26	24,00	-	192,30	181,51	10,79	88,19	61,63	26,56	0,78	0,29	80,10	-	80,10	82,86	-	88,17	-	0,49	-	5,80		
10.01.26	24,00	-	194,88	182,63	12,25	88,44	61,99	26,45	0,78	0,29	81,67	-	81,67	84,50	-	88,41	-	0,49	-	5,94		
11.01.26	24,00	-	194,74	182,01	12,73	88,62	62,14	26,48	0,78	0,29	81,79	-	81,79	84,62	-	88,60	-	0,49	-	5,97		
12.01.26	24,00	-	190,57	179,41	11,16	88,38	61,69	26,70	0,78	0,29	79,60	-	79,60	82,35	-	82,35	-	0,49	-	5,80		
13.01.26	24,00	-	192,90	182,48	10,41	89,07	62,28	26,79	0,78	0,29	80,17	-	80,17	82,97	-	89,04	-	0,49	-	5,84		
14.01.26	24,00	-	196,06	185,11	10,95	89,11	62,75	26,36	0,78	0,29	81,70	-	81,70	84,56	-	89,09	-	0,49	-	5,88		
15.01.26	24,00	-	197,11	186,46	10,65	89,04	62,84	26,20	0,78	0,29	82,03	-	82,03	84,90	-	89,02	-	0,49	-	5,86		
16.01.26	24,00	-	193,33	182,86	10,47	88,73	62,15	26,58	0,78	0,29	80,49	-	80,49	83,28	-	88,70	-	0,49	-	5,81		
17.01.26	24,00	-	191,28	178,33	12,95	87,95	61,07	26,87	0,78	0,29	80,57	-	80,57	83,32	-	87,87	-	0,49	-	5,96		
18.01.26	24,00	-	201,51	188,48	13,02	88,00	62,16	25,85	0,78	0,29	84,65	-	84,65	87,55	-	87,99	-	0,49	-	6,04		
19.01.26	24,00	-	205,65	194,22	11,43	88,32	63,21	25,11	0,78	0,29	85,58	-	85,58	88,54	-	88,32	-	0,49	-	5,91		
20.01.26	24,00	-	208,10	196,66	11,43	88,66	63,73	24,93	0,78	0,29	86,66	-	86,66	89,67	-	88,67	-	0,49	-	5,94		
21.01.26	24,00	-	197,42	185,08	12,34	84,64	60,64	24,01	0,78	0,29	82,87	-	82,87	85,52	-	84,59	-	0,49	-	5,51		
22.01.26	24,00	-	198,31	186,46	11,85	90,30	63,47	26,83	0,78	0,29	82,52	-	82,52	85,48	-	90,27	-	0,49	-	6,10		
Среднее	24,00	-	195,70	184,08	11,62	86,32	61,06	25,25	0,78	0,29	81,86	-	81,86	84,57	-	86,31	-	0,49	0,00	5,67		
Итого	744,00	-	6066,75	5706,37	360,37	-	-	-	-	-	2537,81	-	2537,81	2621,79	-	-	-	-	-	175,86		

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25							-	-	-
	22.01.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час час

Гкал м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ / _____

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1082152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУЮЩЕЙ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:39 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

<p