

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5
Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:			Режим (схема):			Приборы УУТЗ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.43		
Вычислитель: БКТ-7 №207152											
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				

Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=							
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																							Общее теплотпотр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.12.25	24,00	-	150,40	139,83	10,57	81,44	51,50	29,94	0,69	0,49	58,60	-	58,60	60,34	-	60,34	-	81,34	-	-	-	5,05	
24.12.25	24,00	-	152,12	141,34	10,78	81,09	51,35	29,74	0,69	0,49	59,36	-	59,36	61,10	-	61,10	-	81,00	-	-	-	5,09	
25.12.25	24,00	-	155,73	145,34	10,39	80,64	51,86	28,78	0,69	0,49	60,49	-	60,49	62,25	-	62,25	-	80,55	-	-	-	5,03	
26.12.25	24,00	-	156,31	145,62	10,69	80,81	52,24	28,57	0,69	0,49	60,92	-	60,92	62,70	-	62,70	-	80,72	-	-	-	5,03	
27.12.25	24,00	-	155,46	143,84	11,62	80,49	51,94	28,55	0,69	0,49	61,11	-	61,11	62,89	-	62,89	-	80,39	-	-	-	5,05	
28.12.25	24,00	-	155,93	142,54	13,39	80,80	52,03	28,77	0,69	0,49	62,25	-	62,25	64,08	-	64,08	-	80,71	-	-	-	5,19	
29.12.25	24,00	-	152,36	141,60	10,76	83,32	52,55	30,77	0,69	0,49	59,49	-	59,49	61,29	-	61,29	-	83,23	-	-	-	5,26	
30.12.25	24,00	-	152,75	141,46	11,29	83,87	52,73	31,14	0,69	0,49	59,85	-	59,85	61,72	-	61,72	-	83,78	-	-	-	5,36	
31.12.25	24,00	-	150,09	136,64	13,45	84,63	52,03	32,60	0,69	0,49	60,00	-	60,00	61,91	-	61,91	-	84,54	-	-	-	5,60	
01.01.26	24,00	-	146,06	136,85	9,21	86,60	51,98	34,62	0,69	0,49	56,27	-	56,27	58,11	-	58,11	-	86,52	-	-	-	5,55	
02.01.26	24,00	-	147,41	137,74	9,67	89,38	53,43	35,95	0,69	0,49	56,64	-	56,64	58,65	-	58,65	-	89,28	-	-	-	5,83	
03.01.26	24,00	-	149,45	139,50	9,95	90,29	54,33	35,96	0,69	0,49	57,54	-	57,54	59,60	-	59,60	-	90,14	-	-	-	5,93	
04.01.26	24,00	-	154,51	143,44	11,07	89,91	55,43	34,48	0,69	0,49	60,00	-	60,00	62,12	-	62,12	-	89,74	-	-	-	5,95	
05.01.26	24,00	-	148,57	137,60	10,97	89,74	54,03	35,71	0,69	0,49	57,78	-	57,78	59,80	-	59,80	-	89,64	-	-	-	5,91	
06.01.26	24,00	-	147,51	136,36	11,15	90,14	53,50	36,64	0,69	0,49	57,42	-	57,42	59,47	-	59,47	-	90,02	-	-	-	6,02	
07.01.26	24,00	-	151,46	139,02	12,44	90,44	54,22	36,22	0,69	0,49	59,53	-	59,53	61,64	-	61,64	-	90,33	-	-	-	6,17	
08.01.26	24,00	-	149,70	139,24	10,46	89,91	54,13	35,78	0,69	0,49	57,88	-	57,88	59,93	-	59,93	-	89,77	-	-	-	5,93	
09.01.26	24,00	-	149,27	137,55	11,72	89,14	53,52	35,62	0,69	0,49	58,30	-	58,30	60,34	-	60,34	-	89,03	-	-	-	5,96	
10.01.26	24,00	-	149,48	138,89	10,59	89,39	53,96	35,43	0,69	0,49	57,93	-	57,93	59,96	-	59,96	-	89,27	-	-	-	5,88	
11.01.26	24,00	-	150,29	138,09	12,20	89,55	54,43	35,12	0,69	0,49	59,18	-	59,18	61,24	-	61,24	-	89,43	-	-	-	5,95	
12.01.26	24,00	-	146,72	135,84	10,88	89,41	54,01	35,40	0,69	0,49	57,14	-	57,14	59,13	-	59,13	-	89,29	-	-	-	5,79	
13.01.26	24,00	-	149,05	138,16	10,89	90,01	54,70	35,31	0,69	0,49	58,05	-	58,05	60,09	-	60,09	-	89,89	-	-	-	5,87	
14.01.26	24,00	-	150,78	140,37	10,41	90,09	55,16	34,93	0,69	0,49	58,22	-	58,22	60,30	-	60,30	-	89,98	-	-	-	5,85	
15.01.26	24,00	-	151,43	141,08	10,35	89,99	55,37	34,62	0,69	0,49	58,46	-	58,46	60,54	-	60,54	-	89,88	-	-	-	5,83	
16.01.26	24,00	-	148,91	138,61	10,30	89,83	54,68	35,15	0,69	0,49	57,62	-	57,62	59,65	-	59,65	-	89,73	-	-	-	5,81	
17.01.26	24,00	-	147,20	135,96	11,24	88,66	53,51	35,15	0,69	0,49	57,47	-	57,47	59,48	-	59,48	-	88,46	-	-	-	5,78	
18.01.26	24,00	-	155,99	143,89	12,10	89,05	55,14	33,91	0,69	0,49	61,21	-	61,21	63,34	-	63,34	-	88,95	-	-	-	5,97	
19.01.26	24,00	-	158,25	147,91	10,34	89,28	56,29	32,99	0,69	0,49	60,98	-	60,98	63,10	-	63,10	-	89,18	-	-	-	5,81	
20.01.26	24,00	-	160,56	149,42	11,14	89,61	56,93	32,68	0,69	0,49	62,07	-	62,07	64,27	-	64,27	-	89,52	-	-	-	5,89	
21.01.26	24,00	-	152,72	141,69	11,03	85,37	54,11	31,26	0,69	0,49	59,20	-	59,20	61,10	-	61,10	-	85,10	-	-	-	5,38	
22.01.26	24,00	-	152,72	141,59	11,13	91,44	56,14	35,30	0,69	0,49	58,44	-	58,44	60,60	-	60,60	-	91,33	-	-	-	6,03	
Среднее	24,00	-	151,59	140,55	11,04	87,24	53,78	33,45	0,69	0,49	59,01	-	59,01	60,99	-	60,99	-	87,12	-	-	0,00	5,67	
Итого	744,00	-	4699,19	4357,01	342,18	-	-	-	-	-	1829,40	-	1829,40	1890,74	-	1890,74	-	-	-	-	-	175,73	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25	12150,450	11260,520	4756,000		4873,520		-	350,486	1934,000
	22.01.26	16849,640	15617,530	6585,400		6764,260		-	509,874	2678,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 0.43 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,15 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 175,58 Гкал
349,16 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD