

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026  
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 7 СЦО ГВС  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 7 СЦО ГВС  
Телефон:  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковая

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:											
Вычислитель: ВКТ-7 №206925	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:				Тех, гр.С = 0.43				Тех, гр.С = 0.43			
Подачащ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№						
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№						
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№						
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№						
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№						
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=								

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			T	T	T	°C	°C	°C	МПа	МПа	T	T	T	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	153,22	145,13	8,09	81,48	53,56	27,92	0,69	0,49	56,43	-	56,43	58,09	-	58,09	-	81,27	-	-	-	4,72
24.12.25	24,00	-	162,01	153,15	8,86	81,15	54,53	26,62	0,69	0,49	61,40	-	61,40	63,20	-	63,20	-	81,00	-	-	-	4,80
25.12.25	24,00	-	165,89	157,96	7,93	80,71	55,87	24,84	0,69	0,49	62,10	-	62,10	63,89	-	63,89	-	80,60	-	-	-	4,57
26.12.25	24,00	-	166,29	157,97	8,32	80,90	56,76	24,14	0,69	0,49	62,61	-	62,61	64,44	-	64,44	-	80,78	-	-	-	4,49
27.12.25	24,00	-	164,51	157,18	7,33	80,56	56,34	24,22	0,69	0,49	61,74	-	61,74	63,53	-	63,53	-	80,45	-	-	-	4,41
28.12.25	24,00	-	163,52	155,46	8,06	80,88	56,38	24,50	0,69	0,49	61,77	-	61,77	63,59	-	63,59	-	80,77	-	-	-	4,47
29.12.25	24,00	-	162,42	153,95	8,47	83,40	56,88	26,52	0,69	0,49	61,55	-	61,55	63,48	-	63,48	-	83,26	-	-	-	4,80
30.12.25	24,00	-	162,28	154,04	8,24	83,96	57,18	26,78	0,69	0,49	61,38	-	61,38	63,30	-	63,30	-	83,83	-	-	-	4,82
31.12.25	24,00	-	158,44	147,25	11,19	84,71	56,07	28,64	0,69	0,49	61,83	-	61,83	63,82	-	63,82	-	84,52	-	-	-	5,18
01.01.26	24,00	-	157,15	151,19	5,96	86,70	56,06	30,64	0,69	0,49	58,98	-	58,98	60,99	-	60,99	-	86,55	-	-	-	5,16
02.01.26	24,00	-	158,67	152,20	6,47	89,48	57,50	31,98	0,69	0,49	59,57	-	59,57	61,66	-	61,66	-	89,34	-	-	-	5,46
03.01.26	24,00	-	160,61	153,44	7,17	90,40	58,55	31,85	0,69	0,49	60,46	-	60,46	62,62	-	62,62	-	90,23	-	-	-	5,55
04.01.26	24,00	-	164,67	158,23	6,44	90,03	59,86	30,17	0,69	0,49	61,22	-	61,22	63,38	-	63,38	-	89,86	-	-	-	5,37
05.01.26	24,00	-	158,72	152,16	6,56	89,85	58,62	31,23	0,69	0,49	59,78	-	59,78	61,92	-	61,92	-	89,69	-	-	-	5,36
06.01.26	24,00	-	157,54	150,78	6,76	90,26	57,62	32,64	0,69	0,49	59,40	-	59,40	61,56	-	61,56	-	90,09	-	-	-	5,55
07.01.26	24,00	-	160,48	154,45	6,03	90,55	58,37	32,18	0,69	0,49	59,81	-	59,81	61,97	-	61,97	-	90,39	-	-	-	5,53
08.01.26	24,00	-	160,29	154,06	6,23	90,03	58,33	31,70	0,69	0,49	59,90	-	59,90	62,06	-	62,06	-	89,86	-	-	-	5,46
09.01.26	24,00	-	159,17	152,28	6,89	89,24	57,55	31,69	0,69	0,49	59,93	-	59,93	62,02	-	62,02	-	89,09	-	-	-	5,46
10.01.26	24,00	-	160,32	153,06	7,26	89,51	57,98	31,53	0,69	0,49	60,42	-	60,42	62,57	-	62,57	-	89,34	-	-	-	5,49
11.01.26	24,00	-	160,00	152,60	7,40	89,64	58,26	31,38	0,69	0,49	60,43	-	60,43	62,58	-	62,58	-	89,48	-	-	-	5,46
12.01.26	24,00	-	157,25	150,30	6,95	89,51	57,65	31,86	0,69	0,49	59,67	-	59,67	61,80	-	61,80	-	89,34	-	-	-	5,42
13.01.26	24,00	-	160,16	153,01	7,15	90,10	58,36	31,74	0,69	0,49	60,60	-	60,60	62,76	-	62,76	-	89,94	-	-	-	5,52
14.01.26	24,00	-	161,93	155,22	6,71	90,17	59,14	31,03	0,69	0,49	60,87	-	60,87	63,05	-	63,05	-	90,01	-	-	-	5,43
15.01.26	24,00	-	161,94	154,76	7,18	90,07	59,58	30,49	0,69	0,49	60,85	-	60,85	63,01	-	63,01	-	89,91	-	-	-	5,38
16.01.26	24,00	-	160,14	153,47	6,67	89,91	58,52	31,39	0,69	0,49	60,46	-	60,46	62,62	-	62,62	-	89,77	-	-	-	5,43
17.01.26	24,00	-	157,64	150,30	7,34	88,78	57,15	31,63	0,69	0,49	60,15	-	60,15	62,23	-	62,23	-	88,55	-	-	-	5,42
18.01.26	24,00	-	166,10	158,42	7,68	89,12	59,06	30,06	0,69	0,49	62,42	-	62,42	64,60	-	64,60	-	88,97	-	-	-	5,46
19.01.26	24,00	-	169,32	163,27	6,05	89,34	61,01	28,33	0,69	0,49	62,76	-	62,76	64,95	-	64,95	-	89,21	-	-	-	5,18
20.01.26	24,00	-	170,54	165,09	5,45	89,67	62,18	27,49	0,69	0,49	62,62	-	62,62	64,82	-	64,82	-	89,54	-	-	-	5,04
21.01.26	24,00	-	163,18	155,65	7,53	85,48	58,48	27,00	0,69	0,49	61,94	-	61,94	63,93	-	63,93	-	85,21	-	-	-	4,86
22.01.26	24,00	-	163,64	156,32	7,32	91,52	60,75	30,77	0,69	0,49	61,88	-	61,88	64,12	-	64,12	-	91,36	-	-	-	5,50
Среднее	24,00	-	161,55	154,27	7,28	87,33	57,88	29,45	0,69	0,49	60,80	-	60,80	62,86	-	62,86	-	87,17	-	-	0,00	5,18
Итого	744,00	-	5008,04	4782,35	225,69	-	-	-	-	-	1884,93	-	1884,93	1948,56	-	1948,56	-	-	-	-	160,71	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Отрегулировать температуру на линии ГВС

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1082152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМОУ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР